

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

16.02.2026

Sayı: 11

Konu: ASANSÖR YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2026 saat: 15:00 'akadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SWİTCH REGÜLATÖRÜ			1	Adet		
2	START-STOP BUTONU			1	Adet		
3	LED AYDINLATMA			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Kısmi teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GEREKÇE RAPORU

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan asansörlerin güvenli, kesintisiz ve mevzuata uygun şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla periyodik bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Yapılan periyodik kontrol neticesinde ilgili asansörün **kırmızı etiket** aldığı ve can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden bazı eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Kontrol raporunda özellikle;

- Kuyu dibi regülatör sviçinin bulunmadığı / uygun olmadığı,
- Kabin içi aydınlatma sisteminin yeterli olmadığı,
- Kuyu dibi stop butonunun bulunmadığı / standartlara uygun olmadığı

hususları belirtilmiştir.

Söz konusu eksiklikler, **EN 81 standartları** ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri gereği asansörün güvenli işletilmesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle kuyu dibi güvenlik ekipmanlarının eksikliği, bakım ve müdahale sırasında teknik personel açısından ciddi iş sağlığı ve güvenliği riski oluşturmaktadır. Kabin içi yetersiz aydınlatma ise hasta, refakatçi ve personel kullanımında güvenlik ve konfor açısından sakınca doğurmaktadır.

Asansörün tekrar güvenli kullanım statüsüne geçirilerek **mavi etiket** alabilmesi ve hastane hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için belirtilen ekipmanların temin edilerek montajlarının yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Bu nedenle; kuyu dibi regülatör sviçi, kabin içi LED aydınlatma sistemi ve kuyu dibi stop butonunun ilgili standartlara uygun şekilde temin ve montajının yapılması gerekmektedir.

Gökhan ÇELİK
Personel Sorumlusu

Abdullah Öncel
Kalite Direktörü

Cenap IŞIK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
ASANSÖR EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, hastanemizde bulunan ve periyodik kontrol sonucunda kırmızı etiket almış asansörün, ilgili mevzuat hükümlerine uygun hâle getirilerek mavi etiket alabilmesi amacıyla tespit edilen eksikliklerin giderilmesi işini kapsar.

Tespit edilen eksiklikler aşağıda belirtilmiştir:

- Kuyu dibi regülatör sviçi
 - Kabin içi aydınlatma LED sistemi
 - Kuyu dibi stop butonu
-

2. DAYANAK

Bu şartname; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve EN 81 standartları hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Kuyu Dibi Regülatör Sviçi

- Asansör hız regülatör sistemi ile uyumlu olacaktır.
- EN 81 standartlarına uygun, güvenlik kontaklı olacaktır.
- Mekanik darbelere karşı dayanıklı, metal muhafazalı olacaktır.
- Yetkili servis tarafından montajı yapılacaktır.
- Montaj sonrası sistem test edilerek çalışır hâlde teslim edilecektir.

3.2. Kabin İçi Aydınlatma LED Sistemi

- Enerji tasarruflu LED armatür olacaktır.
- En az 300 lux aydınlatma sağlayacaktır.

- 24 V veya sistem gerilimine uygun olacaktır.
- Acil aydınlatma sistemi ile entegre çalışacaktır.
- CE belgeli ürün olacaktır.

3.3. Kuyu Dibi Stop Butonu

- Acil durdurma özellikli olacaktır.
- Kırmızı renkli, kilitlemeli tip olacaktır.
- EN 81 standartlarına uygun olacaktır.
- Kolay erişilebilir noktaya monte edilecektir.
- Montaj sonrası fonksiyon testi yapılacaktır.

4. GENEL HÜKÜMLER

- Kullanılacak tüm malzemeler yeni ve orijinal olacaktır.
- CE belgeli ve ilgili standartlara uygun olacaktır.
- Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket edecektir.
- İş bitiminde test tutanakları ve varsa uygunluk belgeleri idareye teslim edilecektir.
- İş, anahtar teslimi olarak eksiksiz şekilde tamamlanacaktır.

Gökhan GELİK
Personel Sorumlusu

M. Yasir CEMO

Teknisyen

Serdar Zaka
Teknisyen