

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

17.02.2026

Sayı:
Konu: Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) İçin Akü Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.02.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	UPS CİHAZI AKÜSÜ 12 V 12 Ah	100	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

12V 12AH KURU TİP AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu

Bu şartname, kurumumuzda kullanılan Delta marka UPS cihazlarında kullanılmak üzere 12 Volt 12 Ah kapasiteli kuru tip (bakımsız) akü alımına ilişkin teknik ve idari özellikleri kapsamaktadır.

2. Genel Özellikler

- 2.1. Aküler UPS sistemleri için uygun, yüksek performanslı ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 2.2. Aküler tamamen kapalı (sealed), bakımsız (maintenance free), kuru tip olmalıdır.
- 2.3. Aküler VRLA (Valve Regulated Lead Acid) teknolojisine sahip olmalıdır.
- 2.4. Aküler şarj edilebilir, derin deşarj dayanımlı olmalıdır.
- 2.5. Kullanım sırasında herhangi bir asit ekleme, su tamamlama vb. bakım gerektirmemelidir.

3. Teknik Özellikler

Nominal Gerilim: 12 Volt

Kapasite: 12 Ah (C20'de)

Çalışma Sıcaklık Aralığı: -15 °C ~ +50 °C

Tasarım Ömrü: En az 5 yıl (25 °C ortam sıcaklığında)

Konnektör Tipi: Standart F2 (6,3 mm) veya eşdeğeri

Gövde Malzemesi: Yangına dayanıklı ABS plastik

Sızdırmazlık: Elektrolit sızdırmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı

4. Kalite ve Standartlar

- 4.1. Aküler IEC, JIS veya BS standartlarına uygun olmalıdır.
- 4.2. Ürünler ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 4.3. Tedarik edilecek aküler orijinal, sıfır ve seri numaralı olmalıdır.
- 4.4. Ürünlerin üzerinde üretici marka, model, üretim tarihi açıkça yazılı olmalıdır.

5. Garanti

- 5.1. Tedarik edilecek aküler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
 - 5.2. Garanti süresi içinde arıza veya performans kaybı görülen aküler ücretsiz olarak değiştirilecektir.
6. Teslimat ve Montaj
- 6.1. Aküler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 - 6.2. Teslim edilen ürünler, idare yetkililerince kontrol edilecek, uygun bulunması halinde teslim alınacaktır.
 - 6.3. Ambalaj sırasında akülerde fiziksel hasar bulunmamalıdır.

7. Diğer Hususlar

- 7.1. Teklif edilecek ürünlerin marka, model ve teknik özellikleri katalog veya teknik dokümanla birlikte sunulmalıdır.
- 7.2. İdare gerek gördüğü takdirde üründen numune talep edebilir.
- 7.3. Teslim edilecek akülerin üretim tarihi, teslim tarihinden en fazla 6 ay önce olmalıdır.
- 7.4. Teklif verilecek akülerin marka model ve görsel bilgileri teklif ekinde sunulacaktır.

A. Cengiz Çiftçi
Teknik Sorumlusu
