

TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	İşin Adı	Adet /Miktar	Teknik Tarifi	Kullanılacağı Yer
1	Üçlü priz(6 lı )kablosuz	100	Yanmaz ve elektrik akımına dayanıklı özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2	Toraklı erkek fiş	100	Elektrik akımına dayanıklı olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3	Üçlü kablolu priz 5 metre	50	Elektrik akımına karşı dayanıklı özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4	İzole Bant	40	Yapışkan özelliği ve elektrik akımına karşı özellikli olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
5	Kapı bareli(kilit)	100	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
6	Sarı teflon bant	20	Su ve gaz sızdırmaz özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
7	11/4 rediksiyon	3	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8	¼ nipel	3	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9	¼ vana	7	Su açma kapama sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
10	Eldiven	4	Hava şartlarına dayanıklı özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
11	Fleks 1 metre	3	Tesisatta su sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
12	Armut conta	10	Plastik özellikli ve suya dayanıklı olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	Taret musluğu	16	Açma kapama özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
14	Lavabo montaj vidası	16	Montalama özelliğine ve demirden oluşum özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15	25 lik oynar başlı rekor	7	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
16	1 metre ¼ rediksiyon	6	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
17	25 lik dirsek	25	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
18	Çelik silikon	5	Yapıştırma ve hava şartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19	Wc musluk	4	Su açma kapama sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
20	¾ vana	5	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
21	3.5 X 19 matkap uçlu akılı vida	2 KUTU	Akıllı uçlu sıkma vidalama özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
22	3.9X19 MATKAP UCLU AKILI VİDA	2 KUTU	Akıllı uçlu olma özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
23	2.5x19 matkap uçlu akılı vida	2 KUTU	TSE standartlarına uygun olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
24	3.0 x20 sunta vidası	2 KUTU	Sunta mobilya malzemesine montalama özelliğine sahip olmalıdır	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAMET ÇEĞİL

Teknisyen

ALİ KAYA

Teknisyen

FATİH ARSLAN

Teknisyen