

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2026/17  
KONU : Hizmet Alımı

23.02.2025

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Medikal Gaz , Hava , Vakum Santralleri Periyodik Bakım Onarım	Adet (6ayda bir)	2		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli AğrıValiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin SağlıkBakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "SağlıkBakanlığıOnaylıdır" ibaresi aranacaktır.

**TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ**  
**MEDİKAL GAZ, HAVA, VAKUM SANTRALLERİ YILLIK PERİYODİK BAKIM -**  
**ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN MEDİKAL GAZ HAVA VE VAKUM SANTRALİNİN 01.04.2026 – 31.03.2027 ARASINDA 6 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 2 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**-TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Taşlıçay Devlet Hastanesi Medikal Gaz,Hava,Vakum, Azot Sistemlerine Ait Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle Şartname olarak tanımlanacaktır) yer alan aşağıdaki terimler karşısındaki anlamları ifade edecektir.

İdare: Taşlıçay Devlet Hastanesi

Firma: Bakım onarım işlerini yapacak firma

Cihaz: Bakım onarımı yapılacak ekteki Medikal Gaz Sistemindeki

Kısımlar İşin süresi: 1yıl(bir yıl 2 periyot 6 ayda bir)

Bakım: Cihazların performansını korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak için belirlenen periyotlarda sisteminin bakım onarım ve kontrolünü yapmak.

Onarım: Cihazların tamamı yada bir parçasının fonksiyonu yitirmesi durumunda hasta alımına engel olmayacak şekilde sorunu giderip sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

Yedek parça: Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça. Çalışılmayan süre: Kurumumuzca (idare yada yetkili teknik Personel) telefon, faks veya mail ile arızayı bildiriminden itibaren.

**MADDE2-YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI**

1. Madde 8'de yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren 6 ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerini yaparak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamaların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 36 (Otuz altı) saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile Yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

*Muhammed Kalkan*  
T.İ.C.Y

7. Arıza parça değiřtirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra. Parçanın il içinde temininde 24 saat, il dıřında temininde 72 saat içinde cihaz güvenli çalıřır hale getirilir.
8. Yedek parçanın yurtdıřından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göreve azami 1(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalıřır hale getirilir
9. Cihazların muntazam bir řekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyeti için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
10. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
11. Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir řekilde ücretsiz olarak verir.
12. Firma sistemi ayrıntılı bir řekilde inceleyerek varsa bunlarda yapılması zorunlu deęişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, cihazlara ait uygun durum ve deęerlendirme yaparak cihazların aktif çalıřmasını sağlamakla yükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu kabul etmiş olur.
13. Firma herhangi bir mahalde çalıřırken, dięer bir birime zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
14. Yüklenici firma sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve dięer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acillik müdahale talimatıda hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.
15. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir iletişim bilgileri bulundurur. Sabit adres, telefon, fax, e-posta. Mobil telefon bilgileri idareye bildirir.
16. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. Deęiřmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması çalıřır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıřtırıldıktan sonra yapılır.
17. Periyodik bakım ve onarım, parça deęiřimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana yada yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm,takım,diř açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceğı yere nakliyesi, v.s) Yüklenici firma tarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.
18. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

#### MADDE3-KAPSAMI

Yüklenici firma Periyodik Bakım ve onarım hizmetleri mesai saatleri içerisinde 08:30-17:30 arasında yapacaktır.

#### MADDE4-GARANTİŞARTLARI

1. Arıza durumunda yedek parça ve işçilik 6 ay (altı) garanti verecektir. Bu süre içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda yüklenici veya tedarikçi firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.
2. Bakım periyotlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bakımı yapılacak ve takibi sağlanacaktır. Firma bakım onarım sözleşmesi bitim tarihinde cihazları çalıřır halde bırakacaktır.

*Muhammed KIRKCI*  
T.K.Y

**Emrullah KAYA**  
**Teknik Destek**  
**Personeli**

#### MADDE 5-RİSKLER

1. Firma bakım esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahil her türlü can ve mal güvenliğini almakla yükümlüdür.
2. Firma tarafından, Bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz noksan ve hatalı sevk edilmişse, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar veya montaj esnasında hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar bütün masraflar firmaya ait olmak üzere ücretsiz değişecektir.

#### MADDE6-CEZAIHÜKÜMLER

1. Firma 2. Maddede belirtilen sürelerde arızaya müdahale edecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinin 0.005 (binde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde firmadan kesilir.
2. Cihazların periyodik bakım onarımlarının yapılmaması durumunda firmaya sözleşme bedelinin 0.05(yüzde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde firmadan kesilir.

#### MADDE7-GEREKLİBELGELER


1. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işeri dahil) şeklinde olmalıdır.
2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sertlehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların orijinallliğini taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisine sahip olmalı gerekli şartlarda bunu belgelendirmelidir.

#### MADDE 8-BAKIMIYAPILACAKOLANCIHAZLAR

1. Medikal oksijen sistemi 8+5 oksijen rampa ve santrali
2. Medikal azot protoksit sistemi odası 7+7 rampa ve santrali
3. Hastane Geneli yatak başı üniteleri(O2,hava, vakum,azot) tüm hasta odaları, acil servis ve Poliklinikler.
4. Ameliyathane 2 adet salonda birer tane pendant gaz sistemi
5. Kuru hava kompresörü 3 adet

Medikal Hava Sistemi otomatik çalışma ve durma basınç ayarlarının kontrolü yapılacaktır. Medikal Hava Sistemi manuel çalışma ve durma basınç ayarlarının kontrolü yapılacaktır. Kurutucu filtre grubunun kontrol ve gerekli bakımları yapılacaktır.

Hava kompresörleri yağ kontrolü ve değişimi yapacaktır.

  
Muhammed KIRKCI  
T.K. 4

  
Emrullah KAYA  
Teknik Destek  
Personeli

Hava kompresörleri hava filtresi bakımı ve deęiřimi yapılacaktır.

Hava kompresörleri yaę filtresi bakımı ve deęiřimi yapacaktır. Hava kompresörleri toz filtresi bakımı ve deęiřimi yapılacaktır. Hava kompresörleri seperatör bakımı ve deęiřimi yapılacaktır. Hava kompresörleri kontrol panellerinin program ayarları ve genel kontrolleri yapılacaktır. Hava kompresörleri gürültü kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri titreřim kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri soęutma sistemi kontrolü ve bakımı yapılacaktır. Hava kompresörleri karter havalandırma kontrolü yapılacaktır. Hava kompresörleri tekerlekler ve lastik takozlar kontrolü yapılacaktır.

6. Vakum sistemi (pomпасı) 2 adet 175m3/h4KW

7. Hava kurutucu 1 adet, 1 adet kimyasal kurutucu

8. Hastanemiz 30 yataklıdır.

Muhammed KIRKCI  
T.K.Y



Emrullah KAYA  
Teknik Destek  
Personeli