

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026-20
KONU : Hizmet Alımı

23.02.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Periyodik Bakım Onarım	Adet (6ayda bir)	2		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma Tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ HİZMET BİNASI YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 2 ADET YANGIN ALGILAMA İHBAR SANTRALİ VE BAĞLI SAHA ELEMANLARININ 01.04.2026 – 31.03.2027 ARASINDA 6 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 2 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve Kapsam: Taşlıçay Devlet Hastanesin hizmet binasında bulunan Teknim marka TFP 2134 model 2 adet yangın algılama santralleri ve saha elemanlarının 1 yıllık 6 aylık periyotlar halinde bakım işlerinin, rutin test ve kontrollerinin yapılması ve arıza halinde oluşan arızalara müdahale edilerek sistemlerin faal hale getirilmesi işlerini kapsamaktadır. İlk bakım sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yapılacak ve sistem arızadan çıkarılacaktır.

Bakım Yapılacak Sistemler: 2 adet Teknim marka TFP 2134 model 8 çevrimli 960 adres kapasiteli adresli yangın algılama santralleri, 480 adet adresli kısa devre izolatörlü duman dedektörü, 66 adet adresli kısa devre izolatörlü kombine(duman + ısı) dedektörü, 3 adresli kısa devre izolatörlü gaz dedektörü, 14 adet kısa devre izolatörlü ısı dedektörü, 234 adet paralel ihbar lambası,31 adet adresli kısa devre izolatörlü yangın butonu,1 adet konvansiyonel sismik dedektör, 26 adet flaşörlü klakson

Bakım Yükümlülükleri ve Genel Hususlar:

1. Tüm sistem elemanlarının iç/dış temizliği yapılarak, binada bulunan kontrol panellerinin, panel elektronik kartlarının, dedektörlerin butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının kablo bağlantılarının ve işlevselliklerinin kontrolü yapılacaktır.
2. Cihaz tipine göre performans testleri yapılacaktır (tüm dedektörler test cihazı ile test edilerek kontrolleri yapılacak, butonlar basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemler gerçekleştirilecek),
3. Yangın algılama ve ihbar sistemine giriş modülleri ile bağlı olan üçüncü parti sistemlerin bağlantıları ve işlevselliği kontrol edilecektir,
4. Sistem akülerinin voltaj kontrolleri yapılacaktır.
5. Mevcut elemanların projeye uygunluk kontrolü yapılacaktır. İlk defa periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor ise tüm saha elemanlarının adres kontrolleri yapılacak, iki periyodik bakım dönemi arasındaki sürede herhangi bir hattaki eleman sayısında artış veya azalma oldu ise ilgili hattaki tüm elemanların adres kontrolleri yapılacak, hatlardaki eleman sayısında herhangi bir değişikliğin olmadığı durumlarda eleman aktivasyon testleri yapılacaktır.
6. Sistem senaryoları test edilecektir. Yangın kaçış senaryosu dahilinde panellerde olan yangın senaryosu incelenerek gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir,
7. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelen arızayı hastane idaresi firmaya telefon, mail, mesaj veya faks ile haber verdikten sonra en geç 12 saat içinde müdahale edilecektir. Arızalar 24

M. Aksoy
Tarih: 2024/03/20

saat içerisinde çözülecektir. Çözümeyen arızalar için yüklenici firma idareye yazılı açıklama yapacaktır.

8. Yüklenici firma bakım onarım işlerini hastane idaresinin görevlendirdiği yetkili personel nezaretinde gerçekleştirecek, bakım yapıldıktan sonra bakım formu düzenleyerek idareye teslim edecektir. Bakım formu sorumlu personel nezaretinde imzalanacaktır.

9. Periyodik bakımların tarihlerini hastane yönetimi belirleyecek ve firma buna riayet edecektir. Yüklenici firma bakım onarımları mesai saatleri içerisinde yapacaktır. Gerekli hallerde hastane yönetiminden izin alınarak mesai saatleri dışında da hizmet verecektir.

10. Yangın algılama ve ihbar sistemlerine yazılım güncellemeleri firma tarafından ücretiz olarak karşılanarak cihazlara yüklenecektir,

11. Yüklenici her bakım seansından itibaren sistemin bir sonraki bakım seansına kadar fonksiyonelliğini koruyacağını sorunsuz olarak çalışmasını taahhüt eder.

12. Arızalı olan sistemler yüklenici tarafından çalışır hale getirildikten sonra bakımları yapılacaktır, Sistemin aktif çalışması sağlanacaktır. Aktif çalışmayan sistem için bakım bedeli ödenmeyecektir.

13. Yüklenici firma Ticaret ve/veya Sanayi odalarına kayıtlı olduklarına dair sicil belgelerini beyan edecek; yangın alarm sistemlerinin İmalat, bakım, onarımları ile ilgili konularda faaliyet gösterdiklerini belgeleyeceklerdir.

14. Yangın Algılama ve ihbar Sistemlerinin bakım onarımında 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere mevzuattaki yangın önleme ve söndürme yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması ve yerine getirilmesi yüklenici firmanın sorumluluğundadır,

15. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur, 16. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitim tarihine kadar periyodik bakım hizmeti haricinde oluşacak arızalara teknik servis faturası kesilmeyecektir,

17. Bakım, onarım ve arızaların yedek parça temini idaremizce karşılanacak yedek parça temini konusunda firma gerekli desteği sağlayacaktır, Arıza sonucu parça değişimi gerektiren işlerde konu bakımçı firmanın hazırlayacağı bir servis formu ile idareye bildirilecektir. Bakımcı firma hazırlayacağı servis formunda arızalı parçanın kodunu, özelliklerini ve ismini belirtecektir. Teknik şartnameleri konusunda destek olacaktır. İdarenin temin ettiği parça yüklenici tarafından değiştirilecektir. Değişim işi ve devreye alma, programlama, program yükleme gibi işlemler ücretsiz gerçekleştirilecek ve herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir,

18. Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekibe teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane yetkilisi tarafından alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça parası ödenmeyeceği gibi o döneme ait bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir, Firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur.

19. Yüklenici firma yaptığı bakım ve onarım esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi, standartlara uymazlığı, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bakımcı firma tarafından yapılan arıza tespitlerinde değiştirilecek

M. K. Y.
K. N. G.
i. k. y.

parçaların yanlış tespit edilmesinden dolayı idarenin maddi olarak zarara uğraması durumundan bakımçı firma sorumlu olacaktır. Bakımçı firma tarafından yanlış tespitlerden kaynaklanan maddi zarar tutanak altına alınacak ve zarar firmadan tahsil edilecektir. Böyle bir durumun oluşmaması için bakımçı firma arıza tespitlerinde gerekli özeni gösterecektir.

20. Yangın algılama ve ihbar sisteminde yerlerin doğru tespiti için yıl içerisinde yapılan tadilatlar nedeni ile yerlerin güncellenmesi ve sistem projelerine işlenip entegrasyonunun sağlanması yüklenici firma tarafından ek ücret talep edilmeden yapılacaktır. Ayrıca yıl içerisinde tadilat olması durumunda sözleşme yapılan yüklenici firmaya bilgi verilecek firma gerekli önlemleri alacaktır.

21. Yüklenici Firma tarafından değiştirilen parça ve malzemelerin kullanım hatası ve olağanüstü haller{Deprem, Seferberlik vb.) dışında, onarım sonrası meydana gelebilecek tüm aksaklıklar ve arızalar firmanın sorumluluğu ve garantisi altında olacaktır. Garanti süresi malzeme takıldığı tarihten itibaren en az 1 (bir) yıldır.

22. Yüklenici firma bakımda çalıştıracağı teknik elemanların isim listesini önceden belirtecek, kimlik bilgileri ile birlikte kimlik fotokopilerini sözleşmenin imzalanmasını müteakip idareye verecektir. Bu elemanların değişmesi halinde durum firma tarafından en geç 3(üç) gün içerisinde bir yazı ile idareye bildirilecektir.

3. Bakım işi dahilinde bulunan ve periyodik olarak bakımı yapılacak olan sistemlerin yer değişimine kurum tarafından karar verilirse bakım-onarımı üstlenen firma bunu ücretsiz olarak çalışır halde yerine getirecektir,

24. Yüklenicinin gerekli bakım-onarımı itina ile şartnamede belirlenen sürelerde yapmaması durumunda oluşabilecek her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk firmaya ait olacaktır. Yüklenicinin bakım onarım sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir,

25. Bakım-onarım yapılacak sistemler ihale öncesinde mahallinde görülmelidir. Yüklenicinin eksiklikleri, arızaları ve bakım yapılacak sistemi yerinde gördüğü kabul edilir.

Aranacak Nitelikler:

1. Yüklenici bakım yapılacak sistemlerin çalışma prensibi. Özelliği ve kullanımı konusunda idarenin **belirleyeceği** personelleri bilgilendirecek ve eğitecektir.

2. Yüklenici firma, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakım onarımını yapacak bilgi birikimine sahip ve sistemlerin ana üretici firmasından, sistemlere müdahale için alınmış güncel tarihli yetkili servis belgesine sahip olmalıdır.

Muayene ve Kabul:

Yüklenici tarafından yapılan işin kontrolü ve muayenesinde şartnameye uygunluk idare tarafından oluşturulacak teknik ekip tarafından tek tek kontrol edilecek, uygun bulunması durumunda kabul yapılacaktır

Muhammed Kalkan
22.4

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli