

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026-23
KONU : Hizmet Alımı

23.02.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " tdhsatinalma@gmail.com mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ABAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Klima Santralleri Periyodik Bakım Onarım	Adet (6ayda bir)	2		

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli AğrıValiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin SağlıkBakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "SağlıkBakanlığıOnaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ
KLİMA SANTRALLERİ YILLIK PERİYODİK BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ


TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 2 ADET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ VE 6 ADET KLİMA SANTRALİNİN 01.04.2026 – 31.03.2027 ARASINDA 6 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 2 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ (HKS) PERİYODİK BAKIMLARI

1. Hijyenik klima santralleri bünyesindeki kaset elyaf, torba ve kompakt filtrelerin kirlilik kontrolü ve değişimleri yılda 4 defa yapılacaktır.(6 aylık periyot halinde yapılacaktır.)
2. Hijyenik sistemi besleyen santrallerin iç temizliği alkol ile yapılacaktır.(Yılda 1 Defa yapılacaktır.)
3. Modüller arası bağlantı ve kapak bağlantı contalarının durumunun ve hava kaçak durumunun kontrolleri yapılacaktır. Damperlerin çalışırılığının kontrolü yapılacaktır.
4. Klasik otomatik kontrol ile çalışan cihazların otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (damper motoru), don termostatu, fark basınç anahtarı, iki yollu vana ve vana motoru, sensörleri ve kumanda paneli) kontrolleri yapılacak arıza varsa giderilecek giderilmeyen parça değişimi gerektiren arızalarda idare temin edecektir, montajı yüklenici firmaya aittir.
5. Elektrik panosu kontrolü ve bakımı (kontaktör, termik ve sigorta ve mcc panosunda bulunan diğer ekipmanlar kontrol edilecektir.) Elektrik motorları trifaze kontrolleri yapılacak akım ölçümleri yapılacaktır.
6. Pug fanlar kontrol edilip titreşim yalpalama vs durumları için gerekli önlemler alınmalıdır.
7. Kayış kasnak tahrikli sistemler için kayış kasnak gerginlikleri ve ayarlamaları yapılacaktır.
8. Hijyenik Santrallere giren sıcak ve soğuk su hatlarındaki pislik tutucular yılda 1 defa temizlenecektir.

B. KLİMA SANTRALLERİ (KS) PERİYODİK BAKIMLARI

1. Klima santralleri bünyesindeki kaset elyaf, torba ve kompakt filtrelerin kirlilik kontrolü ve değişimleri yılda 4 defa yapılacaktır.(6 aylık periyot halinde yapılacaktır.)
2. Modüller arası bağlantı ve kapak bağlantı contalarının durumunun ve hava kaçak durumunun kontrolleri yapılacaktır. Damperlerin çalışırılığının kontrolü yapılacaktır.
3. Klasik otomatik kontrol ile çalışan cihazların otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (damper motoru), don termostatu, fark basınç anahtarı, iki yollu vana ve vana motoru, sensörleri ve kumanda paneli) kontrolleri yapılacak arıza varsa giderilecek giderilmeyen parça değişimi gerektiren arızalarda idare temin edecektir, montajı yüklenici firmaya aittir.
4. Elektrik panosu kontrolü ve bakımı (kontaktör, termik ve sigorta ve mcc panosunda bulunan diğer ekipmanlar kontrol edilecektir.)


Kılıç
1.12.7

5. Elektrik motorları trifaze kontrolleri yapılacak akım ölçümleri yapılacaktır. Kayış kasnak tahrikli sistemler için kayış kasnak gerginlikleri ve ayarlamaları yapılacaktır.

6. Santrallere giren sıcak ve soğuk su hatlarındaki pislik tutucular yılda 1 defa temizlenecektir.

7. Sisteme ait otomasyon sistemi ve eklentileri bakım onarım kapsamına dahildir.

C. BAKIM SÖZLEŞMESİ İLE FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

1- Hijyenik 8 adet klima santralinin yılda 2 kez 6 aylık dönemlerde mekanik ve elektrik, basınç perostatları, ısı, nem ve hava sensörlerinin kontrolü, arızalı olan parçaların onarımının yapılması veya yenisi ile değiştirilmesi, periyodik kontrolü yapılacaktır. Yedek parça alımı haricidir.

2- Bütün Santrallerin elektrik motorlarının fan kontrolleri, kayış kasnak tahrik mekanizmaları kontrol edilerek temizlikleri titizlikle yapılacak, gevşeklik durumunda gerekli ayarlamalar yapılacaktır.

3- Santraller periyodik temizlenme işleminde yılda bir kere soğutucu ve ısıtıcı bataryaların yüzeyleri alkol ile temizlenecektir.

4- Frekans invertörleri testi ve parametrelerinin ayarlanması gerekli ise yapılacaktır.

5- Sisteme ait otomasyon sistemi ve eklentileri bakım onarım kapsamına dahildir.

6- Arızalara 24 saat içerisinde müdahale edilecektir. Arıza çözümü için gerekli süre 48 saattir.

7- İşletme Sorumlusu arıza halinde aranacak, günün 24 saatinde her an ulaşılacak telefon numaralarını (cep, iş, ev) idareye bildirecektir.

8- Arıza ihbarı yapıldığı saat itibari ile Yüklenici firma personeline ulaşamadığı durumlarda dahil olmak üzere belirtilen süre içinde arızalara müdahale edilmediği takdirde, durum idare tarafından tutanak altına alınır ve müdahale yapılmayan her 1 (bir) saat için sözleşme bedelinin %0,5 'i kadar cezai müeyyide uygulanır.

9- Arıza ihbarının bildirilmesinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa hastane teknik birimlerinin telefon, faks, sms yada elektronik posta ile bildirim saati ve kayıtları dikkate alınacaktır.

10- Yüklenici bakım için kullanacağı her türlü malzeme, alet ve aracı kendisi temin edecektir.

11- Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur. Çalışma esnasında, gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır.

12- Bakım onarım ve arıza giderilmesi çalışmaları esnasında her türlü montaj ve demontaj işlemleri ve arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi için ücret talep edilmeyecektir. Arızalı parçaların yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

M. Kaya
2.12.4

M. KAYA
Teknik Destek
Personeli