

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 20026-24
KONU : Hizmet Alımı

23.02.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal - Hizmet alımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27.02.2025 tarih saat 10:00'a kadar " **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine veya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|----------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Jeneratör Periyodik Bakım Onarım | Ay | 12 | | |

Firma İmza-Kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4,Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli AğrıValiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin SağlıkBakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlıolması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "SağlıkBakanlığıOnaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ
JENERATÖR YILLIK PERİYODİK BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

BELİRTİLEN SİSTEMLERİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ 01.04.2026– 31.31.2027 TARİHLERİ ARASINDA 1 AYLIK PERİYOTLAR İLE YILDA 12 KEZ PERİYODİK BAKIM ONARIM, ARIZA DURUMLARINDA İSE HER ZAMAN BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A) İşin Tanımı:

Taşlıçay Devlet Hastanesi Hizmet binalarının elektrik enerjisinin temininde kullanılan 1 adet Teksan marka TJ 830 DW model 750 Kva jeneratörün tüm cihaz kaideleri ve konstrüksiyonları ile (panolar, kumanda panelleri, senkronizasyon üniteleri, motorlu şalterler vs.) AG ana dağıtım panosu çıkışına kadar yıllık periyodik bakım — onarım işi 01.04.2026 - 31.03.2027 tarihleri arasında(12 ay boyunca her ay periyodik kontrol, her 3 ayda bir periyodik bakım, her 6 ayda bir kullanım ömrü dolan filtre, yağ gibi malzemelerin ücretsiz değişimi, 7 / 24 ücretsiz teknik servis).

B) Yüklenici Sorumlulukları:

1. Görevi üstlenmesini takiben mevcut tesisleri denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu idareye rapor eder.
- 2, Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum yüklenici tarafından idareye raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. Yüklenici var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerini yaptırır.
3. Yüklenici bu sözleşmenin imzalanmasının ardından idarenin istekleri doğrultusunda, işletmenin koşullarına uygun düşecek biçimde, bakım programını bir takvime bağlayarak idareye sunacaktır. Periyodik bakımların tarihlerini hastane yönetimi belirleyecek ve firma buna riayet edecektir. Yüklenici firma bakım onarımları mesai saatleri içerisinde yapacaktır. Gerekli hallerde hastane yönetiminden izin alınarak mesai saatleri dışında da hizmet verecektir.
4. Yüklenici, her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak idareye sunacaktır. Bu raporda aşağıda sıralanan konulara yer verilmiş olacaktır;
 - a) Yapılan işler, Ölçme sonuçları ve ölçmelerin kritiği,
 - b) Gerekmele birlikte yapılmayan işler ve nedenleri,
 - c) Bir sonraki bakım periyodundan önce (program dışı) yapılması gereken işler ve bu işler için idarece önceden sağlanması gereken malzemeler) Bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve gerekli görülen diğer bilgi ve değerler,
- 5 Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde yapacak, cihazlarla ilgili kullanıcı personele eğitim verecek. Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

- a) Akü seviye ve şarj kontrolü

- b) Yakıt hatlarının kontrolü
 - c) Yakıt Boruları, hortum ve bağlantıların kontrolü
 - d) Kayışların gerginlik kontrolü
 - e) Titreşim takozları ve Bağlantı yerlerinin kontrolü ve torklanması Hareketli parçaların greslenmesi
 - g) Egzoz sistem kontrolü


 - h) Yağ ve yakıt filtrelerinin değişimi
 - ı) Hava filtresi değişimi

 - j) Varsa Turbo Yağ, Hava borularının ses ve gezinti kontrolü

 - k) Uygun çalışma kontrolü
 - l) Marş ve Şarj sisteminin çalışma kontrolü
 - m) Göstergelerin Kontrolü ve Elektronik modül kontrolü
 - n) Isıtıcı ve ısıtma bujisinin kontrolü
 - o) Akümülatörün genel kontrolü
 - p) Antifriz kontrolü ve tamamlanması
 - q) Motor temizliği
 - r) Jeneratörün çalışmasına testleri yapılacaktır.
6. Yüklenici ortaya çıkabilecek cihaz arızalanmalarında, idarenin çağrısı üzerine, mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır.
7. Yüklenici; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazete), Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (30.1 1.1995 tarih ve 22479 sayılı resmi gazete), Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (30.1 1.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazete) ve konuya ilişkin diğer mevzuatın kendileriyle ilgili hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
8. Yüklenici herhangi bir elektrik enerjisi kesintisi yaşanmaması için gerekli özeni gösterecek; elektrik dağıtım şirketi tarafından veya idarece gerçekleştirilecek planlı enerji kesintilerinde, en geç bir gün önce idarece haber verildiği takdirde, oluşabilecek arızalara müdahale edebilecek donanıma sahip teknik ekip bulunduracaktır.
9. Yüklenici jeneratörlerdeki arızayı giderdikten sonra A.G. panosu çıkışına kadar sorumlu olacaktır.
10. Yük alma ve yük atma otomasyonu, çalışan jeneratör sayısı ve öncelik sıralamasına göre optimize edecek ve jeneratörlerin devreye girmesi esnasında aşırı yüklenerek devre dışı kalmasını önleyecektir.
11. Yüklenici herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanır.
12. Yüklenici arızaların haber verildiği gün ve en geç 2 saat içerisinde arıza mahallinde olacaktır.
13. İşletme Sorumlusu arıza halinde aranacak, günün 24 saatinde her an ulaşılabilecek telefon numaralarını (cep, iş, ev) idareye bildirecektir.


Tuz. 4


14. Arıza ihbarı yapıldığı saat itibari ile Yüklenici firma personeline ulaşamadığı durumlarda dahil olmak üzere 13. maddede belirtilen süre içinde arızalara müdahale edilmediği takdirde, durum idare tarafından tutanak altına alınır ve müdahale yapılmayan her 1 (bir) saat için sözleşme bedelinin %0,5 'i kadar cezai müeyyide uygulanır.
15. Arıza ihbarının bildirilmesinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa hastane teknik birimlerinin telefon, faks, sms yada elektronik posta ile bildirim saati ve kayıtları dikkate alınacaktır.
16. Yüklenici bakım için kullanacağı her türlü malzeme, alet ve aracı kendisi temin edecektir.
17. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur. Çalışma esnasında, gerekli koruma önlemlerinin alınmaması sebebiyle, elektrik sisteminde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18. Bakım onarım ve arıza giderilmesi çalışmaları esnasında her türlü montaj ve demontaj işlemleri ve arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi için ücret talep edilmeyecektir. Arızalı parçaların yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.
19. Arızanın niteliği yedek parça teminini gerektiriyorsa garanti kapsamındaki parçalar hariç bedeli hastane idaresi tarafından ödenmek şartıyla en geç 12 (on iki) saat içerisinde temin edilerek jeneratör çalışır duruma getirilecektir.
20. Arızanın giderilemeyeceği ve hastaneye jeneratör ile enerji verilememesi durumunda mevcut cihaza eşdeğer cihaz veya hastane kritik birimlerini (ameliyathane ve yoğun bakımları vs.) besleyebilecek güçte cihaz (bağlantı elemanları, kabloları dahil) ücretsiz olarak firma tarafından hastanenin kullanımına (arıza giderilene kadar) sunulacaktır.
21. Bakım, onarım ve arızaların yedek parça temini idaremizce karşılanacak yedek parça temini konusunda firma gerekli desteği sağlayacaktır. Arıza sonucu parça değişimi gerektiren işlerde arıza konusu bakımçı firmanın hazırlayacağı bir servis formu ile İdareye bildirilecektir. Bakımcı firma hazırlayacağı servis formunda arızalı parçanın kodunu, özelliklerini ve ismini belirtecektir. idarenin yazılı talebi halinde firma bir teklif mektubu hazırlayarak gereken her yedek parça da, fiyat üzerinden %10 iskonto yaparak İdareye sunacak, kabul edilmesi durumunda yedek parça sipariş edilecektir. Hastane idaresi isterse yüklenici firma tarafından kullanılacak yedek parçaları, ihale kanunu yönetmeliği hükümleri dahilinde diğer firmalardan teklif usulü ile temin etmekte serbesttir. Yüklenici firma bu hususta itirazda bulunamaz. idarenin temin ettiği parça yüklenici tarafından değiştirilecektir. Değişim işi ve devreye alımı gibi işlemler ücretsiz gerçekleştirilecek ve herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.
22. Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekipten herhangi birine teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane yetkilisi tarafından alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça parası ödenmeyeceği gibi o döneme ait bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir. Firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur.
23. Yüklenici firma yaptığı bakım ve onarım esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi, standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bakımcı firma tarafından yapılan arıza tespitlerinde değiştirilecek parçaların yanlış tespit edilmesinden dolayı İdarenin maddi olarak zarara uğraması durumunda bakımcı firma sorumlu olacaktır. Bakımcı firma tarafından yanlış tespitlerden kaynaklanan maddi zarar tutanak altına alınacak ve zarar firmadan tahsil


T.K. 7 3


Emrah KAYA
Teknik Destek
Personeli

edilecektir. Böyle bir durumun oluşmaması için bakımçı firma arıza tespitlerinde gerekli özeni gösterecektir.

24. Yüklenici Firma tarafından değiştirilen parça ve malzemelerin kullanım hatası ve olağanüstü haller (Deprem, Seferberlik vb.) dışında, onarım sonrası meydana gelebilecek tüm aksaklıklar ve arızalar firmanın sorumluluğu ve garantisi altında olacaktır. Garanti süresi malzeme takıldığı tarihten itibaren en az 2 (iki) yıldır.
25. Jeneratörler ile cihaz kaideleri ve konstrüksiyonlarının bulunduğu mahaller temiz tutulacak, yangın v.b konularda emniyet tedbirleri alınacaktır.
26. Yüklenici firma bakımda çalıştıracığı teknik elemanların isim listesini önceden belirtecek, kimlik bilgileri, kimlik fotokopileri ve güncel mevzuata göre alınmış güncel yeterlilik veya yetki belgeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip idareye verecektir. Bu elemanların değişmesi halinde durum firma tarafından en geç 3(üç) gün içerisinde bir yazı ile idareye bildirilecektir.
27. Yüklenici sistemlerin kontrollerini yapmak için uzaktan okuma yapmak isterse uzaktan okuma cihazlarını ve haberleşme araçlarını kendi temin edecektir.
28. Bakım-onarım yapılacak sistemler ihale öncesinde mahallinde görülmelidir. Yüklenicinin eksiklikleri, arızaları ve bakım yapılacak sistemi yerinde gördüğü kabul edilir.
29. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren ilk on gün için de Jeneratörlerin ilk bakımlarını yapacak ve idarenin belirlediği yıllık bakım takvimine uyacaktır.
30. Hastanemiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya vazih olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.


Muhammed C. C. C.
- 2014

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli