

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ YANGIN SÖNDÜRME TOPU ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yangın söndürme topunun yaklaşık ağırlığı 1,3 kg. olmalıdır.
- Yangın Söndürme Topu yangın anında manuel olarak kullanılabilirdiği gibi, yangın anında alevle temas ettiği anda otomatik olarak yangını söndürmelidir.
- Yangın söndürme topu Ateş ile temas ettiği andan itibaren kendiliğinden devreye girme özelliğine sahip olmalıdır.
- Yangın topu istenilen yere asılabilmesi için kendi kafesi olmalıdır.
- Otomatik Yangın Söndürme Topu 5 yıl garantili olmalıdır.
- Yangın topu Yangın yönetmenliğine uygun TSE Belgeli olmalıdır.
- Yangın topu en az 5m2 alanda etkili olmalıdır.
- Alımı yapılacak olan malzeme hastanemiz deposuna yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Deforme olmuş hasarlı ürünler kabul edilmeyecektir.

Sult
Fazıl Kaya
Personel

Ahmet ARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü