

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

11.03.2026

Sayı:25

Konu: TAVAN TİPİ SPRİNKLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.03.2026 saat: 11:00 'akadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.


Cengiz İSİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (6 KG KKT SPRİNKLİ)			23	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
TAVAN TİPİ SPRİNKLİ OTOMATİK
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tavan Tipi Sprinkli Otomatik Yangın Söndürme cihazlarının alım ve dolum, bakım test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

1) Teklif verecek firmaların kendi adına düzenlenmiş Yangın söndürme Tüpleri dolum, bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği gösteren Güncel Vizesi geçmemiş TSE-HYB 11827 standardına uygun bir dolum tesisine sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda Yangın söndürme tüpleri Dolum ve bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ olması zorunludur. Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

2) Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı TSE EN 615 uygun MAP %40'tan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B)söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır. ABC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır. Kullanılan toza ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.

3) Otomatik Tavan Tipi Sprinkli Yangın söndürme tüpleri TSE 862 en 3-7 belgeli olmalı. Gövde imalat tarihleri Yeni olmalıdır. Tavan tipi otomatik yangın söndürme tüplerinin ucundaki sprink 60+80 derecede otomatik olarak patlamalı ve yangına müdahale etmelidir. Yüklenici firma dolum ve bakım için aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine ¼ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir. Aksi takdirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.

4) Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı teslim edilecektir. Arızalı olan yangın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.

5) Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve garanti belgesini gösteren dolum etiketlerini yapıştıracaktır.

6) Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

7) Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak. Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş Yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz. Böyle bir durum tespit edildiğinde herhangi bir hak talep edemez.

8) Alım ve Dolum yapılacak Tavan tipi otomatik yangın söndürme cihazları tavana montaj aparatı olmalı ve montaj yüklenici firma tarafından İdarece belirlenen yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir.

9) Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları, çatlak, pürüz, karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.

10) Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olmalıdır.



11) Yangın söndürme cihazı, içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basıncı dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.

12) Yüklenici firma dolun ve bakım yaptıđı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı. Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında, verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarının dolun ve bakımları 4 yılda bir yapılacaktır. Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrolleri yılda bir (1) kez yapılacak ve kurumumuza Periyodik Kontrol Formu verecektir. Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde yapılacaktır.

13) Firma dolun ve bakıma aldıđı imalat tarihi 5 yılı geçen cihazları hidrostatik basınç testine tabi tutacaktır. Basınç testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14) Garanti süresi içerisinde 4 yıl boyunca kullanıcı hatasından kaynaklanmayan, aksaklıklar için daha önceden belirlenen bakım, kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir. Örneđin 4 yıl içerisinde, cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfır) düşerse garanti kapsamında yapılacak. Ancak yangın söndürme tüpünün garanti mühürü koparılıp veya kullanıcının tetiđe basıp yangın tüpünü boşalttıđı tespit edilirse firmaya anlaşmalı fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

15) Dolun ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele 1 adet Yangın söndürme tüpü seçerek yangın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ahşap gibi malzemeler Firma tarafından karşılanacaktır. Yangın tavaşı vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi toz ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16) Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir.

17) Teklif dosyasının içinde zorunlu olarak istenilecek sertifikalar ve belgeler şunlardır;

1: Teklif sunan firmanın kendi adına düzenlenmiş Yangın söndürme tüpleri TSE-Hizmet Yeterlilik (TS-HYB-11827) belgesi olması zorunludur.

2: Bađlı Bulunduđu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Dolun, Bakım Yapmaya Yetkili olduđunu gösteren belge ve Yangın söndürme tüpleri dolun tesisi olduđuna dair Resmi Yazı olması zorunludur.

3: Teklif veren firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi olması zorunludur.

Taraflar 2 sayfa 17 maddeden oluşan şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek her sayfasını kaşeleyip imzalayacaktır. Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

06.03.2026

Teklif Veren Firma Yetkilisi
Kaşe İmza

Kurum Yetkilisi
Kaşe İmza

Sedat Toka
Telenisyon
SA

Dilan BAKIR
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
D

İmran SÖNMEZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
A