

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 251
KONU : Teklife Davet

16//03/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KİRLİ HAVAYI EMME ÖZELLİKLİ HAVA PERDESİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18/03/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	KİRLİ HAVAYI EMME ÖZELLİKLİ HAVA PERDESİ ALIMI	1	ADET		

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KİRLİ HAVAYI EMME ÖZELLİKLİ HAVA PERDESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi giriş kapılarında kullanılmak üzere **kirli havayı emerek iç ortama girmesini engelleyen hava perdesi sisteminin** teknik özelliklerini, montaj ve teslim şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

- Cihaz kapı üstüne monte edilen **hava perdesi tipinde** olmalıdır.
- Sistem kapı açıldığında dış ortamdan gelen **toz, kirli hava, egzoz gazı ve mikro partiküllerin iç ortama girmesini engellemelidir.**
- Cihaz ortam havasını **üstten çekip filtreleyerek veya dışarı atarak kirli hava bariyeri oluşturmalıdır.**
- Cihaz **sessiz çalışmalı** ve hasta ile personeli rahatsız etmemelidir.
- Cihaz **uzaktan kumanda veya kontrol paneli ile çalıştırılabilir** olmalıdır.
- Ürün **uzun süreli çalışmaya uygun sanayi tipi motor** içermelidir.

3. Teknik Özellikler

- Hava perdesi **en az 90 – 120 cm kapı genişliğine uygun** olmalıdır.
- Cihazın hava debisi **minimum 1000 m³/h** veya üzeri olmalıdır.
- Hava çıkış hızı **minimum 10 m/sn** olmalıdır.
- Cihaz **yüksek verimli fan motoruna** sahip olmalıdır.
- Cihaz içinde **yıkanebilir veya değiştirilebilir hava filtresi** bulunmalıdır.
- Motor **yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü rulmanlı sistem** içermelidir.
- Cihaz **220V / 50 Hz elektrik sistemi** ile çalışmalıdır.
- Cihazın gövdesi **paslanmaya dayanıklı elektrostatik boyalı sac veya alüminyum** olmalıdır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

4. Montaj ve Kurulum

1. Yüklenci firma cihazın **montajını ve çalışır şekilde teslimini** yapacaktır.
 2. Montaj sırasında gerekli olan **baęlantı aparatları ve aksesuarlar** firma tarafından sağlanacaktır.
 3. Montaj sonrası cihazın **testi yapılarak çalışır durumda teslim edilmesi** gerekmektedir.
-

5. Belgelendirme

1. Ürün **CE belgeli** olmalıdır.
 2. Ürün üretici firma tarafından **en az 2 yıl garantili** olmalıdır.
 3. Teklif veren firma ürünün **teknik kataloglarını** sunmalıdır.
-

6. Teslimat

1. Ürünler **yeni ve kullanılmamış** olacaktır.
2. Ürünler **orijinal ambalajında** teslim edilmelidir.
3. Hasarlı veya çalışmayan ürünler **firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir**

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY