



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-308351389
Konu : Teklife Davet

16.03.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ SERVİS ASANSÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.03.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASANSÖR KABİN TAVANI	ADET	2		
2	5 DURAK TRUVA TAM BOY KABİN KASEDİ	ADET	2		
3	KÜPEŞTE (KOL, BORU TAKIMI)	ADET	2		
4	KAT KASEDİ TRUVA (TESİSATI İLE BERABER)	ADET	12		
5	BOY FOTOSEL	ADET	1		
6	KABİN PASLANMAZ TEMİZLEME	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 10F6EC57-DD8E-46D0-A76E-B2B101A1316A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 10F6EC57-DD8E-46D0-A76E-B2B101A1316A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

5 DURAK TRUVA TAM BOY KABİN KASEDİ(Kabinde yan duvar)

Kat kumanda kontakları, (görme engelli okumasına müsait). Butonlar görmeyi kolaylaştıran ışıklı bir sisteme sahip olacaktır.
İmdat düğme kontağı, Bu düğmeye basıldığında katlardan duyulabilen biralarm çalacaktır.

Havalandırma anahtarı

Kapı açma ve kapama butonu,

Aşırı yük ikaz göstergesi,

Acil durum aydınlatması,

İnter kom tertibatı veya telefon cihazı;

Kabinin bulunduğu katı gösteren seyir oklu ve beyaz dotmatriks tip katgöstergesi,

Çıkış katı buton yeri farklı boyutta olacaktır. Butonlar ledli ve min. 3-6 mm kalınlığında,




Acil aydınlatma armatürü olacaktır.

ASANSÖR KABİN TAVANI (Kabin tavan imalatı ve aydınlatma)

Kabin tavanı yolcu asansörlerinde temiz 2300 mm, yangın ve servis asansörlerinde temiz 2300 mm yükseklikte yapılacaktır. Kabin tavanında ve tabanında doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeteri kadar delik bırakılacaktır. Kabin içindeki asma tavan imalatı satine paslanmaz çelik olacaktır. Asma tavanın içinde led lambalar ile yeterli aydınlatma yapılacaktır. Aydınlatma kabin içinde 100 Lüx olacaktır. Kabin içersinde asansör besleme hattından bağımsız beslenen acil aydınlatma olacaktır. Bu aydınlatma enerji kesilmesinde 2 saat yetecek aküye sahip olacaktır.

BOY FOTOSELİ


1. Ürün cevaplama hızı 65 ms röle çıkış 41 ms transistor çıkışı olmalı.
2. Üründe 36 adet infra red diyot olmalı.
3. Ürün ışın taraması 106-174 ışın olmalı.
4. Ürün algılama yüksekliği 20-1678 mm olmalı.
5. Ürün infra red diyot mesafesi 47.5 mm olmalı.
6. Ürün IP 54 koruma sınıfında olmalı.
7. Ürün besleme gerilimi 220 v olmalı.




ASANSÖRLERİN YAKLAŞIK DEĞERLERİ
UZUNLUK: 240 CM
GENİŞLİK: 140 CM
YÜKSEKLİK: 210 CM

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
3. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
4. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
6. Malzemeler mevcut olan asansörlere mutlaka uyumlu olacaktır. Uymayan malzemeler ya iade edilecektir yada değişim yapılacaktır.
7. Tüm malzemeler 1. Sınıf kalite olacaktır. Gerekirse teklif verilmeden önce asansörler yerinde görülecektir.
- 8- Firmalar teklif dosyasında ürünlerin Menşei Listesini, komponentlerin marka ve model listesini vereceklerdir.

Adnan Kılıç


Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Cenap AYLANCI
Elektrik Teknikeri


DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İÇİŞİ BÖLÜMÜ
