

**SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KURUMSAL KİMLİK
KILAVUZU DOĞRULTUSUNDA BOYA MALZEMESİ ALIMI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1- İç Cephe Boyası (İç Duvar Boyası)

- Su bazlı silikonlu ipek mat özellikte olmalıdır.
- Antibakteriyel özellikte olmalıdır.
- Örtücülük sınıfı:2 parlaklık sınıfı: G2 olmalıdır.
- Boya kodu boya kabı üzerinde yazmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip olmalıdır.
- NCS S 1500-N renk kodunda olmalıdır.
- Birimi: Litre

2- Su Bazlı Boya Astarı (Duvar Boya Astarı)

- Su bazlı özellikte olmalıdır.
- Yüksek aderansa sahip olmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- Boya kodu boya kabı üzerinde yazmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip olmalıdır.
- Birimi: Litre

3- İpek Mat Kapı Panel Boyası (Kapı Kanat, Kasa Boyası ve Yangın Kapısı)

- İpeksi mat özellikte olmalıdır. ,
- NCS S 1500-N renk kodunda olmalıdır.
- Boya kodu boya kabı üzerinde yazmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip olmalıdır.
- Tüm yüzeylere uygun boya olmalıdır.
- Birimi: Litre

4- İç Cephe Boyası (15 LT) (Kiriş ve Tavan Boyası)

- Su bazlı plastik mat özellikte olmalıdır.
- Örtücülük sınıfı:2 parlaklık sınıfı: G3 olmalıdır.
- Boya kodu boya kabı üzerinde yazmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip olmalıdır.
- NCS S 0500-N renk kodunda olmalıdır.
- Birimi: Litre

5- Isıya Dayanıklı Boya (2.5 LT) (Radyatör Boyası)

- Boya rengi Beyaz (RAL 9016) olmalıdır.
- Yağlı boya özelliğinde olmalıdır.

Teknisyen
Erkan Taşdemir
Teknisyen
Hacı Yıldırım

Teknisyen
Fatih Arslan
F. Arslan

- Isıtıcı ısısına dayanıklı olmalıdır.
- Birimi: Litre

6-Kare 60x60 Cm Sıva Altı Led Armatür Panel

- 60x60 cm ölçülerinde olacaktır.
- Sıva altı özellikte olacaktır.
- Işık akısı en az 3300 lm armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olacaktır.
- Kelvin: 4000 k Ral: 9016 olacaktır.
- TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüler TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretine sahip olacaktır.
- Birimi: Adet

7- Rulo Boya Fırçası

- 25 cm genişliğinde olmalıdır.
- Uzatma sapı takılabilmelidir.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Her 10 boya fırçasına 1 adet uzun sap verilecektir.
- Birimi: Adet

8- Kestirme Robot Boya Fırçası


- No: 4 olmalıdır.
- %100 doğal kıldan üretilmelidir.
- Uzatma sapı takılabilmelidir.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Birimi: Adet


9- 10 cm Parmak Rulo Fırça


- 10 cm genişliğinde olmalıdır.
- Uzatma sapı takılabilmelidir.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Her 20 boya fırçasına 1 adet uzun sap verilecektir.
- Birimi: Adet

10- 3 Numara Fırça

- Köşe kısımların daha keskin ve düzgün olması için kullanılabilir olmalıdır.
- Fırça kullanıldıktan sonra çözücü herhangi bir madde ile yıkanarak su ile temizlenebilmelidir.
- Plastik Sap Paslanmaz Nikel Çerçeveye sahip olmalıdır.
- 3 numara olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Birimi: Adet

Teknisyen
Erkan Taşdemir


Teknisyen
Hacı Yıldırım


Teknisyen
Fatih Arslan


11- 150'lik Zımpara Kağıdı

- Ölçü: 28 cm x 22,5 cm olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 150 lik olmalıdır.
- Islak ve kuru zımpara olarak kullanılabilmelidir.
- Birimi: Adet

12- Saten Alçı

- Yüksek mukavemet ve yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
- A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip olmalıdır.
- 25 kg'lık torbalar halinde idareye teslim edilecektir.
- Birimi: Kilogram

13- Sıva Alçısı

- Yüksek mukavemet ve yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
- 35 kg'lık torbalar halinde idareye teslim edilecektir.
- Birimi: Kilogram

14- Derz Dolgu

- Derz dolgu rengi idare tarafından her aile sağlığı merkezi için ayrı olarak bildirilecektir.
- Aşınma dayanımı: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Eğilme dayanımı: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Basınç dayanımı: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Büzülme: $\leq 3 \text{ mm/m}$
- Su absorpsiyonu(30 dk. sonra): $\leq 2 \text{ g}$.
- Su absorpsiyonu(240 dk. sonra): $\leq 5 \text{ g}$.
- Birimi: Kilogram

15- Kalekim


- Yüksek yapışma gücüne sahip olmalıdır.
- 25 kg'lık torbalar halinde idareye teslim edilecektir.
- Birimi: Kilogram


16- 18 mm Kağıt Bant

- İz bırakmaz özellikte olmalıdır.
- Her biri 35 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 80°C'ye kadar ısıya dayanıklı özelliğe sahip olmalıdır.
- Birimi: Adet

17- Zemin Örtüsü

- Ölçü: 4m X 12.5 m olmalıdır.
- Hışır örtü olmalıdır.
- Birimi: Adet

Teknisyen
Erkan Taşdemir


Teknisyen
Hacı Yıldırım


Teknisyen
Fatih ARSLAN
