

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

26.03.2026

Sayı: 35

Konu: HASTANEMİZİN ÇATI KATI İÇİN ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.04.2026 saat: 11:00 'akadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KABLO KANALLARI (40X40 HALOJENLİ)			50	Metre		
2	KABLO KANALLARI (100x40 HALOJENLİ)			50	Metre		
3	DİĞER KABLolar (4X16)			100	Metre		
4	3*2,5 TTR KABLO			100	Metre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İ. Ürün, alev iletmez özellikte olacaktır.

I. Kapak, geçmeli tipte olacak ve darbelere dayanıklı kilit sistemine sahip olacaktır.

J. Ürünler montaj öncesinde idare onayına sunulacaktır.

3. 4 x 16 KABLO Teknik Özellikler

A. Tip: N2XH

B. Nominal Kesit: 4x16 mm

C. Dış Çap: 20 mm

Ç. Ağırlık: 880 kg/km

D. İletken Dc Direnç: max. 20 °C ; 1,15 ohm/km

E. Akım Taşıma Kapasitesi: Toprakta: 111 Havada: 98 A

F. % 100 bakır olacak

4. 3x2,5 TTR KABLO 300/500 V PVC İzoleli Çok Damarlı Fleksibel Tesisat Kabloları

Ürün Tipleri:

H05VV-F (HAR) Standartlar:

TS EN 50525-2-11, VDE 0281, BS 6500, IEC 60227

Ürün Tanımı:

3x2,5 TTR kablo PVC izoleli çok damarlı fleksibel tesisat kablolarımız, az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçleri için özel olarak tasarlanmıştır. Fleksibel bakır iletken ve PVC izole yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

Uygulama Alanları:

3x2,5 TTR kablolar, az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde ideal bir seçimdir.

Teknik Özellikler:

A. Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

B. Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160°C

C. Minimum Bükülme Yarıçapı: 6 x D (D: Kablo dış çapı)

Ç. Nominal Kesit Alanları: 0.75 mm²'den 4 mm²'ye kadar

D. İletken Tipi: Fleksibel bakır iletken

E. Yalıtım Malzemesi: PVC izole, PVC dış kılıf

Astevin Celik
Teknik Sorular

Yurd

TEKNİK ŞARTNAME

1. 40x40 mm Halojen Free (LSZH) Kablo Kanalı

A. Kablo kanalı, Halojen Free (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) malzemedan üretilmiş olacaktır.

B. Ürün, CE ve RoHS belgelerine sahip olacaktır.

C. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.

Ç. Kanal ve kapak aynı marka olacak ve tam uyumlu olacaktır.

D. Ürün, UV dayanımlı ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.

E. Aşağıdaki standartlara uygunluk sağlanacaktır:

.TS EN 50085-1

.TS EN 50085-2-1

.IEC 61034 (Düşük duman yoğunluğu)

.IEC 60754-1 / 60754-2 (Halojen Free özelliği)

.EN 13501-1 (Yangına tepki sınıfı: en az B-s1, d0)

F. Ölçüler: 40 mm (genişlik) x 40 mm (yükseklik), uzunluk minimum 2 metre olacaktır.

G. Renk: RAL 9016 (beyaz) olacaktır.

Ğ. Ürün, alev iletmez özellikte olacaktır.

H. Kapak, geçmeli tipte olacak ve darbelere dayanıklı kilit sistemine sahip olacaktır.

İ. Ürünler montaj öncesinde idare onayına sunulacaktır.

2. 100x50 mm Halojen Free (LSZH) Kablo Kanalı

A. Kablo kanalı, Halojen Free (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) malzemedan üretilmiş olacaktır.

B. Ürün, CE ve RoHS belgelerine sahip olacaktır.

C. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.

D. Kanal ve kapak aynı marka olacak ve tam uyumlu olacaktır.

E. Ürün, UV dayanımlı ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.

F. Aşağıdaki standartlara uygunluk sağlanacaktır:

.TS EN 50085-1

.TS EN 50085-2-1

.IEC 61034 (Düşük duman yoğunluğu)

.IEC 60754-1 / 60754-2 (Halojen Free özelliği)

.EN 13501-1 (Yangına tepki sınıfı: en az B-s1, d0)

G. Ölçüler: 100 mm (genişlik) x 50 mm (yükseklik), uzunluk minimum 2 metre olacaktır.

Ğ. Renk: RAL 9016 (beyaz) olacaktır.