

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

27.03.2026

Sayı: 39

Konu: YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.04.2026 saat: 11:00 'akadara@agriftrhsatinalma0404@gmail.com' adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (5 KG CO2)			5	Adet		
2	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU)			8	Adet		
3	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (50 KG KURU KİMYEVİ TOZLU)			1	Adet		
4	YANGIN BATTANİYESİ			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

\*Kismi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tif: Fax: e\_mail: Hız.ÖZNUR ÇANKAYA Dahili:

- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ HİZMET  
BİNASINA ALINACAK CO2(KARBONDİOKSİTLİ) YANGIN  
SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere CO2 karbondioksitli yangın söndürme tüpü alınacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- 3): Teklif Veren Firma Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4: Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 5 kg.co2 Gazı alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik sacdan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.



6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.

7- Karbondioksitli (CO2) Yangın Söndürme Tüpleri karbondioksit gazı (CO2) minimum %99,9 saflıkta ve TSE EN ISO 5923'e uygun olacaktır. Yangın tüpleri kullanılmadığı sürece asgari 4 yıl süre ile özelliğini yitirmeyecek olup istekli firma bu hususu standart belgesi ile belgelenecektir

Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.

12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeliyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

13- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra "ŞARTNAMENİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR." İbaresini koyacaklardır.

İstihbarat  
Bölümü



Dilan BAKIR  
İz Sağlığı ve Güvenliği Birimi



Ümran SÖMÜR  
İz Sağlığı ve Güvenliği Birimi



**AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ HİZMET  
BİNASINA ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU 6 KG.(K.K.T)  
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini Idareye sunacaktır.
- 3):Teklif Veren Firma Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4:Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

**B- ÖZEL ŞARTLAR**


- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 kg. toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Mono amonyum fosfat oranı %90'dan az olmayacak ve TSE belgeli olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.





- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden mono amonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyp imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"ŞARTNAMESİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR."** İbaresini koyacaklardır.

**Şartnameniz aynen kabul edilmiştir.**

.....  
Kaşe / İmza

Gökben cell  
Zelipsuz  


Dilan BAKIR  
İz Sağlığı ve Güvenliği  


Umran ŞAHİN  
İz Sağlığı ve Güvenliği Birimi  


## Yangın Battaniyesi Teknik Şartnamesi

- 1) 150x200 m bez kılıflı olmalı
- 2) CE standartlarına sahip olmalı
- 3) Alev almaz özelliğine sahip olmalı
- 4) Yangından korunmak için tasarlanmış olmalı
- 5) İş yerinde kullanıma uygun olmalı
- 6) Asbest - Amyant içermemeli
- 7) Isı yalıtkanlı olmalı
- 8) Yüksek ısıya karşı üstün koruma sağlamalı
- 9) Acil durumlarda insanları sedye gibi taşımaya uygun olmalı
- 10) Maximum sıcaklık 550 C-1260 C'ye dayanıklı olmalı

Bediye Çelikk

Teknik Şartname





T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ  
SATIN ALMA TALEP FORMU

KODU: KU.FR.06

YAYIN TARİHİ: 10.07.2025

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

Sayfa 1 / 1

Sayı : E-94882413-180.99-45586

Talep Tarihi: 09.03.2026

Konu : Yangın Söndürme Tüpleri ve Battaniyesi Alımı

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ  
SATIN ALMA BİRİMİ'NE

SATIN ALMA TALEP FORMU

Sağlık tesisimiz için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme ihtiyacı bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Talep eden  
Ümran SÖNMEZ  
İş Sağlığı ve Güvenliği

S.No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birim	Özellikleri
1	5 kg CO2 Yangın Tüpü	5 (beş)	Adet	Karbondioksit Gazlı Söndürücü
2	6 kg KKT Yangın Tüpü	8 (sekiz)	Adet	Kuru Kimyevi Tozlu Söndürücü
3	50kg KKT Yangın Tüpü	1 (bir)	Adet	Kuru Kimyevi Tozlu Tekerlekli Söndürücü
4	Yangın Battaniyesi	1 (bir)	Adet	150x200 cm Çantalı Yangın Battaniyesi

## GEREKÇE RAPORU

**Konu:** Yangın Söndürme Tüpleri ve Battaniye Alımı Gerekçesi

**Birim:** Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

### 1. Amaç

Bu rapor; Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğinin sağlanması, olası yangın risklerine karşı ilk müdahalenin zamanında ve etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla **yangın söndürme tüpleri ve battaniyesi** teminine ilişkin gerekçeyi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

### 2. SKS ve Mevzuat Kapsamında Değerlendirme

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında sağlık tesislerinde **tesis güvenliği ve acil durum yönetimi** temel gereklilikler arasındadır. Bu doğrultuda;

- Sağlık hizmeti sunulan alanlarda yangın risklerine karşı uygun sayıda ve nitelikte yangın söndürme ekipmanının bulundurulması,
- Yangın söndürme ekipmanlarının kolay erişilebilir, çalışır durumda ve standartlara uygun olması,
- Acil durumlara yönelik önleyici tedbirlerin alınması

zorunlu tutulmaktadır.

Ayrıca **Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik** ve **İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı** gereği, kapalı alanlarda ilk müdahale için taşınabilir yangın söndürme tüplerinin ve ekipmanının bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

### 3. İhtiyacın Gerekçesi

Hastanemizde bulunan muayene odaları, sterilizasyon alanları, teknik birimler, depo alanları ve ortak kullanım alanlarında; elektrik kaynaklı, katı madde ve yanıcı sıvı yangınlarına **karşı ilk müdahale ekipmanına** ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda;


- Yangın söndürme ekipmanlarının taşınabilir olması ve etkili söndürme kapasitesi nedeniyle sağlık tesisleri için uygunluk göstermektedir.
- Elektrik enerjisi altında bulunan alanlarda güvenle kullanılabilmesi,
- Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.


### 4. Mevcut Durum ve Riskler

Yeterli sayıda ve standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulunmaması durumunda;

- Olası yangınlara zamanında müdahale edilememesi,
- Can ve mal kaybı riskinin artması,
- Hizmet sunumunun aksaması,
- SKS denetimlerinde uygunsuzluk tespiti

gibi ciddi riskler ortaya çıkabilecektir.

Mehmet Aelik  
Teberruza  


Dilan BAKIR  
İş Sağlığı ve Güvenliği  


Ümran SÖNMEZ  
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi  
