

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

02.04.2026

Sayı: 47

Konu: GENLEŞME TANKI ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.04.2026 saat: 11:00 'akadar agrifrhstinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.


Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GENLEŞME TANKI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GENLEŞME TANKI (300 LT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, tesisat, hidrofor ve pompa sistemlerinde kullanılmak üzere temin edilecek;

- 300 litre kapasiteli kapalı tip genişleme tankı
- ürünlerinin teknik, idari ve kabul şartlarını kapsar.

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1. Tüm ürünler yeni, kullanılmamış, orijinal ve kusursuz olacaktır.
- 2.2. Ürünler montaja hazır ve eksiksiz teslim edilecektir.
- 2.3. Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı uygun şekilde ambalajlanmış olacaktır.
- 2.4. Ürünlerle birlikte kullanım kılavuzu ve teknik dokümanlar teslim edilecektir.

3. 300 LT GENLEŞME TANKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Tank kapasitesi 300 litre olacaktır.
- 3.2. Kapalı tip genişleme tankı olacaktır.
- 3.3. Tank gövdesi yüksek dayanımlı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 3.4. İç yüzey korozyona karşı dayanıklı kaplama ile korunmuş olacaktır.
- 3.5. Tank içerisinde değiştirilebilir tipte EPDM veya butil membran bulunacaktır.
- 3.6. Maksimum çalışma basıncı en az 10 bar olacaktır.
- 3.7. Test basıncı en az 15 bar olacaktır.
- 3.8. Çalışma sıcaklığı -10°C ile +100°C arasında olacaktır.
- 3.9. Bağlantı çapı minimum 1" veya sistem ihtiyacına uygun olacaktır.
- 3.10. Tank üzerinde hava basıncı ayarı için şarj valfi bulunacaktır.
- 3.11. Tank dik tip (vertical), ayaklı ve zemine sabitlenebilir yapıda olacaktır.

Asther Celik
Teknik Şartname

Serdar Zeka
Teknik Şartname

4. STANDARTLAR VE BELGELER

- 6.1. Tüm ürünler **CE belgeli** olacaktır.
 - 6.2. Üretici firmalar **ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi** belgesine sahip olacaktır.
 - 6.3. Genleşme tankı **Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED)** hükümlerine uygun olacaktır.
 - 6.4. Gerekli durumlarda TSE veya eşdeğer kalite belgeleri sunulacaktır.
-

5. KABUL VE DENETİM

- 7.1. İdare gerekli gördüğü durumlarda numune talep edebilir.
 - 7.2. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
-

6. TEKLİF ŞARTLARI

- 9.1. Teklif veren firmalar ürünlerin **marka ve modelini açıkça belirtmelidir.**
- 9.2. Teklif ile birlikte teknik katalog ve dokümanlar sunulacaktır.
- 9.3. Alım numune esaslı yapılabilir.
- 9.4. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Rahim cabir
Belirli

Serdar Zaka
Teknik Şartname