

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2026/34  
KONU : Yakıt Alımı Hk.

06.04.2026

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtile Mal-Hizmet İşi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 10.04.2026 tarih saat 10:00'a kadar, [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Jeneratör Yakıtı	Litre	1000		

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

## TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ JENERATÖR YAKITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

34

- a) Yüklenicinin getireceği akaryakıt TUPRAŞ Genel Müdürlüğüne TSE'ye göre belirlenen niteliklere uygun olarak ithal edilen ve ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinelerin imal ettiği TSE uygunluk belgesi olan mallardan olacaktır.
- b) Alınacak olan akaryakıtın EURO DİZEL olması gerekmektedir.
- c) Alımı yapılan maldan herhangi bir şikâyetin olması durumunda şüpheli malın laboratuarlarda analizi yaptırılacak ve tahlil giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- d) Hastanenin kullanmakta olduğu jeneratörün yakıtı idarece düzenlenecek yakıt temin fişiyle talep edilecek, yüklenici tarafından yerinde dolumu sağlanacak ve bu işlemler için nakliye ve benzeri ücretler talep edilmeyecektir.
- e) **Teslim edilen ürünlerin kalitesiz** olması **sebebiyle cihazlarda** oluşacak her türlü hasar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak tamir edilecektir.
- f) Jeneratör mazotu istemlerinde yüklenici, idaremizce görevlendirilen personelin refakatinde, idaremizin göstereceği mahaldeki depoya, yüklenici irsaliye faturasını imza karşılığı idaremize teslim edilmesi kaydıyla getirilen mazotun miktarını net belirtecek şekilde teslim edecektir. Bu işlemlerden dolayı idaremizden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
- g) Acil durum veya normal zamanlarda istenilen yakıt ürününün idaremizce belirlenen zamanlarda teslim edilecek olup bu süre 5

saatten fazla olmayacaktır.

- h) Satın alınacak akaryakıtın ulusal marker kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir.
- i) Bu şartnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu düzenlemeleri esas alınacaktır.

Emrullah KAYA  
Teknik Destek  
Personeli

