T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026/35 06.04.2026
KONU : 3 Kalem Mal Alımı

Teklife Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özelikleri belirtilen Mal-Hizmet İşi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 10.04.2026 tarih saat 10:00'a kadar,tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Duman Dedektörü	Adet	30		
2	Yangın Butonu	Adet	10		
3	Kuru Tip Akü	Adet	4		

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza (2)

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma Tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4,Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5.Alımlar https://agriithale.gov.tr/ e-posta adresli AğrıValiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9,Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariçç Tl olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin SağlıkBakanlığı T.C. Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlıolması ve Tıbbi ürünlerininyapılan kayıtlarda/bildirimlerde "SağlıkBakanlığıOnaylıdır" ibaresi aranacaktır.

Transit Cad. Yavuz Selim İlköğretim Okulu Karşısı/TAŞLI ÇAY Ayrıntılı Bilgi için. İrtibat:Erdoğan YILDIRIM Telefon : 0472 551 33 05 Faks: (0472 551 33 07) e-posta:agridhs6@saglik.gov.tr

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Duman Dedektörü: Alınacak olan dedektör Teknim marka TFD-1251 model adresli dedektör olacaktır. Alınacak dedektörler tabanları ile birlikte olacaktır.

Standartlar ve Belgeler: Dedektörler TS EN 54-7 (Duman) veya EN 54-5 (Isı) standartlarına uygun olmalı, CPR (305/2011/AB) kapsamında CE uygunluk işareti ve performans değişmezlik sertifikasına sahip olmalıdır.

Algılama Prensibi: Işık saçma (Tyndall etkisi) prensibine dayalı fotoelektronik (optik) duman algılama teknolojisine sahip olmalı, yavaş yanmaları da algılayabilmelidir.

İşlevsel Özellikler:

Kirlilik Kompanzasyonu: Dedektör, tozlanma nedeniyle oluşacak yanlış alarmları önlemek için otomatik kirlilik telafisi (sapma kompanzasyonu) yapabilmelidir.

Böcek Koruması: Optik odacığa böcek girmesini engelleyen ızgara düzenine sahip olmalıdır.

LED Göstergeler: En az 2 adet LED (çalışma anında yanıp sönen, alarmda sürekli yanan) bulunmalıdır.

Adresleme (Adresli Sistemler İçin): Dedektörler akıllı adresli santralle uyumlu olmalı ve cihaz üzerinden veya DIP switch ile adreslenebilmelidir.

Montaj ve Bağlantı: Dedektör soketleri, asma tavan veya sıva üstü montaja uygun olmalı ve hırsızlık/çıkarmaya karşı kilit mekanizması bulunmalıdır.

Çalışma Ortamı: En az -10°C ile +50°C sıcaklık ve %95 bağıl nem (yoğunlaşmamış) altında çalışabilmelidir.

Kısa Devre İzolasyonu: Adresli dedektörler, çevrim hattında oluşabilecek kısa devreleri izole edecek dahili izolatöre sahip olmalıdır.

Yangın Butonu: Buton Teknim marka TFB-1166 model adresli buton olacaktır.

Standartlar ve Belgeler: TS EN 54-11 standartlarına uygun, CE uygunluk işaretli ve akredite kuruluşlardan performansın değişmezliği belgesine sahip olmalıdır.

Yapısal Özellikler**:** Kırmızı renkli, plastik veya sac malzemeden imal edilmiş, üzerinde yanan ev sembolü ve kullanım talimatı bulunan bir gövdeye sahip olmalıdır.

Çalışma Prensibi: Merkezinde bulunan cama veya esnek plastik panele basıldığında, mikro anahtarın serbest kalmasıyla alarm sinyali üreten mekanizmaya sahip olmalıdır.

Adresli Buton Özellikleri: Santralle haberleşebilen mikroişlemcili yapı, kısa devre izolatörü özelliği (opsiyonel), klemens bağlantı yapısı bulunmalıdır.

Koruma Sınıfı: Kapalı alanlar için en az IP42, dış ortamlar veya nemli ortamlar için uygun IP sınıfına sahip olmalıdır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek Personeli

Ahmet ARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Kuru Tip Akü: Tam bakımsız, VRLA (Valve Regulated Lead Acid) ve AGM (Absorbing Glass Matt) teknolojisine sahip olmalıdır.

Voltaj: Nominal 12 Volt DC.

Kapasite: 12 V 7Ah değerinde olmalıdır.

Yapı: Kutu ve kapak malzemesi darbelere ve alevlenmeye dayanıklı ABS plastik olmalıdır. Akü sızdırmaz (sealed) yapıda olmalı ve yatay/dikey çalışabilmelidir.

Ömür ve Performans: En az 5-10 yıl tasarım ömrü (EUROBAT sınıfına göre) veya yüksek deşarj (high-rate) performansı.

Terminal: Kurşun veya yüksek iletkenliğe sahip malzemeden üretilmiş, sızdırmaz terminal yapısı.

Kendi Kendine Deşarj: 20°C'de ayda %3'ten fazla kapasite kaybı olmamalıdır.

Şarj Gerilimi: Bekleme (Float) şarj modu için 13.5V - 13.8V, Çevrimsel (Cycle) kullanım için 14.4V - 14.9V aralığında olmalıdır.

Üretim Tarihi: Aküler teslim tarihinde, üretim tarihinden itibaren en fazla 6 ay geçmiş olmalı ve tarih akü üzerinde kalıcı kodlanmalıdır.

Garanti: Aküler, montajdan itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Belgeler: Üretici ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CE ve TSE belgelerine sahip olmalıdır

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet ARAL
Taşlıca Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü