

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrıli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıy Devlet Hastanesi

SAYI : 2026/36
KONU : Mal Alımı Hk.

08.04.2026

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen Mal -Hizmetişi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 13.04.2026 tarih saat 10:00'a kadar, tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Sirkülasyon Pompası	Adet	1		

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPASI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler

Pompa Tipi: Cihaz, ıslak rotorlu ve frekans konvertörlü (elektronik kontrollü) tip olmalıdır.

Bağlantı Tipi: Pompa bağlantı çapı **DN 40** olmalı ve flanşlı bağlantı özelliğine sahip olmalıdır.

İşletme Basıncı: Cihazın basınç sınıfı **PN 6/10** standartlarına uygun olmalı, her iki flanş yapısına da uyum sağlamalıdır.

Elektriksel Özellikler:

Besleme Gerilimi: 220-240V, 50 Hz, **monofaze** olmalıdır.

Güç: Maksimum güç tüketimi **190 Watt** seviyesinde veya bu değeri aşmayacak verimlilikte olmalıdır.

Kontrol Modları: Pompa; sabit basınç, değişken basınç ve sabit hız gibi farklı çalışma modlarını desteklemelidir.

Malzeme Özellikleri:

Pompa Gövdesi: Korozyona dayanıklı dökme demir (pik döküm) olmalıdır.

Rotor Mili: Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Yataklar: Karbon veya seramik malzemeden, akışkan ile yağlanan tipte olmalıdır.

Koruma ve İzolasyon: Cihazın koruma sınıfı en az **IP 44** (veya üzeri), izolasyon sınıfı ise en az **F veya H** olmalıdır.

Enerji Verimliliği: Cihaz, **EEl (Enerji Verimlilik İndeksi) ≤ 0.23** değerine sahip, yüksek verimli (ErP uyumlu) olmalıdır

3. BELGELENDİRME VE GARANTİ

Belgeler: Cihazın **CE** uygunluk belgesi bulunmalı, yerli üretim **TSE/TSEK** belgelerine sahip olmalıdır.

Garanti: Ürün, teslim tarihinden itibaren en az **2 (iki) yıl** süreyle imalat hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır.

Servis: Tedarikçi firma, Türkiye genelinde yaygın servis ağına ve en az 10 yıl yedek parça temin garantisine sahip olmalıdır.

4. KABUL VE MUAYENE

Cihaz, orijinal ambalajında, hasarsız ve Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmelidir.

İdare tarafından yapılacak muayenede, şartnamede belirtilen tüm teknik değerlerin doğruluğu kontrol edilecektir.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Ahmet AYAS
Taşlıcağ Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü