

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026/37
KONU : Mal Alımı Hk.

13.04.2026

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen Mal -Hizmetİşi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 17.04.2026 tarih saat 10:00'a kadar, tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|----------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Kanal Açma ve Temizleme Makinesi | Adet | 1 | | |

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ GİDER AÇMA MAKİNESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KANAL AÇMA VE TEMİZLEME MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM VE GENEL ÖZELLİKLER

1.1. Teklif edilecek makine; servis, hastane, belediye ve tesis yönetimlerinde bina içi ve dışı ana hatlardaki tıkanıklıkları açmak amacıyla tasarlanmış, profesyonel tip, elektrikli bir kanal açma makinesi olmalıdır.

1.2. Cihaz; lavabo, tuvalet, pis su boruları ve drenaj hatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

1.3. Cihaz, farklı çaplardaki spirallerin doğrudan takılmasına imkan veren sıkıştırma çenesi sistemine sahip olmalıdır.

2. TEKNİK PERFORMANS DEĞERLERİ

2.1. **Boru Çapı Uygunluğu:** Cihaz, en az Ø 20 mm ile Ø 150 mm arasındaki borularda verimli çalışabilmelidir.

2.2. **Spiral Uygunluğu:** Cihaz, herhangi bir parça değişimi gerektirmeden Ø 16 mm ve Ø 22 mm spiralleri çalıştırabilmelidir. Adaptör magazini ile Ø 8 mm ve Ø 10 mm spirallerle çalışmaya uygun olmalıdır.

2.3. **Maksimum Çalışma Uzunluğu:** Cihaz, Ø 22 mm spiraller ile en az 60 metre, Ø 16 mm spiraller ile en az 50 metre mesafeye ulaşabilmelidir.

2.4. **Motor Gücü:** Motor giriş gücü en az 690 Watt (veya 0.4 kW çıkış gücü) olmalıdır.

2.5. **Devir Hızı:** Makinenin devir hızı, sağ/sol dönüş kabiliyetine sahip ve yüksüz durumda en az 460 devir/dakika (dev/dak) olmalıdır.

3. TASARIM VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

3.1. **Gövde Yapısı:** Cihazın dış gövdesi darbelere dayanıklı, hafif ve sağlam (alüminyum döküm veya benzeri) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3.2. **Taşıma:** Cihazın üzerinde kolay taşımayı sağlayan ergonomik bir tutma kolu bulunmalıdır.

3.3. **Güvenlik Şalteri:** Cihaz üzerinde acil durumlarda akımı kesen veya yön değiştiren (Sağ/Sol) emniyet şalteri bulunmalıdır.

3.4. **Tahrik Kolu:** Tahrik kolu, merkezde konumlandırılmış olmalı ve kuvvet aktarımını dengeli bir şekilde yaparak cihazın devrilmesini önlemelidir. Kol, kilitletiğinde taşıma sapı vazifesi görmelidir.

4. AKSESUAR VE EKİPMAN (OPSİYONEL/SET İÇERİĞİ)

İdare ihtiyacına göre aşağıdaki set içeriğini teknik şartnameye ekleyebilir:

- 1 adet Ø 22 mm Spiral Seti (en az 4-5 parça, toplam 22.5m).
- 1 adet Ø 16 mm Spiral Seti (en az 5 parça, toplam 11.5m).
- Farklı uç tipleri (Huni uç, Kepçe uç, Burgu uç, Geri getirme ucu vb.).
- Spiral koruma hortumu ve operatör eldiveni.

5. GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

5.1. Cihaz imalat hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

5.2. Yüklenici firma, cihazın kullanımına dair eğitimi ücretsiz olarak vermelidir.

5.3. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmalıdır.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli

Alınca AR
Taşlıcağ Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Fatih GİÇEK
T.İ.K.M
Müdür