



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-311278899
Konu : Teklife Davet

13.04.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 KALEM HAVALANDIRMA SİSTEMİ MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.04.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KANAL TİPİ FAN	ADET	3		
2	YUVARLAK FAN	ADET	2		
3	ANEMOSTAT	ADET	5		
4	HAVALANDIRMA FLEKS	ADET	7		
5	KUMANDA PANOSU	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Can ADIYAMAN
Başhekim V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 06DCE2E5-68B5-4CCA-A9D4-DBA6BB551F71

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **[e-posta:ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 06DCE2E5-68B5-4CCA-A9D4-DBA6BB551F71

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



ŞARTNAME

1. Kanal tipi fanın; 210 – 1840 m³/h arasında debi değeri olacaktır.
2. Kanal tipi fanın; ø100 – 315 mm arasında bağlantı çapı olacaktır.
3. Yuvarlak fan; soğuk çekme galvaniz sac gövdeli olacaktır.
4. Gövde elektrostatik toz boya ile paslanmaya karşı korumalı olacaktır.
5. Hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlama imkanı sağlayacaktır.
6. Yalıtım : class b, koruma sınıfı : ip 44 olacaktır.
7. Anemostat; 200 lük olacaktır.
8. Havalandırma fleks 200 lük olacaktır.
9. Montaj, demontaj, nakliye ve çıkabilecek bütün yedek parçalar yüklenici firmaya aittir.

KANAL TİPİ FAN:3 ADET

YUVARLAK FAN:2 ADET

ANEMOSTAT:5 ADET

HAVALANDIRMA FLEKS: 7 ADET

KUMANDA PANOSU:5 ADET

Mutfakta oluşan yağlı buhar, duman, koku ve sıcak havanın ortamdaki uzaklaştırılması amacıyla kurulacak olan mutfak havalandırma sisteminin imalat, temin, montaj, test ve devreye alma işlerini kapsar.


Yüklenici firma; sistemin projelendirilmesi, gerekli tüm malzemelerin temini, montajı, çalışır halde teslimi ve testlerini yapmakla yükümlüdür.

ELEKTRİK TESİSATI

Fan motoru için uygun sigorta ve kontaktör sistemi kurulacaktır.

Kumanda panosu mutfak içerisinde uygun bir yere monte edilecektir.

Tüm kablolar TS standartlarına uygun olacaktır.



MONTAJ

Tüm montaj işleri TS ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılacaktır.

Sistem çalışır halde teslim edilecektir.

Montaj sonrası tüm bağlantılar kontrol edilecektir.

Titreşim ve ses oluşumunu önlemek için gerekli önlemler alınacaktır.

TEST VE DEVREYE ALMA

Sistem montaj sonrası test edilecektir.

Hava debisi ve çekiş kontrolü yapılacaktır.

Sistem sorunsuz çalışır durumda teslim edilecektir.

Kurulan havalandırma sistemi ve ekipmanları en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

DİĞER ŞARTLAR

- 1-İhale konusu olan malzemelerin nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- 2-Taşıma esnasından malzemelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 3- Satın alındıktan sonra takılması malzemeler yüklenici firma tarafından takılacaktır.
- 4-İhale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.
- 5-Tüm malzemeler 1. Kalite olacaktır.
- 6-Uygun görülmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir. Yenisiyle değişim yapılacaktır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
İdris Bozboğa

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
SERHAT TEKDAL
Sıhhi Tesisat Teknisyeni

İDRİS BOZBOĞA
Elektrik Teknk.