

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

16.04.2026

Sayı:

Konu: Su Depolarının Genel Temizliği Ve Dezenfeksiyonu İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.04.2026 saat: 10:00 'a kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİYARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	3 Adet Su Deposunun Genel Temizliği ve Dezenfeksiyonu (25 Ton, 12 Ton ve 5 Ton büyüklüğünde)	1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
2. Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitilmiş personeltarafından depo içi ve depotavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu,balçık ve yosun,pas vb.atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalarındaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlarile dezenfekteedilecek.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durularanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgiformu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfektanı yapılmadan önce ve sonrasında ait fotoğraflar çekilereksoft ortamda idareye teslim edilecektir.
- 11.Teklif verecekfirmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapıştırılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numuneleri alınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.
15. İstekliler işin yapılacağı yeri görebilecektir.
16. Hastanemizde temizliği yapılacak depolar;
  - a) 25 tonluk galvanizli su deposu
  - b)12 tonluk galvanizli su deposu
  - c) 5 tonluk galvanizli su deposu

Mr. Cengiz GİFTÇİ  
Teknisyen