

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.04.2026

Sayı: 126

Konu: YANGIN SÖNDÜRME TÜP DOLUMU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.04.2026 saat: 11:00 'akadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mühür: ULAŞ
İdari ve Mali İşler

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	6 KG YANGIN SÖNDÜRME TÜP DOLUMU			65	Adet		
2	25 KG YANGIN SÖNDÜRME TÜP DOLUMU			5	Adet		
3	CO2 YANGIN TÜP DOLUMU(5 KG)			10	Adet		
4	CO2 YANGIN TÜP DOLUMU(10 KG)			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yangın söndürme cihazlarının dolum bakım ve test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

- 1) Teklif verecek firmaların, cihazların dolum, bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği TSE-HYB 11827 standardına uygun bir tesise sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda Yangın söndürme tüpleri Dolum ve bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ olması zorunludur. Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
- 2) Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı %40 dan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B) söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır. ABC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır. Kullanılan toza ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.
- 3) Yüklenici firma dolum ve bakım için aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine $\frac{1}{4}$ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir. Aksi takdirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.
- 4) Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı teslim edilecektir. Arızalı olan yangın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.
- 5) Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve garanti belgesini gösteren dolum etiketlerini yapıştıracaktır.
- 6) Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 7) Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak. Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş Yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz. Böyle bir durum tespit edildiğinde herhangi bir hak talep edemez.
- 8) Dolum ve bakıma alınan söndürücülerin çalışma düzeni içten basınçlı olmalı, tetik ve vana tertibatı TSE veya CE belgeli olmalı, tetik üzerinde emniyet sigortası olmalı, tetik ve vana üzerinde emniyet sigortası olmayan cihazların dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 9) Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları, çatlak, pürüz karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.
- 10) Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olmalıdır.
- 11) Yangın söndürme cihazı, içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basınçla dışarı püskürtelirmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.
- 12) Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı. Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında, verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları 4 yılda bir yapılacaktır. Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrolleri Yılda Bir (1) kez yapılacak ve Kurumumuza Periyodik kontrol formu verecektir.

mehmet ucuo ESKİM
Atılg

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde yapılacaktır

13)Firma dolun ve bakıma aldığı imalat tarihi 5 yılı geçen cihazları hidrostatik basınç testine tabi tutacaktır.Basınç testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14)Garanti süresi içerisinde 4 yıl boyunca kullanıcı hatasından kaynaklanmayan,aksaklıklar için daha önceden belirlenen bakım,kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir.Örneğin 4 yıl içerisinde,cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfıra) düşerse garanti kapsamında yapılacak.Ancak Yangın söndürme tüpünün garanti mühürü koparılıp veya kullanıcının tetiğe basıp yangın tüpünü boşalttığı tespit edilirse Firmaya anlaşmalı fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

15)Dolum ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele 1 adet Yangın söndürme tüpü seçerek yangın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ahşap gibi malzemeler Firma tarafından karşılanacaktır.Yangın tavaşı vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi toz ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16) Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir

17)Teklif dosyasının içinde zorunlu olarak istenilecek sertifikalar ve belgeler şunlardır;

18.Firma tarafında yangın boş tüplerin toplanması ve dolum yaptıktan sonra yerlerine bırakılması ve numaralandırılması işlemi firma tarafında yapılacaktır .

19.Hastanemizdeki talepte belirtilen Co2 söndürme tüplerinininde bakım ve etiketlendirmesi işlemi yapılacaktır

1:Teklif sunan firmanın kendi adına düzenlenmiş TSE-Hizmet Yeterlilik TS-HYB-11827 belgesi olması zorunludur.

2:Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Dolum,Bakım Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belge ve Yangın söndürme tüpleri dolum tesisi olduğuna dair Resmi Yazı

3:Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi Olması zorunludur.

4:Referans Listesi

5: Yangın söndürme tüpleri Dolum,Bakım ve Onarım Faliyet Belgesi Verilecektir

(Nace kodu:331290)

Taraflar 2 sayfa 17 maddeden oluşan şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek her sayfasına kaşeleyip imzalayacaktır.Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İsmail KANA
A

Mehmet Uefa Dikim
Arap