

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2026

Sayı: 381

Konu: MERKEZİ KLİMA SANTRALİ İÇİN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MERKEZİ KLİMA SANTRALİ BAKIM			1	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KARAKÖSE EK BİNA KLİMA SANTRALİ

TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaköse Ek Bina bünyesinde bulunan Merkezi Klima Santrali sisteminin mevcut arızalarının giderilmesi, verimli ve hijyenik çalışmasının sağlanması, enerji kayıplarının önlenmesi ve sistemin güvenli şekilde işletilmesi amacıyla tek seferlik bakım ve onarım hizmeti alınacaktır.

2. TEKNİK ŞARTNAME

2.1.Yüklenici firma aşağıda belirtilen bakım, kontrol ve onarım işlemlerini eksiksiz yerine getirecektir:

****Mekanik Bakım İşleri**

Santral cihazının genel iç ve dış kontrolü yapılacaktır.

Üfleme ve emiş fanları kontrol edilecektir.

Fan motorları, rulmanlar, yataklamalar kontrol edilerek gerekli bakım yapılacaktır.

Kayış, kasnak, kaplin ve gergi ayarları kontrol edilecektir.

Titreşim takozları ve bağlantılar kontrol edilecektir.

Tüm civata, somun ve bağlantı elemanları sıkılacaktır.

Damper mekanizmaları kontrol edilerek açma-kapama testleri yapılacaktır.

Taze hava, dönüş hava ve egzoz damperleri çalışır hale getirilecektir.

****Filtrasyon ve Hijyen İşleri**

Ön filtre, torba filtre, Hepa filtre (varsa) kontrol edilecektir.

Kullanılabilir filtreler temizlenecek, kullanılamaz durumda olanlar raporlanacaktır.

Filtre yuvaları temizlenecektir.

İç yüzeylerde hijyenik temizlik yapılacaktır.

****Serpantin ve Isıtma/Soğutma Bölümü**

Isıtma ve soğutma serpantinleri temizlenecektir.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MUSA ÇELİKES
Teknik Zemin Sorumlusu

Serpantin petekleri kontrol edilerek ezilmiş yüzeyler düzeltilecektir.

Vana, aktüatör, kolektör ve bağlantılar kontrol edilecektir.

Su kaçakları kontrol edilecektir.

Donma termostatu ve sıcaklık sensörleri test edilecektir.

****Drenaj ve Nemlendirme Sistemi**

Yoğuşma tava ve drenaj hattı temizlenecektir.

Tıkanıklıklar giderilecektir.

Nemlendirme sistemi varsa genel bakım ve kontrolü yapılacaktır.

****Elektrik ve Otomasyon İşleri**

Elektrik panosu temizliği yapılacaktır.

Kontaktör, röle, sigorta, termik ve şalterler kontrol edilecektir.

Klemens ve kablo bağlantıları sıkılacaktır.

Motor akım ölçümleri yapılacaktır.

Otomasyon paneli, termostat, sensör ve kumanda elemanları test edilecektir.

Arıza alarm kayıtları kontrol edilecektir.

****Performans Testleri**

Sistem devreye alınacaktır.

Üfleme ve emiş hava sıcaklıkları ölçülecektir.

Hava debisi genel kontrolü yapılacaktır.

Ses ve titreşim kontrolü yapılacaktır.

Normal çalışma değerleri raporlanacaktır.

3. PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ

3.1. Çalışacak personel alanında deneyimli ve yetkin olacaktır.

3.2. Personel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışacaktır.

3.3. Gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÜLSEREN ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MUSE GÜNEŞ
Teknik Sorumlusu

4. TESLİM VE RAPORLAMA

4.1.Yapılan işlemler bakım formuna işlenecektir.

4.2.Tespit edilen arızalar ve öneriler yazılı olarak idareye sunulacaktır.

4.3.İş bitiminde klima santrali çalışır durumda teslim edilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1.Hastane bina ve tesisatına verilecek her türlü zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

5.2.İş süresince oluşan atıklar çalışma alanından temizlenecektir.

5.3.İdare gerekli gördüğü takdirde işin her aşamasını denetleyebilir.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MUSTAFA GÜLMEZ
Teknik Servis Sorumlusu