

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2026

Sayı: 378  
Konu: Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Hizmet Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.05.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	yangın söndürme tüpü dolumu 6 kg lık			12	Adet		
2	yangın söndürme tüpü dolumu 12 kg lık			3	Adet		
3	yangın söndürme tüpü dolumu 50 kg lık			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesine ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU 6 KG.(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 12 adet 6 kg.lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- 3):Teklif Veren Firma Bağlı Bulunduđu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4:Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 kg.toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi sođuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ađırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluđuna istediđi kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve

yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.

- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"ŞARTNAMESİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR."**İbaresini koyacaklardır.

*Şartnameyi okudum ve aynen kabul ediyorum.*  
*Şartnameyi okudum ve aynen kabul ediyorum.*  
*Şartnameyi okudum ve aynen kabul ediyorum.*

**Şartnameniz aynen kabul edilmiştir.**

.....  
Kaşe / İmza

Ahmet Fıkran Öztürk

*A. Fıkran Öztürk*

Selami OĞLU  
Kari ve Mali İşler  
Yardımcısı  
Eğilim Araştırma Hastanesi

**Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesine ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU 12KG.(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 3 adet 12 kg.lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- 3):Teklif Veren Firma Bađlı Bulunduđu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4:Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 12 kg.toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi sođuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ađırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sađlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluđuna istediđi kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve



yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.

- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"ŞARTNAMESİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR."**İbaresini koyacaklardır.

Harun Adilkar ARSLAN  
Mühürsüz

**Şartnameniz aynen kabul edilmiştir.**

.....  
Kaşe / İmza

Ahmet Furkan Öztürk  
Ap. İmza

Metami OĞLU  
ve Mali İşler  
Araştırma Hastanesi

**Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesine ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU 50KG.(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 1 adet 50 kg.lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- 3):Teklif Veren Firma Bağlı Bulunduđu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4:Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 50 kg.toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi sođuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ađırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sađlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluđuna istediđi kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve

yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan tüp yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum için ayrıca ücret ödenmeyecek.

- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- Söndürücülerin tamamının duvara montajı için paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti süresi içinde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın söndürücülerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte şartnamemiz kaşelenip imzalandıktan sonra **"ŞARTNAMENİZ AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR."**İbaresini koyacaklardır.

Harun Tolbat AOKAN  
Mayıs 2018

**Şartnameniz aynen kabul edilmiştir.**

.....  
Kaşe / İmza

Ahmet Fıcran Öztürk  
A. Fıcran

Selami OGLU  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi