

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.05.2026

Sayı: 397

Konu: SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ ÇİN YILLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ ÇİN YILLIK BAKIM ONARIM			4	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Yıllık Servis ve Bakımlarına ait

TEKNİK ŞARTNAME

KAPSAM:

Şartname, Su yumuşatma sistemlerinin 1 yıllık, 4 periyot kontrol, koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayar işlerinin yapılması işlemlerine ait servis hizmetlerini kapsamaktadır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Mevcut su yumuşatma sistemlerine 3 ayda bir periyodik bakım hizmeti yapılacaktır. Bakım esnasında sistemlerinin komple temizliği yapılacak, tüm elektriksel ve tank bağlantılarının kontrolleri yapılacak ve sistemin işlevleri kontrol edilecektir. Sistemlerde yapılan tüm kontrollerin sonucu servis raporunda belirtilecektir.
2. Su yumuşatma sistemlerinde meydana gelebilecek tüm arıza durumlarında yüklenici firma 7/24 saat hizmet verecektir. Arızanın yüklenici firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
3. Talep edilen arıza bakım onarım işi, parça hariç alıma çıkmıştır. Yüklenici, kontroller sırasında arızalı parça tespitini teknik servis formuna yazacak ve hastane idaresi tarafından alımı yapılan malzemeyi monte ederek sistemi çalışır hale getirecektir.
4. Hastanemizde 4 adet 1 tonluk su yumuşatma tankı, 1 adet tuz tankı, 1 adet tuz otomatığı ve buna bağlı üniteler bulunmaktadır.
5. İstekliler, su yumuşatma sistemi ile ilgili merak edilen bilgileri, hastane teknik biriminden öğrenebilir.
6. Bakım günleri, hastane teknik birimiyle yapılacak görüşmelerle belirlenecektir.
7. Yüklenici, su yumuşatma sisteminden alınacak olan numunelerin test sonuçlarını hastane teknik birimine sunacaktır.
8. Yukarıda detayları verilen hizmet alımı ilgili tüm uyuşmazlıklarda, Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen