

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.05.2026

Sayı: 402

Konu: ECZANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 1 ADET SPLİT KLİMA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. KAPSAM:**

Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi eczane biriminde kullanılmak üzere temin edilecek split klima cihazının temini, montajı, devreye alınması ve çalışır halde teslimine ilişkin esasları kapsar.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

Klima tipi: Duvar tipi split klima olacaktır.

Kapasite: 24.000 BTU/h olacaktır.

Enerji sınıfı: En az A++ enerji verimliliğine sahip olacaktır.

Soğutucu gaz: Çevre dostu R32 veya muadili gaz kullanılacaktır.

Çalışma modu: Soğutma ve ısıtma özellikli olacaktır.

Sessiz çalışma özelliğine sahip olacaktır.

Dijital gösterge paneli ve uzaktan kumandası olacaktır.

Otomatik fan ayarı ve zamanlayıcı (timer) özelliği bulunacaktır.

İç ünite hava yönlendirme kanatları otomatik hareketli olacaktır.

Düşük enerji tüketimi sağlayan inverter teknolojisine sahip olacaktır.

Elektrik kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma özelliği olacaktır.

Cihazlar üretici firma garantisi altında olacaktır.

Montaj, yetkili servis tarafından yapılacaktır.

Tüm ekipmanlar TSE, CE ve ilgili uluslararası kalite belgelerine sahip olacaktır.

Kullanım kılavuzu Türkçe olacaktır.

**3. MONTAJ VE KURULUM:**

Montaj yapılacak alan yüklenici tarafından yerinde görülerek keşif yapılacaktır.

İç ve dış ünite montajı standartlara uygun şekilde yapılacaktır.

Bakır borulama, izolasyon, drenaj hattı ve elektrik bağlantıları eksiksiz yapılacaktır.

Doğan ALPARSLAN  
Masineri Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elbena Cudiska

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Musa GÜNEŞ  
Teknik Servis Sorumlusu

Ünite uygun şekilde sabitlenecek ve titreşim önleyici aparat kullanılacaktır.

Tüm montaj malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Kurulum sonrası sistem test edilerek çalışır durumda teslim edilecektir.

**4. GARANTİ:**

Cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

Arıza durumunda yetkili servis en geç 48 saat içinde müdahale edecektir.

**5. KABUL:**

Cihaz çalışır durumda, eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Kabul işlemi, ilgili teknik personel tarafından yapılacaktır.

Eksik veya kusurlu iş kabul edilmeyecektir.

**6. DİĞER HUSUSLAR:**

Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

Montaj sırasında oluşabilecek zararlar yükleniciye aittir.

Gerekli tüm ekipman ve işçilik yüklenici tarafından sağlanacaktır.

**Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.**

Doğan ALPARSLAN  
Basınç Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gülşah Adıgöz

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Musa GÜNEŞ  
Teknik Servis Sorumlusu