

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.05.2026

Sayı: 440

Konu: TAVAN TİPİ SPRİNKLİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN DOLUM HİZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet FAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUM VE BAKIM İŞİ			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TAVAN TİPİ SPRİNKLİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tavan Tipi Sprikli otomatik Yangın söndürme cihazlarının Alım ve dolun,bakım test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

1)Teklif verecek firmaların kendi adına düzenlenmiş Yangın söndürme Tüpleri dolun,bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği gösteren Güncel Vizesi geçmemiş TSE-HYB 11827 standardına uygun bir dolun tesisine sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda Yangın söndürme tüpleri Dolun ve bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ olması zorunludur.Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

2)Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı TSE EN 615 uygun map %40 dan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B)söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır.ABC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır.Kullanılan toza ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.

3)Otomatik Tavan Tipi Sprinkli Yangın söndürme tüpleri TSE 862 en 3-7 belgeli olmalı.Gövde imalat tarihleri Yeni olmalıdır.Tavan tipi otomatik yangın söndürme tüplerinin ucundaki spring 60+80 derecede otomatik olarak patlamalı ve yangına müdahale etmelidir.Yüklenici firma dolun ve bakım için aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine ¼ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir.Aksi taktirde cihazlar doluna ve bakıma verilmeyecektir.

4)Dolun ve bakım için verilen cihazların tamamı teslim edilecektir.Arızalı olan yangın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.

5)Yüklenici firma dolun ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve garanti belgesini gösteren dolun etiketlerini yapıştıracaktır.

6)Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi belli olmayan cihazlara dolun ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

7)Yüklenici firma dolun ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak.Firma dolun ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş Yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz.Böyle bir durum tespit edildiğinde herhangi bir hak talep edemez.

8)Alım ve Dolun yapılacak Tavan tipi otomatik yangın söndürme cihazları tavana montaj aparatı olmalı ve montaj yüklenici firma tarafından İdarece belirlenen yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir.

9)Yüklenici firma dolun ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları,çatlak,pürüz karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.

10)Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektriği iletmecek özellikte olmalıdır.

11) Yangın söndürme cihazı, içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basıncı dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.

12) Yüklenici firma dolun ve bakım yaptıđı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı. Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında, verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarının dolun ve bakımları 4 yılda bir yapılacaktır. Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrolleri Yılda Bir (1) kez yapılacak ve Kurumumuza Periyodik kontrol formu verecektir.

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde yapılacaktır

13) Firma dolun ve bakıma aldığı imalat tarihi 5 yılı geçen cihazları hidrostatik basınç testine tabi tutacaktır. Basınç testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14) Garanti süresi içerisinde 4 yıl boyunca kullanıcı hatasından kaynaklanmayan, aksaklıklar için daha önceden belirlenen bakım, kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir. Örneđin 4 yıl içerisinde, cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfıra) düşerse garanti kapsamında yapılacak. Ancak Yangın söndürme tütünün garanti mühürü koparılıp veya kullanıcının tetiđe basıp yangın tütünü boşalttığı tespit edilirse Firmaya anlaşmalı fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

15) Dolun ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele 1 adet Yangın söndürme tütü seçerek yangın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ahşap gibi malzemeler Firma tarafından karşılanacaktır. Yangın tavaşı vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi toz ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16) Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir

17) Teklif dosyasının içinde zorunlu olarak istenilecek sertifikalar ve belgeler şunlardır;

1: Teklif sunan firmanın kendi adına düzenlenmiş Yangın söndürme tütleri TSE-Hizmet Yeterlilik (TS-HYB-11827) belgesi olması zorunludur.

2: Bağlı Bulunduđu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tütleri Dolun, Bakım Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belge ve Yangın söndürme tütleri dolun tesisi olduğuna dair Resmi Yazı

3: Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi Olması zorunludur.

Harun Zülküf Arslan



Ahmet Furkan Öztürk



Selam oñu
İd. mudi ist. med. gnd
A. M.