

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 478  
KONU : Teklife Davet

13/05/2026

**Teklif Mektubu Davet**

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYON ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/05/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim..

**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	<b>SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYON ALIMI</b>	3	ADET		

**Dr. Yasin ÇOLAK**  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

## SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- I.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
2. Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitimli personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu, balçık, yosun, pas vb. atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlar ile dezenfekte edilecek.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durulanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilerek soft ortamda idareye teslim edilecektir.
- II.Teklif verecek firmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapılandırılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numuneleri alınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumunda tüm prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.
15. Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.
16. 1 adet 80 LT, 2 adet 25 LT'lik su deposu bulunmaktadır.

13.05.2026

Leyla DURU  
Diyadin Devlet Hastanesi  
Enfeksiyon Hemşiresi

13.05.2026

## SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU GEREKÇE RAPORU

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Diyadin Devlet Hastanemizde;

**SKS(Sağlıkta Kalite Standartları) kapsamında**

- **DTY12 Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.**

- **DTY12.04 Düzenli aralıklarla su depolarının bakımı yapılmalıdır.**

**"Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmelidir."**

Maddelerine istinaden su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması için hizmet alım sürecine girilmesi uygun görülmüştür.

Leyla/DURU  
Diyadin Devlet Hastanesi  
Enfeksiyon Hemşiresi