

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.05.2026

Sayı: 450

Konu: 1300 ADET FAN-COİL SİSTEMİNİN YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1300 ADET FAN-COİL SİSTEMİNİN İÇİN YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FAN-COİL BAKIM ŞARTNAMESİ

Koruyucu periyodik bakım aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- 1 Yılda 2 defa filtre temizliği yapılacak
- 2 İç ünite batarya temizliği. (Kimyasal kullanılarak yılda 2 defa yapılacak)
- 3 Şebeke elektrik akımının kontrolü yapılacak
- 4 Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacak.
- 5 Fan-coil su akışı kontrol edilecek ve havası alınacaktır.
- 6 Elektronik kartların bakımı. (Temizlik ve izolasyonları) yapılacak.
- 7 Termostat fonksiyon kontrolü yapılması.
- 8 Arızalı olan termostatlar firma tarafından ücretsiz onarımı yapılacaktır.
- 9 Fancoil arızaları bildirimden sonra en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.
- 10 Tüm Fancoil arızaları firma tarafından yapılır, kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- 11 Tüm drenaj hatları sızdırmazlık ve tıkanıklığı kontrol edilip çalışır hale getirilecektir.
- 12 Arızalı olan parçalar, teknik servis formunda belirtilecek ve idare tarafından alımı sağlanacaktır. Alımı yapılan parçalar yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
- 13 Bakım onarım esnasında alınması gereken iş güvenlik tedbirleri, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Bu hizmet alımıyla ilgili taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda, Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Metçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu