

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 93
Konu: TEKLİFE DAVET

18.05.2026

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ELEKTRİK MALZEMELERİ MALALım İşi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının TL üzerinden 19.05.2026 tarih ve saat 11:00'a kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Tekin İNANLI,
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	63A K OTOMAT ŞALTER	ADET	1		
2	200W LED PROJEKTÖR	ADET	1		
3	KARGA BURNU	ADET	1		
4	PENSE	ADET	1		
5	60*60 LED PANEL	ADET	20		
6	KLEMENS BOY	ADET	4		
7	CAT 6 NEXANS	METRE	305		
8	YENİ NESİL RJ45 JACK	ADET	100		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

TEKNİK ŞARTNAME

60X60 LED PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- GÖVDESİ DKP SAÇTAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2- EN AZ 3600 LÜMEN IŞIK AKSINA SAHİP OLMALIDIR.
- 3- 6500K RENK SICAĞINDA OLM ALIDIR.
- 4- IP 40W LED OLMALIDIR
- 5- POLİKARBON VE UV YALITIMDA OLMALIDIR.
- 6- 48W GÜÇ OLMALIDIR.
- 7- ENEC BELGELİ OLMALIDIR
- 8- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

200W LED PROJEKTÖR

- 1- PROJEKTÖR 200W GÜCÜNDE OLMALIDIR
- 2- PROJEKTÖR 220V 50 HZ TEK FAZLI ŞEBEKE İLE ÇALIŞMALIDIR
- 3- PROJEKTÖR BEYAZ IŞIK VERMELİDİR
- 4- PROJEKTÖR EN AZ IP65 KORUMA SINIFINA SAHİP OLMALIDIR
- 5- PROJEKTÖR KASASI ALÜMİNYUM DÖKÜM OLMALIDIR.
- 6- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 7- EN AZ 26000 LÜMEN IŞIK AKSINA SAHİP OLMALIDIR

PENSE

- 1- MALZEME KROM-VANADYUM ÇELİĞİNDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR
- 2- AĞIZ KESİM KISMI İNDÜKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR
- 3- KOROZYONA KARŞI KROM KAPLAMA OLMALIDIR
- 4- 1000V İZOLASYONLU ELEKTRİĞE DAYANIKLI OLMALIDIR
- 5- ERGONOMİK, KAYMAYA DAYANIKLI İKİ RENK KAPLAMALI OLMALIDIR
- 6- 180 MM BOYUT OLMALIDIR
- 7- TS60, TS 60900, TS ISO 5745 VEYA DIN ISO 5745 STANDARTLARINA UYUMLU OLMALIDIR

KARGA BURNU

Fuat KAYA
Teknisyen

Hammur İnce Değerlendirme Şirketi
Teknik İnceleme
İdari İmtihani İşletme Müdürlüğü

- 1- MALZEME KROM-VANADYUM ÇELİĞİNDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR
- 2- AĞIZ KESİM KISMI İNDÜKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR
- 3- KOROZYONA KARŞI KROM KAPLAMA OLMALIDIR
- 4- 1000V İZOLASYONLU ELEKTRİĞE DAYANIKLI OLMALIDIR
- 5- ERGONOMİK, KAYMAYA DAYANIKLI İKİ RENK KAPLAMALI OLMALIDIR
- 6- 180 MM BOYUT OLMALIDIR
- 7- TS60, TS 60900, TS ISO 5745 VEYA DIN ISO 5745 STANDARTLARINA UYUMLU OLMALIDIR
- 8- DÜZ UÇLU OLMALIDIR

63A GRUP OTOMAT ŞALTER

- 1- AKIM KAPASİTESİ 63A OLACAK
- 2- 3 KUTUP OLACAK
- 3- MALZEME YÜKSEK KALİTELİ PLASTİK VE METAL GÖVDE OLACAK
- 4- SİGORTA TİPİ C OLACAK
- 5- KESME GÜCÜ 10KA OLACAK
- 6- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR
- 7- CE BELGELİ OLMALIDIR
- 8- IP20 OLMALIDIR

CAT 6

- 1- EN GÜNCEL CAT 6 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
 - 2- 250MHz'e KADAR PERFORMANS GÜCÜ OLMALIDIR
 - 3- 500m'lik OLMALIDIR
 - 4- GİGABİT ETHERNET'İ DESTEKLEMELİDİR
 - 5- TSE BELGELİ OLMALIDIR
 - 6- RoHS EC DİREKTİFİ 2002/95/EC İLE UYUMLU OLMALIDIR
 - 7- PVC KILIF OLMALIDIR
 - 8- ISO/IEC 11801 STANDARTLARINA SAHİP OLMALIDIR
 - 9- ALEV GECİKTİRME IEC 60332-1 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- KABLO TİPİ UTP OLMALIDIR

Fuat KAYA
Teknisyen

Tekin İMANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari İşler Müdürü

SIRA KLEMENS

- 1- İZOLASYON GÖVDESİ ALEV İLETMEYEN, YANMAZ VE ERİMEZ PA 6.6 POLİAMİD VEYA PORSELEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR
- 2- İLETKEN BAĞLANTI KISMI MS 58PİRİNÇ MALZEMEDEN OLUP, KABLOYU SIKICA KAVRAYAN VİDALI YAPIYA SAHİP OLMALIDIR
- 3- 10-16 mm² KESİTLİ İLETKENLER İÇİN UYGUN OLMALIDIR
- 4- ANMA GERİLİMİ EN AZ 750V OLUP, AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMALIDIR
- 5- YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI OLMALIDIR
- 6- 6 KUTUP VEYA 12 KUTUP ŞEKLİNDE KESİLEBİLİR OLMALIDIR
- 7- TS 10487 EN 60998-2-1: 2005 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

Fuat KAYA
Teknik Mühür

Tekin İNANLI
Hamam İleri Devlet Hastanesi
İdari/Alın İşler Müdürü