

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026-53
KONU : Vantilatör Alımı Hk.

03.06.2026

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal-Hizmet Alım işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 10.06.2026 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Duvar Tipi Vantilatör	Adet	2		
2	Oda Tipi Vantilatör	Adet	2		

Firma imza-kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ

VANTİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MADDE - İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, Hastane Başhekimliği hizmet binalarında kullanılmak üzere tedarik edilecek olan 2 (iki) adet Duvar Tipi Endüstriyel (Sanayi Tipi) Vantilatör ile 2 (iki) adet Küçük Oda Tipi Vantilatörün teknik özelliklerini, genel şartlarını, muayene ve kabul kriterlerini kapsar.

2. MADDE - GENEL GEREKSİNİMLER VE STANDARTLAR

1. Tüm cihazlar orijinal ambalajında, sıfır (kullanılmamış) ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.
2. Cihazlar, CE belgesine sahip olmalı ve ulusal/uluslararası güvenlik standartlarına (TS EN standardı veya muadili) uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazların şebeke beslemesi 220-240 V AC, 50 Hz standardına uygun olmalıdır.
4. Yüklenici firma, teslim edilen tüm ürünler için fatura tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garanti taahhüt etmelidir.

3. MADDE - TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Duvar Tipi Endüstriyel Vantilatör Teknik Özellikleri (2 Adet - Koridor İçin):

1. **Montaj Tipi:** Duvara monte edilebilir yapıda olmalı, montaj aparatları ve sabitleme elemanları cihazla birlikte eksiksiz verilmelidir.
2. **Pervane Çapı:** Geniş alan sirkülasyonu sağlamak amacıyla en az 20 inç (50 cm) ile en fazla 24 inç (60 cm) arasında olmalıdır.
3. **Hava Debisi:** En az 8.000 m³/h (metreküp/saat) hava sirkülasyon kapasitesine sahip olmalıdır.
4. **Motor Özelliği:** Uzun süreli kesintisiz çalışmaya dayanıklı, %100 bakır sargılı motor yapısında ve aşırı ısınmaya karşı koruma (termik koruma) sistemli olmalıdır.
5. **Hız Kademesi:** En az 3 (üç) farklı hız kademesinde çalışabilmelidir.
6. **Salınım ve Yönlendirme:** En az 80-90 derece yatay salınım (sağa-sola dönme) özelliğine sahip olmalı ve salınım isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilmelidir. Ayrıca aşağı-yukarı manuel eğim ayarı bulunmalıdır.

7. **Malzeme Kalitesi:** Koruyucu kafes yapısı, hastane dezenfektan ve temizlik kimyasallarına dayanıklı elektrostatik toz boyalı metal veya paslanmaz krom malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Pervane kanatları balans yapmayan dengelenmiş alüminyum veya dayanıklı sert metal malzemeden olmalıdır.
8. **Güvenlik Kafesi:** Koruyucu kafes ızgaraları, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak parmak veya yabancı madde girişini engelleyecek sıklıkta örülmüş olmalıdır.

3.2. Küçük Oda Tipi Ventilator Teknik Özellikleri (2 Adet - Odalar İçin):

1. **Tasarım ve Tip:** Küçük odalarda konumlandırmaya uygun, yer kaplamayan ve estetik yapıda Duvar Tipi veya Kule Tipi (Tower) olmalıdır. (İdare ihtiyaca göre tercih belirtebilir).
2. **Pervane/Ventilatör Çapı:** Duvar tipi tercih edilmesi halinde pervane çapı 16 inç (40 cm) olmalıdır.
3. **Ses Seviyesi:** Hasta ve personel konforu açısından, en yüksek çalışma kademesinde dahi ses seviyesi 50 dB (Desibel) değerini aşmamalı, sessiz çalışma moduna sahip olmalıdır.
4. **Kontrol Mekanizması:** Uzaktan kumanda ünitesi bulunmalı; hız ayarı, salınım kontrolü ve zamanlayıcı özellikleri kumanda üzerinden yönetilebilmelidir.
5. **Zamanlayıcı (Timer):** En az 1 saatten 7 saate kadar ayarlanabilir otomatik kapanma zamanlayıcısı bulunmalıdır.
6. **Hız Kademesi ve Modlar:** En az 3 farklı hız kademesi (Düşük - Orta - Yüksek) ile doğal rüzgar veya uyku modu gibi mod seçenekleri bulunmalıdır.
7. **Salınım:** Otomatik sağa-sola salınım özelliği bulunmalı ve bu özellik kumanda ile kontrol edilebilmelidir.
8. **Güç Tüketimi:** Maksimum enerji tasarrufu sağlamak adına motor gücü 50W - 65W aralığında olmalıdır.

4. MADDE - ÖZET TEKNİK PARAMETRE TABLOSU

Parametre	Tip 1: Koridor Vantilatörü (Duvar/Endüstriyel)	Tip 2: Oda Vantilatörü (Küçük Oda/Sessiz)
Miktar	2 Adet	2 Adet
Kullanım Alanı	100 m ² Hastane Koridoru (Köşeler)	İdari / Muayene Odaları
Boyut / Çap	20 - 24 inç (55 - 60 cm)	16 inç (40 cm) veya Kule Tipi
Hava Debisi	Min. 8.000 m ³ /h	Oda ölçeğine uygun, homojen akış
Ses Seviyesi	Endüstriyel Standart (Maks. Verim)	Ultra Sessiz (< 50 dB)
Kontrol	Gövde Üzerinden Manuel / İpli	Uzaktan Kumandalı ve Zamanlayıcı
Motor Gücü / Yapısı	130W - 180W / Bakır Sargı + Termik Korumalı	50W - 65W / Yüksek Enerji Tasarruflu

5. MADDE - KABUL VE MUAYENE KRİTERLERİ

1. Tedarik edilen ürünler, ilgili hastane alım komisyonu ve teknik personel tarafından kontrol edilerek çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
2. Firma, koridor tipi vantilatörlerin duvara montaj işlemlerini hastane idaresinin göstereceği yerlere (iki köşeye çapraz sirkülasyon oluşturacak şekilde) güvenli ve çalışır durumda gerçekleştirmekle yükümlüdür.
3. Taşıma, montaj ve kurulum esnasında oluşabilecek her türlü hasar yüklenici firmaya aittir ve hasarlı ürünler birebir yenisiyle değiştirilecektir.

Fatih Cıckle
T.K.Ç
JA