

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

01.06.2026

Sayı: 73

Konu: JENERATÖR MARŞ MOTORU ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.06.2026 saat: 11:00 'akadar agrifrh.satinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR YEDEK PARÇALARI (marş motoru)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Yavuz Mahallesi 416 Sk. - Merkez/AĞRI
0472 215 70 41 0472 216 00 14 0543 215 70 41
www.tamgucmakina.com E-mail : tamgucservis@gmail.com

Geliş Tarihi : 14.10.2026

Teslim Tarihi :/...../20.....

Müşteri Bilgileri

Ünvan : Fizik Tedavi Hastanesi
Telefon :
Adres : İtavelimani Karsisi

Ürün Bilgileri

Marka : Coqbir
Model : GJW 200x
Tip : kabilli-oto
Seri No : GJ10032101
İşlem Türü :

Müşteri Şikayeti : Çalışmıyor

Servis Notu : Jeneratörün Mars diyanosu Arızalı Mars Motoru Alınması Gerekmetektedir

Yapılan İş - Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam

2.2- kw 24 Volt Mars diyanosu 1 Ad

Teslim Eden
Servis Yetkilisi

Cemal

Teslim Alan
Müşteri Yetkilisi

Gökhan
Ozelik

TOPLAM

KDV %

G. TOPLAM

ÖDEME ŞEKLİ

İş bu Form imzalandıktan sonra Mal/Hizmet alımı kabul edilmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

700 kVA GÜÇBİR Jeneratör Marş Motoru Alımı Teknik Şartnamesi

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, 700 kVA gücündeki GÜÇBİR marka jeneratörde kullanılmak üzere temin edilecek marş motorunun teknik özelliklerini, kalite kriterlerini, test ve kabul şartlarını kapsar.

2. Genel Özellikler

- Temin edilecek marş motoru, mevcut jeneratör sistemi ile **tam uyumlu** olacaktır.
- Ürün **yeni, kullanılmamış ve orijinal** olacaktır.
- Marş motoru, jeneratörün dizel motoruna uygun kapasitede olmalıdır.
- Teklif edilen ürün, ağır hizmet tipi (heavy-duty) kullanımına uygun olacaktır.

3. Teknik Özellikler

Marş motoru aşağıdaki asgari teknik özellikleri sağlayacaktır:

- **Çalışma Gerilimi:** 24 V DC
- **Güç:** Minimum 6,5 kW (motor modeline uygun olarak artırılabilir)
- **Dişli Yapısı:** Planet dişli veya direkt tahrik (orijinal sistemle uyumlu)
- **Dönüş Yönü:** Saat yönü / ters yön (motor tipine uygun)
- **Dişli Diş Sayısı:** Mevcut sistemle birebir uyumlu olacaktır
- **Marş Torku:** Dizel motoru zorlanmadan çevirecek yeterlilikte
- **Koruma Sınıfı:** Minimum IP54
- **Yalıtım Sınıfı:** Minimum Class H

Adnan Çelik
Reşat

Su

- **Çalışma Sıcaklığı:** -20°C ile +55°C arası
 - **Montaj Tipi:** Flanşlı, mevcut bağlantı noktalarına uyumlu
 - **Ağırlık:** Orijinal ekipman ile uyumlu toleranslarda
-

4. Uyumluluk

- Marş motoru, jeneratörde bulunan dizel motorun marka ve modeline tam uyumlu olacaktır (örneğin: Perkins, Cummins, Volvo vb.).
 - Herhangi bir adaptasyon, kesme, kaynak vb. işlem gerektirmeyecektir.
 - Elektrik bağlantıları mevcut tesisata doğrudan bağlanabilir olacaktır.
-

5. Kalite ve Standartlar

- Ürün ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip üretici tarafından üretilmiş olacaktır.
 - CE işaretine sahip olacaktır.
 - İlgili IEC ve DIN standartlarına uygunluk sağlanacaktır.
-

6. Test ve Kabul Kriterleri

- Ürün tesliminde görsel ve teknik kontrol yapılacaktır.
 - Marş motoru jeneratör üzerinde denenerek çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 - Aşağıdaki testler yapılacaktır:
 - Boşta çalışma testi
 - Yük altında marş testi
 - Akım ve gerilim ölçümleri
-

7. Garanti Şartları

- Ürün minimum **2 yıl garanti** kapsamında olacaktır.
 - Garanti süresince üretim hatalarına karşı ücretsiz onarım/değişim sağlanacaktır.
-

8. Teslimat ve Dokümantasyon

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- Ürün, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
 - Aşağıdaki dokümanlar teslim edilecektir:
 - Teknik katalog
 - Montaj ve kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Uygunluk sertifikaları
-

9. Yedek Parça ve Servis

- Türkiye genelinde servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.
- En az 10 yıl yedek parça temin garantisi verilecektir.

Yönetim Kurulu
Tebrikleri

Serdar Tolun
Teknisyen
S.T.