

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

01.06.2026

Sayı: 78

Konu: YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.06.2026 saat: 11:00 'akadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap YŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN ALGILAMA BAKIM VE ONARIM			2	Yıl		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

**YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ
BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. AMAÇ

Bu şartname, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin periyodik bakım, kontrol, arıza giderme ve çalışır durumda tutulmasına ilişkin hizmet alımında uygulanacak teknik esasları kapsamaktadır.

Hastanede kurulu bulunan yangın alarm sistemi ihbar paneli:

- Maxlogic ML-1236 Yangın Alarm Kontrol Paneli

2. TANIMLAR

Bu şartnamede;

İDARE:

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği'ni,

YÜKLENİCİ:

Bu teknik şartname kapsamında yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bakım, kontrol, arıza tespit ve onarım hizmetini gerçekleştirecek olan firmayı,

SİSTEM:

Hastane bünyesinde kurulu bulunan Maxlogic ML-1236 marka yangın alarm kontrol paneli ile buna bağlı dedektörler, butonlar, sirenler, flaşörler, modüller, aküler, kablolama altyapısı ve tüm çevre birimlerini, ifade eder.

3. UYGULAMA

3.1. Teknik Şartnamenin Kapsamı

Bu şartname; Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kurulu bulunan yangın algılama ve alarm sistemlerinin yürürlükteki ilgili mevzuat, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yılda 2 (iki) kez periyodik bakımının yapılması, arızalarının giderilmesi ve sistemin sürekli çalışır halde tutulmasına ilişkin hizmetleri kapsar.

3.2. Bakım İşlemlerinin Kapsamı



3.2.1. Kontrol paneli, dedektörler, butonlar, sirenler, flaşörler ve kablo hatlarının fiziksel kontrollerinin yapılması.

3.2.2. Sistem akülerinin voltaj ve performans kontrollerinin yapılması.

3.2.3. Sistem elemanlarının mevcut projeye uygunluğunun kontrol edilmesi.

3.2.4. Sistem ekipmanlarına müdahale erişimlerinin kontrol edilmesi.

3.2.5. Dedektör testlerinin uygun test ekipmanları kullanılarak yapılması.

3.2.6. Siren ve flaşörlü sirenlerin çalışırılık testlerinin yapılması.

3.2.7. Manuel yangın ihbar butonlarının çalışırılık kontrollerinin yapılması.

3.2.8. Panel üzerindeki tüm fonksiyonların test edilmesi.

3.2.9. Dedektörlerin uygun temizleme spreyi ile temizlenmesi.

3.2.10. Sistem arıza kayıtlarının kontrol edilmesi ve raporlanması.

3.3. Periyodik Bakım Gün ve Saatleri

3.3.1. Periyodik bakım tarihleri idare ve yüklenici tarafından ortak planlanacaktır.

3.3.2. Yüklenici yapılacak bakım işlemlerini önceden yazılı veya elektronik posta yoluyla idareye bildirecektir.

3.3.3. Bakım ve arıza müdahaleleri hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Uyulması Gereken Hususlar

3.4.1. Yangın alarm sistemi genel bakımı yılda 2 (iki) defa yapılacaktır.

3.4.2. Periyodik bakımlar idarenin belirlediği tarihlerde yapılacaktır.

3.4.3. Arıza ihbarı sonrası yüklenici en geç 2 saat içerisinde müdahale edecektir.

3.4.4. Yedek parça gerektiren arızalarda, idarenin onayı alınarak gerekli parçalar temin edilecektir.

3.4.5. Değiştirilecek parçalar orijinal veya eşdeğer teknik özellikte olacaktır.

3.4.6. Kullanılacak tüm yedek parçalar TSE ve CE belgeli olacaktır.

3.4.7. Yapılan tüm işlemler servis formu ile kayıt altına alınacaktır.

3.4.8. Servis formlarında yapılan işlemler, başlama ve bitiş saatleri belirtilecektir.



- 3.4.9. Bakım sırasında oluşabilecek yeni arızalardan yüklenici sorumludur.
- 3.4.10. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- 3.4.11. Bakım ve onarım sırasında oluşabilecek zararlar yüklenici tarafından giderilecektir.
- 3.4.12. Değiştirilen parçalar en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 3.4.13. Yüklenici; bakım, onarım ve arıza müdahale işlemlerini "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik", ilgili TSE standartları ve sağlık tesislerine ilişkin yürürlükte bulunan yangın güvenliği mevzuatına uygun olarak yerine getirecektir.
- 3.4.14. Yüklenici firma, sağlık hizmetinin kesintisiz devam ettiği göz önünde bulundurularak yangın algılama ve uyarı sistemlerinin 7 gün 24 saat çalışır durumda tutulmasını sağlayacaktır. Arıza durumlarında mesai saati gözetmeksizin müdahale edilecektir.
- 3.4.15. Bakım ve müdahale işlemleri mesai saatleri içerisinde idarenin görevlendireceği personel gözetiminde yapılacaktır.
- 3.4.16. Sistem bakım sonrası çalışır ve aktif durumda teslim edilecektir.
- 3.4.17. Yüklenici sözleşme süresi sonunda kapsamlı bakım raporunu idareye sunacaktır.
- 3.4.18. İşbu bakım hizmeti, yedek parça hariç bakım ve arıza müdahale hizmetini kapsamaktadır. Bakım veya arıza giderimi sırasında yedek parça değişimi gerektiğinin tespit edilmesi halinde, yüklenici firma tarafından gerekli parça bilgileri ve arıza tespit detaylarını içeren servis formu düzenlenerek İdareye ve ilgili teknik birime yazılı olarak bildirilecektir. Gerekli yedek parçaların temini, İdare tarafından gerçekleştirilecek olup, temin edilen parçaların montajı ve sistemin çalışır hale getirilmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- 3.4.19. İdarenin ihtiyaç duyması halinde, hastane bünyesinde uygun görülen alanlara mevcut yangın algılama ve uyarı sistemi ile entegre çalışacak ilave duman dedektörü, yangın ihbar butonu ve benzeri çevre birimlerinin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak tüm cihaz, ekipman, kablo ve diğer gerekli malzemeler İdare tarafından temin edilecektir. Yapılacak ilave montaj ve entegrasyon işlemleri, mevcut sistem altyapısına ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

3.5. Cezai Hükümler

- 3.5.1. Arıza bildirimini sonrası belirtilen sürelerde müdahale edilmemesi halinde gecikilen her saat için sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza uygulanacaktır.
- 3.5.2. Sistem çalışır hale getirilmediği takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %2'si oranında ceza uygulanacaktır.
- 3.5.3. Periyodik bakımın yapılmaması halinde ilgili bakım bedelinin %5'i oranında ceza uygulanacaktır.
- 3.5.4. Servis sırasında oluşan yeni arızalar yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir.



3.6. Mucbir Sebepler

3.6.1. Doğal afet, ulaşım engeli, resmi yasaklar gibi mucbir sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.

3.7. Denetim

3.7.1. Yapılan bakım ve onarım hizmetleri idare tarafından görevlendirilen personelce denetlenecektir.

3.8. Sözleşme Bedeline Dahil Giderler

3.8.1. Ulaşım, işçilik, bakım, kontrol, test, raporlama, sigorta, vergi ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir.

3.9. Sözleşme Bedeline Dahil Olmayan Giderler

3.9.1. Garanti kapsamı dışında kalan yedek parça ve sarf malzeme bedelleri idare tarafından karşılanacaktır.

3.10. Diğer Hususlar

3.10.1. Teknik şartname ve sözleşme hükümleri birlikte değerlendirilecektir.

3.10.2. Yüklenici çalıştırdığı personelin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

3.10.3. Yüklenici, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bilgi Güvenliği mevzuatı ve ilgili güvenlik standartlarına uygun hareket edecektir.

3.10.4. Parça değişimleri idarenin onayı ile gerçekleştirilecektir.

3.10.5. Yıllık bakım ödemesi, bakım hizmetlerinin eksiksiz tamamlanmasının ardından yapılacaktır.

Serdar Zengin
Zengin



Dilan Bakın

İş Sağlığı ve
Güvenliği Birim:



Ümran Sönmöz
Sivil Savama Birimi

