

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 581
KONU : Teklife Davet

15/06/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ELEKTRİK, MEKANİK VE TESİSAT MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17/06/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadinhdh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	60X60 LED PANEL	60	ADET		
2	FANCOİL MEKANİK TERMOSTAT	10	ADET		
3	ANTEN/UYDU KABLOSU	100	METRE		
4	İZOLE BANT	20	ADET		
5	3,6X300 KABLO BAĞI	500	ADET		
6	3'LÜ 3 METRE SEYYAR GRUP PRİZ	10	ADET		
7	3'LÜ 5 METRE SEYYAR GRUP PRİZ	10	ADET		
8	KONTROL KALEMİ	2	ADET		
9	12W LED AMPÜL	50	ADET		
10	3'LÜ GOLYAT	10	ADET		
11	ÇİFT TARAFLI BANT	2	ADET		
12	KAPI BARELİ	20	ADET		
13	İKİLİ BATARYA LAVOBA BATARYASI	5	ADET		
14	SENSÖRLÜ BATARYA	2	ADET		
15	MUSLUK	10	ADET		

16	ARA MUSLUK	12	ADET		
17	SLİKON	10	ADET		
18	HIZLI YAPIŞTIRICI	10	ADET		
19	WAGO KLEMENS	20	ADET		
20	EL FENERİ	3	ADET		
21	KÖPÜK	10	ADET		
22	KAPI KOLU BARELİ	20	ADET		
23	KABLOSUZ SENSÖRLÜ KAPI ZİLİ	12	ADET		
24	3X1,5 TTR KABLO	100	METRE		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Elektrik, Mekanik ve Tesisat Malzemeleri Teknik Şartnamesi

60X60 LED PANEL 60 adet

- 1- GÖVDESİ DKP SAÇTAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2- EN AZ 3600 LÜMEN IŞIK AKSINA SAHİP OLMALIDIR.
- 3- 6500K RENK SICAĞINDA OLMALIDIR.
- 4- IP 40W LED OLMALIDIR
- 5- POLİKARBON VE UV YALITIMDA OLMALIDIR.
- 6- 48W GÜÇ OLMALIDIR.
- 7- ENEC BELGELİ OLMALIDIR
- 8- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

FANCOİL MEKANİK TERMOSTAT 10 adet

- 1- 2 VE 4 BORULU SİSTEMLERE UYUMLU OLMALIDIR
- 2- 3 KADEMELİ VE AUTO FAN HIZ KONTROLÜ OLMALIDIR
- 3- SICAKLIK ARALIĞI 10°C - 30°C OLMALIDIR
- 4- 24-230 VAC BESLEMELİ OLMALIDIR
- 5- GAZ KAPSÜLLÜ OLMALIDIR
- 6- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR
- 7- ON-OFF MODU OLMALIDIR

ANTEN/UYDU KABLOSU 100 metre

- 1- ÇALIŞMA SICAKLIĞI YÜKSEK KALİTE OLMALIDIR
- 2- TURUNCU RENK FİZİKSEL KÖPÜKLÜ OLMALIDIR
- 3- BAKIR KAPLAMA OLMALIDIR
- 4- ÇALIŞMA GERİLİMİ 1300V OLMALIDIR
- 5- TEST GERİLİMİ 3000V OLMALIDIR
- 6- HALOJENFREE YANMAZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR
- 7- RG6/U6 TİP FORMATINDA OLMALIDIR
- 8- TS EN 50117 STANDARTLARINDA OLMALIDIR
- 9- CE BELGELİ OLMALIDIR

İZOLE BANT 20 adet

- 1- BANT ELEKTRİĞİ İYİ YALUTMALIDIR
- 2- BANT BOYUTLARI 0.13 mm*19 mm OLMALIDIR
- 3- BANT YAPIŞKANI KUVVETLİ OLMALIDIR
- 4- BANT ÜZERİNDE YAPIM VE İŞÇİLİK HATASI OLMAMALIDIR

3,6X300 KABLO BAĞI 500 adet

- 1- Ölçü: 3,6 mm x 300 mm.
- 2- Malzeme: UV dayanımlı Polyamid 6.6 (Nylon).
- 3- Renk: Siyah.
- 4- Çalışma sıcaklığı: -40°C / +85°C.
- 5- Alev geciktirici özellikte olmalıdır.
- 6- Minimum çekme dayanımı: 18 kg.
- 7- RoHS ve CE uygunluk belgeli.

3'LÜ 3 METRE SEYYAR GRUP PRİZ 10 adet

- 1- 3 topraklı prizli olmalıdır
- 2- 3 metre kablo uzunluğu.
- 3- En az 3x1,5 mm² bakır iletken kablo.
- 4- Çocuk korumalı ve aşırı ısınmaya dayanıklı.
- 5- CE Belgeli olmalıdır.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

3'LÜ 5 METRE SEYYAR GRUP PRİZ 10 adet

- 1- 3 topraklı prizli olmalıdır

- 2- 5 metre kablo uzunluđu.
- 3- En az 3x1,5 mm² bakır iletken kablo.
- 4- Çocuk korumalı ve aşırı ısınmaya dayanıklı.
- 5- CE Belgeli olmalıdır.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

KONTROL KALEMİ 2 adet

- 1- Yüksek tork mukavemetine sahip krom-vanadyum çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- 100–250 VAC gerilim kontrolüne uygun.
- 3- Darbe dayanımlı şeffaf gövde.
- 4- İzolasyonlu sap.
- 5- Boyut 130mm ve 190mm gibi farklı seçenekleri olmalıdır
- 6- Uç tipleri ihtiyaca göre düz veya yıldızlı olmalıdır
- 7- CE Belgeli olmalıdır.
- 8- TSE standartlarına uygun olmalıdır

12W LED AMPÜL 50 adet

- 1- E27 duylu.
- 2- 12W güç.
- 3- 6500K beyaz ışık.
- 4- Minimum 1050 lm ışık akısı.
- 5- CRI >80, ömür ≥15.000 saat.
- 6- CE Belgeli olmalıdır.
- 7- TSE standartlarına uygun olmalıdır

3'LÜ GOLYAT 10 adet

- 1- E27 tip golyat duy.
- 2- Isıya dayanıklı gövde.
- 3- 250V çalışma gerilimi.
- 4- CE Belgeli olmalıdır.
- 5- TSE standartlarına uygun olmalıdır

ÇİFT TARAFLI BANT 2 adet

- 1- Akrilik köpük esaslı.
- 2- Yüksek yapışma mukavemeti.
- 3- İç ve dış mekân kullanımına uygun.
- 4- Minimum 1 mm kalınlık.
- 5- CE Belgeli olmalıdır.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

KAPI BARELİ 20 adet

- 1- Silindir tipi.
- 2- GALVANİZ ÇELİK, Pirinç gövde.
- 3- En az 5 anahtar teslim.
- 4- Anahtarın çalışmasını sağlayan standart kilit göbeđi ile birlikte gelir.
- 5- NO:152 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 6- TS EN 1303 standardına uygun.
- 7- CE Belgeli olmalıdır.

İKİLİ BATARYA(LAVABO BATARYASI) 5 adet

- 1- Krom kaplama pirinç gövde.
- 2- Sıcak-soğuk su girişli.
- 3- Seramik kartuşlu.
- 4- TS EN 817 uygunluk.

- 5- CE Belgeli olmalıdır.

SENSÖRLÜ BATARYA 2 adet

- 1- Fotoselli çalışma.
- 2- Pirinç gövde, krom kaplama.
- 3- IP65 koruma sınıfı elektronik kontrol ünitesi.
- 4- Su tasarruflu perlatör.
- 5- 220V adaptör veya pil destekli.
- 6- TS EN 817 uygunluk.
- 7- CE Belgeli olmalıdır.

MUSLUK 10 adet

- 1- Pirinç gövde.
- 2- Krom kaplama.
- 3- Sızdırmazlık garantili.
- 4- TS belgeli.
- 5- CE Belgeli olmalıdır.

ARA MUSLUK 12 adet

- 1- 1/2" bağlantılı.
- 2- Pirinç gövde, krom kaplama.
- 3- Tam geçişli küresel vana tipi
- 4- CE Belgeli olmalıdır.
- 5- TSE standartlarına uygun olmalıdır

SLİKON 10 adet

- 1- Nötr kürlenmiş silikon.
- 2- Şeffaf veya beyaz.
- 3- UV ve neme dayanıklı.
- 4- CE Belgeli olmalıdır.
- 5- TSE standartlarına uygun olmalıdır

HIZLI YAPIŞTIRICI 10 adet

- 1- Siyanoakrilat esaslı.
- 2- Hızlı kürlenme.
- 3- Çok amaçlı kullanım.
- 4- CE Belgeli olmalıdır.
- 5- TSE standartlarına uygun olmalıdır

WAGO KLEMENS 20 adet

- 1- 5 iletken girişli, mandallı tip.
- 2- 0,14–4 mm² (esnek) ve 0,2–4 mm² (rijit) kablo uyumlu.
- 3- Şeffaf gövde ve test noktaları bulunmalı.
- 4- Yeniden kullanılabilir tip.
- 5- CE ve ilgili IEC standartlarına uygun.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

EL FENERİ 3 adet

- 1- LED teknolojili.
- 2- Minimum 300 lm ışık akısı.
- 3- Şarjlı veya pil ile çalışabilir.
- 4- IP54 veya üzeri koruma sınıfı.
- 5- 6500K Olmalıdır
- 6- CE ve ilgili IEC standartlarına uygun.

- 7- TSE standartlarına uygun olmalıdır

KÖPÜK 10 adet

- 1- 750 ml tüp.
- 2- Düşük genleşme özellikli.
- 3- Yangına dayanım sınıfı B3 veya daha iyi.
- 4- POLİÜRETAN SPREY ŞEKLİNDE OLMALIDIR
- 5- CE ve ilgili IEC standartlarına uygun.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

KAPI KOLU BARELLİ 20 adet

- 1- Kol mili merkezi ile barel göbeği arasındaki standart mesafe 70 mm, 85 mm veya 90 mm
- 2- Yuvarlak veya kare rozetli; genellikle 6.5 - 10 mm kalınlıkta ince tasarım.
- 3- Çoğu standart modelde 38 mm veya 41 mm.
- 4- Elektrostatik boya (mat siyah, beyaz, antrasit), nikel veya krom kaplama.
- 5- Karşılıklı cıvata bağlantısı ile sağlamlaştırma, yaylı mekanizma ile sarkmayı önleme.
- 6- Paslanmaz çelik (AISI 304), pirinç, alüminyum veya zamak.
- 7- CE ve ilgili IEC standartlarına uygun.
- 8- TSE standartlarına uygun olmalıdır

KABLOSUZ SENSÖRLÜ KAPI ZİLİ 12 adet

- 1- PIR (hareket) sensörü sayesinde kapı önünden biri geçtiğinde tetiklenir.
- 2- "Ding-Dong", "Hello" (Merhaba) ve Alarm sesleri seçenekleri bulunur.
- 3- 6 metre mesafeye kadar ve 110 derece geniş görüş açısıyla algılama yapar.
- 4- 0 desibel (dB) ses çıkışı sunar
- 5- CE ve ilgili IEC standartlarına uygun.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır

3X1,5 TTR KABLO 100 metre

- 1- TTR KABLO 3X1,5 MM EBADINDA OLACAKTIR
- 2- TTR KABLO: TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227 , VDE 0281 . BS 6500 STANDARTLARINDA OLACAKTIR.
- 3- TTR KABLONUN ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 *C. KISA DEVRE SICAKLIĞI MAKSİMUM 160 *C OLMALIDIR
- 4- PVC İZOLE, PVC DIŞ KILIF, PVC DOLGULU OLMALIDIR
- 5- %100 BAKIR OLMALIDIR
- 6- TTR KABLO PVC DIŞ KILIF VE PVC İZOLELİ OLMAK ÜZERE 100 METRELİK TOP HALİNDE OLACAKTIR.