

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 581
KONU : Teklife Davet

17/06/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **BASINÇLI KAPLAR ALIMINA EK ELEKTRİK PANOLARININ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19/06/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
	32 ADET ELEKTRİK PANOLARININ BAKIM ONARIMI	1	PERİYOT		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADIN DEVLET HASTANESİ

32 ADET ELEKTRİK PANOSU BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(1 Periyot Bakım)

1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan toplam 32 adet elektrik panosunun 1 (bir) periyot koruyucu bakımının yapılması, bakım sırasında tespit edilen arızaların giderilmesi ve sistemlerin güvenli çalışır durumda teslim edilmesine ilişkin esasları kapsar.

2. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici firma, hastanede bulunan ana dağıtım panoları, tali dağıtım panoları, kompanzasyon panoları, UPS panoları ve diğer elektrik panolarının bakım ve kontrol işlemlerini gerçekleştirecektir.

3. YAPILACAK İŞLEMLER

Bakım kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

1. Tüm pano iç ve dış yüzeylerinin temizliği yapılacaktır.
2. Pano içerisinde bulunan tüm bağlantı noktalarının sıkılık kontrolleri yapılacak, gevşek bağlantılar sıkılacaktır.
3. Bara bağlantıları, kablo giriş-çıkış noktaları ve klemenslerin mekanik kontrolleri yapılacaktır.
4. Şalter, kontaktör, röle, sigorta ve diğer koruma elemanlarının çalışmaları kontrol edilecektir.
5. Termik manyetik şalterlerin ve kaçak akım koruma rölelerinin fonksiyon testleri yapılacaktır.
6. Kompanzasyon panolarında kontaktör, kondansatör ve reaktif güç rölesi kontrolleri gerçekleştirilecektir.
7. Pano içerisinde yanık, kararma, oksitlenme ve aşırı ısınma belirtileri açısından inceleme yapılacaktır.
8. Termal kamera ile pano ve bağlantı noktalarının sıcaklık kontrolleri yapılacak, uygunsuzluklar raporlanacaktır.
9. Topraklama bağlantılarının gözle kontrolü yapılacaktır.
10. Pano kapakları, menteşeleri, kilitleri ve mekanik aksamalarının kontrolleri yapılacaktır.
11. Pano etiketleri ve devre tanımlamaları kontrol edilecek, eksik olanlar raporlanacaktır.
12. Ölçüm cihazları ve sinyal lambalarının çalışmaları kontrol edilecektir.
13. Enerji altında yapılması sakıncalı olmayan ölçümler gerçekleştirilerek faz gerilimleri ve akımları kontrol edilecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

14. Bakım sırasında tespit edilen küçük çaplı arızalar ilave ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

4. ARIZA VE ONARIM İŞLEMLERİ

1. Bakım sırasında tespit edilen arızalar ayrıntılı olarak raporlanacaktır.
2. Değişimi gereken malzemeler yüklenici tarafından yazılı olarak idareye bildirilecektir.
3. Malzeme değişimi gerektiren işlemler idarenin onayı alınmadan yapılmayacaktır.
4. Arızalı olduğu tespit edilen ekipmanların marka, model ve teknik özellikleri raporda belirtilecektir.

5. PERSONEL ŞARTLARI

1. Bakım işlemleri elektrik teknikeri, elektrik teknisyeni veya elektrik mühendisi gözetiminde yapılacaktır.
2. Çalışacak personelin gerekli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması zorunludur.
3. Personel, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kişisel koruyucu ekipman kullanacaktır.
4. Hastane çalışma düzenini aksatmayacak şekilde gerekli planlama yapılacaktır.

6. RAPORLAMA

1. Bakım tamamlandıktan sonra her pano için kontrol sonuçlarını içeren bakım raporu hazırlanacaktır.
2. Raporda tespit edilen eksiklikler, arızalar ve önerilen düzeltici faaliyetler belirtilecektir.
3. Termal kamera ile yapılan ölçümlere ait görüntüler rapora eklenecektir.
4. Hazırlanan rapor idareye yazılı ve elektronik ortamda teslim edilecektir.

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1. Yüklenici firma tüm çalışmalarını yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak gerçekleştirecektir.
2. Çalışma sırasında oluşabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalığından yüklenici sorumludur.
3. Enerji kesintisi gerektiren işlemler idarenin bilgisi ve onayı doğrultusunda yapılacaktır.

8. KABUL VE TESLİM

1. Bakım işlemleri tamamlandıktan sonra idare tarafından kontrol edilecektir.
2. Şartname hükümlerine uygun olarak tamamlanan işler kabul edilecektir.
3. Eksik veya kusurlu bulunan işlemler yüklenici tarafından ilave ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Mücahit YILMAZ