

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.06.2026

Sayı: 581

Konu: MONOFAZ VE TRİFAZ ELEKTRİK SAYACI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TRİFAZE ELEKTRİK SAYACI			3	Adet		
2	MONOFAZ ELEKTRİK SAYACI			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen elektrik sarf malzemesi ve yedek parçası alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için talep edilmektedir. **Talep edilen tüm malzemeler numuneye göre getirileceğinden dolayı, teklif verecek olan firmalar, tekliften önce numuneleri görmek durumundadır. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler, teslim komisyonu tarafından uygun görülmediği takdirde teslim alınmayacaktır.**

2.2. Sayaç, elektronik tip trifaze aktif ve reaktif enerji ölçümü yapabilmelidir. Sayaç, 3 fazlı olacaktır.

* Anma frekansı 50 Hz olacaktır.

* Sayaç doğrudan bağlı veya akım trafolu bağlantıya uygun olacaktır.

* Sayaç, aktif enerji (kWh), reaktif enerji (kVarh), anlık akım, gerilim, güç faktörü ve frekans bilgilerini gösterebilmelidir.

* LCD ekranlı olacak ve ölçüm değerleri ekrandan okunabilecektir.

* Sayaç hafızasında enerji tüketim kayıtlarını saklayabilmelidir.

* Enerji kesintilerinde kayıtlı veriler silinmeyecek şekilde dahili hafızaya sahip olacaktır.

* Sayaç üzerinde optik haberleşme portu bulunacaktır.

* Sayaç, uzaktan okuma sistemleri ile haberleşmeye uygun olacaktır.

* Sayaç, yürürlükte bulunan TEDAŞ ve ilgili ulusal/uluslararası standartlara uygun olacaktır

2.3.

Sayaç, elektronik tip monofaze aktif ve reaktif enerji ölçümü yapabilmelidir. Sayaç, tek faz olacaktır.

* Anma frekansı 50 Hz olacaktır.

* Sayaç doğrudan bağlı veya akım trafolu bağlantıya uygun olacaktır.

Selçuk AKBUL
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Mehmet Cengiz Kılıç
Müdür

* Sayaç, aktif enerji (kWh), reaktif enerji (kVArh), anlık akım, gerilim, güç faktörü ve frekans bilgilerini gösterebilmelidir.

* LCD ekranlı olacak ve ölçüm değerleri ekrandan okunabilecektir.

* Sayaç hafızasında enerji tüketim kayıtlarını saklayabilmelidir.

* Enerji kesintilerinde kayıtlı veriler silinmeyecek şekilde dahili hafızaya sahip olacaktır.

* Sayaç üzerinde optik haberleşme portu bulunacaktır.

* Sayaç, uzaktan okuma sistemleri ile haberleşmeye uygun olacaktır.

* Sayaç, yürürlükte bulunan TEDAŞ ve ilgili ulusal/uluslararası standartlara uygun olacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Mehmet Öneri Kılcalıoğlu
M. Ö.

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi