

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 708
KONU : Teklife Davet

08/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KLİMA SANTRALİ İÇİN HEPA FİLTRE ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/07/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	BÜYÜK BOY TORBA FİLTRE	20	ADET		
2	KÜÇÜK BOY TORBA FİLTRE	20	ADET		
3	BÜYÜK BOY KASA FİLTRE	10	ADET		
4	BÜYÜK BOY HEPA FİLTRE	13	ADET		
5	ORTA BOY HEPA FİLTRE	6	ADET		
6	KABA TOZ FİLTRE	16	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Alınacak malzemeler

- 10 adet Büyük boy hepa filtre ameliyathane salonları ve temiz odası için
- 6 adet orta boy hepa filtre ameliyathane uyandırma – koridor vs...
- 3 adet büyük boy sterilizasyon için
- 16 adet kaba toz emiş filtresi amel. için menfezlere büyük boy

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Hepa filtreler EN 1822 standardına göre H13 sınıfında ve atmosfer havasındaki 1-0,3 mikrondan aralığında tanecikler tutan filtre verimliği i % 99,95 olacaktır..

2- Ürünlerimiz filtre elemanı havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, birleşme kenarlarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.

3- Laminar Flow sistemlerinde kullanılacak olan filtreler metal çerçeveli ve V şeklinde yüksek kapasiteli filtre olmalıdır.

4- Hepa Filtrelerin kasası Alüminyum veya Mdf olmalı ve nem sıcaklık ve korozyon ortamına karşı dayanıklı olmalıdır.

5- Alüminyum çerçeveli Hepa Filtrenin alt yüzeyinde kasaya sağlam şekilde tutturulmuş olan ve montaj esnasında filtrenin yüzeyine hasar vermesini engelleyecek metal koruma bulunmalıdır.

6- Filtre elemanları kullanım sırasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.

7- Filtre elemanının montajına müteakip sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır.

8- Filtrelerin hassasiyeti EN 1822 standartlarında belirtildiği üzere H13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için % 99.95'dir.

9- Filtrelerin tek tarafı eklemesiz, hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde Poliüretan contalı olmalıdır.

11- Filtre malzemeleri % 95 nem miktarına ve en az 90 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

12- Filtreler fazla enerji harcamasını önlemek ve filtrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için filtrelerin başlangıç basınç kayıpları ve kabul edilebilir son basınç değerleri uygun kriterler içerisinde olmalıdır.

13- Ölçüm değerleri ameliyathane standartlarına uygun en fazla 0,45m/s hava hızına göre test edilmiş olmalı ve etiket düzeni ona göre tasarlanmalıdır.

15- Ürünlerin üzerinde istenen uluslar arası standart ve sınıflarla ilgili etiketler mevcut olacaktır.

16- Montaj dahil fiyat verilecektir. Montaj – servis ve nakliye için extradan bir ücret talep edilmeyecektir.

17- Üretilen ürünle ilgili üretici ce-iso kalite belgeleri olmalı bunu belgeleyebilmelidir.

18- Fiyat verilecek ürünle ilgili 1 adet numune görülecektir

19. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

20. FİYAT VEREN FİRMALAR YERİNDE KENDİ ÖLÇÜLERİNİ ALIP ONA GÖRE FİYAT VERECEKLERDİR, YERİNE UYMAZAN KÜÇÜK VEYA BÜYÜK FİLTRELER İÇİN EXTRA BİR ÜCRET VS ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. KENDİ ÖLÇÜLERİNE GÖRE FİYAT VERİLİP MONTAJLARINI DA KENDİLERİ YAPIP VALİDASYON TESTİNE HAZIR HALE GETİRİLİP TESLİM ETMELERİ İSTENECEKTİR YÜKLENİCİLERDEN.

21. DELİNEN YIRTIŁAN TESTEN GEÇMEYEN FİLTRELER YERİNDE DEĞİŐİM VE İŐİŐİLİK DAHİL YÜKLENİCİ FİRMADAN İSTENECEKTİR. BUNUN İÇİN EXTRA BİR ÜCRET VS VERİLMEMEYECEKTİR.

22. FİLTRELER İÇİN KALİBRASYON SERTİFİKASI İSTENECEKTİR.

Alınacak malzemeler

- Klima santrali torba filtre büyük boy 20 adet
- Klima santrali torba filtre orta boy 20 adet
- Klima santrali kasa filtre büyük boy 10 adet

KLİMA SATRALİ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Klima filtreler EN 1822 standardına göre F7 sınıfında ve toz partiküllerini tanecikler tutan filtre verimliği % 99,95 olacaktır.

2- Ürünlerimiz filtre elemanı havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, birleşme kenarlarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.

3- Laminar Flow sistemlerinde kullanılacak olan filtreler metal çerçeveli ve V şeklinde yüksek kapasiteli filtre olmalıdır.

4- Filtrelerin kasası Alüminyum veya metal olmalı ve nem sıcaklık ve korozyon ortama karşı dayanıklı olmalıdır.

5- Alüminyum-metal çerçeveli Filtrenin alt yüzeyinde kasaya sağlam şekilde tutturulmuş olan ve montaj esnasında filtrenin yüzeyine hasar vermesini engelleyecek metal koruma çerçevesi bulunmalıdır.

6- Filtre elemanları kullanım sırasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.

7- Filtre elemanının montajına müteakip sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır. Filtreler toz geçirgenliğine karşı dirençli yapıda olmalıdır.

8- Filtrelerin hassasiyeti EN 1822 ve TSE standartlarında belirtildiği üzere F7 /G4 sınıfında olup doğru olması gerektiği boyutunda olmalıdır.

9- Filtrelerin tek tarafı eklemesiz, hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde olmalıdır.

11- Filtre malzemeleri % 95 nem miktarına ve en az 90 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

12- Filtreler fazla enerji harcamasını önlemek ve filtrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için filtrelerin başlangıç basınç kayıpları ve kabul edilebilir son basınç değerleri uygun kriterler içerisinde olmalıdır.

13- Ölçüm değerleri ameliyathane standartlarına uygun en fazla 0,45m/s hava hızına göre test edilmiş olmalı ve etiket düzeni ona göre tasarlanmalıdır.

15- Ürünlerin üzerinde istenen uluslar arası standart ve sınıflarla ilgili etiketler mevcut olacaktır.

16- Montaj dahil fiyat verilecektir. Montaj – servis ve nakliye için extradan bir ücret talep edilmeyecektir.

17- Üretilen ürünle ilgili üretici ce-iso kalite belgeleri olmalı bunu belgeleyebilmelidir.

18- Fiyat verilecek ürünle ilgili 1 adet numune görülecektir

19. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

20. FİYAT VEREN FİRMALAR YERİNDE KENDİ ÖLÇÜLERİNİ ALIP ONA GÖRE FİYAT VERECEKLERDİR, YERİNE UYmayan KÜÇÜK VEYA BÜYÜK FİLTRELER İÇİN EXTRA BİR ÜCRET VS ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. KENDİ ÖLÇÜLERİNE GÖRE FİYAT VERİLİP MONTAJLARINI DA KENDİLERİ YAPIP VALİDASYON TESTİNE HAZIR HALE GETİRİLİP TESLİM ETMELERİ İSTENECEKTİR YÜKLENİCİLERDEN.

21. DELİNEN YIRTIŁAN TESTEN GEÇMEYEN HEPA FİLTRELERE TOZ GEÇİREN FİLTRELER YERİNDE DEĞİŞİM VE İŞÇİLİK DAHİL YÜKLENİCİ FİRMADAN İSTENECEKTİR. BUNUN İÇİN EXTRA BİR ÜCRET VS VERİLMEMEYECİTİR.

22. FİLTRELER İÇİN KALİBRASYON SERTİFİKASI İSTENECEKTİR.