



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-321187954  
Konu : Teklife Davet

13.07.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **115 M<sup>3</sup> TIBBİ GAZ (OKSİJEN GAZI %99,9 SAFLIK) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.07.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
**İdari Mali İşler Müdürü**

| S.N. | MALZEME/İŞ ADI                                   | BİRİM                | MİKTAR     | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|
| 1    | <b>TIBBİ GAZ<br/>(OKSİJEN GAZI %99,9 SAFLIK)</b> | <b>M<sup>3</sup></b> | <b>115</b> |             |              |

**GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):**

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR** **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DE596C45-EB CD-4EFF-9E11-ABF498EFFF33

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 04723126047 - 215



T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ihale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Verilecek oksijen gazı; ithal İse ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
3. Oksijen gazı kurumların elinde bulunan farklı ebat ve hacimlerdeki tüplere dolumu sağlanacaktır.
4. Oksijen gazı tüplerinin dışı mavi (rai 5002) renkte, üst kısmında beyaz şerit olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanında 2/3 yüksekliğe ve standartlara uygun şekilde yazılmalıdır.
5. Oksijen gazı tüpleri TSE Standart ve normlarına uygun olacaktır. (TS EN 9809-1-2-3;2011)
6. Dolumu yapılacak oksijen tüpleri (verilecek emanet tüplerin)
  - a) Boyalı olacak.
  - b) tüplerde renk şeridi olacaktır.
  - c) Tüp üzerinde solunabilir ibaresi olacaktır.
  - d) Vanaları bantlı ve başlıklı olacak.
  - e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak.
  - f) Vanaları sağlam olarak verilecek, arızalı vanalar değiştirilecektir.
  - g) Arızalı tüpler değiştirilecek.
  - h) Her tüple beraber bir conta verilecek.
  - i) Tüpler aynı tip olacak. (Dikişsiz çelik tüp olacak.)
- 7.) Tıbbi gaz tüplerinin bakım şartları :
  - a—Kaynaklı çelik tüplerin imalatı TS EN 13322-1 : 2006; TS EN 13322-2:2006; e göre
  - B—Dikişsiz çelik tüplerin imalatı; TS EN 9809-1-2-3 ; 2011 e göre X—Basıncılı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamiri, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968 e göre, bir tüpün uzman kişilerce en geç on yılda bir kontrolü yapılması.
  8. ) Dolumdan gelen tüpler mühürlü olacaktır.
  9. ) Merkezi Oksijen Sistemi bulunan hastanelerde likit oksijen tankının devre dışı kalması durumunda, sistemde mevcut bulunan oksijen tüplerinin dolumunu da ilgili yüklenici firma yapacaktır..
  10. Tüplerin nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkeze alınması ve dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim edilmesi firma taahhüdünde olacaktır. Hastanelerin yer değişikliği yapması durumunda firmalar bu değişikliğe uyacaktır.
  11. Dolumdan gelen tüplerin kontrolü hastane teknik muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilemez. Tüplerin arızalı ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını değiştirmek işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemlerini yüklenici yapacaktır ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin ventilleri TSE

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Zekerya BAŞARGAN  
E. Necdet Çankırılı

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Hes. DURMUŞ  
Giyometrik Teknikleri

Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Halil İŞKEVEN  
Elektrik ve Elektronik Teknikleri

standartlarına uygun olacaktır..

12. Oksijen gazı talebi en geç 48 saat içinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon ,faxla veya e-mail ile bildirilecektir.

14.Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz ve basıncı 150 atü' den aşağı olmayacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin hastanede kalacaktır.

15.Oksijen gazı tüpleri hastane idareleri tarafından belirtilen kişilere teslim edilecektir.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Zekerya BAŞARCAN  
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Nesri DÜRMÜŞ  
Biyomedikal Teknikeri

Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Halil İSLEYEN  
Elektrik ve Elektronik Teknikeri