

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ JENERATÖR BAKIM SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) 40 litre Motor yağı, 1.sınıf kalitede Apı CI 4 , 15/40 Turbo Motor yağı özelliğinde ve kesinlikle bilindik bir markaya ait olmalıdır. Teklif verecek olan istekliler, tekliften önce hastane idaresine numune sunmak zorundadır. Motor yağları, orijinal bandrollü olacak ve faturada bu orjinallik belirtilecektir.

2) 2 adet Yağ Filtresi If 670 lüzum müzakeresinde belirtilen kodlarda ve orijinal yedek parça olmak zorundadır.

3) 2 adet Yakıt filtresi asf 5156 lüzum müzakeresinde belirtilen kodlarda ve orijinal yedek parça olmak zorundadır.

4) 2 adet Hava filtresi AF25708M istenilen kod ve özelliklere sahip olmalıdır.

KABUL; Hastane idaresi ve teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli