

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 137

Konu: TEKLİFE DAVET

28.07.2026

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Yangın Algılama Butonu Mal Alım İşi 473 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatını TL üzerinden 29.07.2026 tarih ve saat 10:00'a kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Tekin İNANLI
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	YANGIN ALGILAMA BUTONU	ADET	5		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

YANGIN İHBAR BUTONU (KIRBAS) TEKNİK ŞARTNAME

- 1: DI-9204E Dijital Manuel Çağrı Butonu (MCP), GST yangın alarm sisteminin çevrimine bağlanarak kamu alanlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2: Yangın durumunda, MCP üzerindeki eylem plakasına basıldığında alarm sinyali yangın alarm kontrol paneline göndermeli. Kontrol paneli sinyali aldıktan sonra, MCP'nin adres bilgilerini gösterip ve alarm sesi üretmi olmalıdır.
- 3: Standartlar: CE / CPD / EN54-11
Sertifikasyonlar: LPCB
BS5839-1 Uyumlu
WEEE & RoHS Uyumlu olmalıdır
- 3: Elektronik olarak programlayıcı ile adreslenebilir.
Alarm, basılarak tetiklenir; reset, özel bir anahtar ile yapılır.
Tak-çıkart yapısına sahip olmalıdır.
EN54-11:2001+A1:2005 standardına göre LPCB tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır
- 4: Z1, Z2 terminalleri: Önceki cihazdan gelen bağlantı Z1, Z2 ile MCP'ye bağlanır. Sonraki cihaza bağlantı Z1, Z2 terminalleri üzerinden yapılmalıdır.

:

Serdar DURU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tekin İNANLI
Hamur İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü