

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/813
KONU : Teklife Davet

29/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **JENERATÖR SİSTEMİ İÇİN MOTORİN ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 31/07/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

İş No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	JENERATÖR SİSTEMİ İÇİN MOTORİN ALIMI	1000	LİTRE		

UYGUNDUR

29/07/2026

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

JENERATÖR SİSTEMİ İÇİN MOTORİN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAME

1. İşin Konusu

Bu teknik şartname, Diyardin Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan jeneratör sistemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan motorinin temini, taşınması ve teslimine ilişkin teknik esasları kapsar.

2. Alınacak Yakıtın Özellikleri

- 2.1. Teslim edilecek yakıt **Motorin (Dizel Yakıt)** olacaktır.
- 2.2. Motorin, yürürlükte bulunan **TS EN 590 Motorin Standardına** uygun olacaktır.
- 2.3. Yakıt, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)** tarafından belirlenen teknik kriterleri sağlayacaktır.
- 2.4. Motorin içerisinde su, tortu, yabancı madde veya kullanımını olumsuz etkileyecek herhangi bir kirletici bulunmayacaktır.
- 2.5. Teslim edilen motorin yeni üretim olacak, uzun süre beklemiş veya özelliklerini kaybetmiş yakıt kabul edilmeyecektir.
- 2.6. Yakıtın setan sayısı, kükürt miktarı, yoğunluğu ve diğer teknik özellikleri TS EN 590 standardına uygun olacaktır.

3. Teslim Şekli

- 3.1. Motorin, yükleniciye ait akaryakıt tankeri ile hastaneye getirilecektir.
- 3.2. Dolum işlemi hastanenin jeneratör yakıt deposuna yapılacaktır.
- 3.3. Yakıt aktarımı sırasında çevreye yakıt dökülmeyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
- 3.4. Dolum işlemi sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye ait olacaktır.
- 3.5. Dolum tamamlandıktan sonra depo çevresi temiz bırakılacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

4. Miktar

- 4.1. Motorin miktarı idarenin ihtiyacına göre sipariş edilecektir.
- 4.2. İdare ihtiyaç halinde tek seferde veya parça parça teslimat talep edebilir.
- 4.3. Yüklenici, siparişin kendisine bildirilmesinden itibaren **en geç 24 saat içerisinde** teslimatı gerçekleştirecektir.
- 4.4. Acil durumlarda (elektrik kesintisi, afet vb.) yüklenici mümkün olan en kısa sürede teslimat yapacaktır.

5. Ölçüm ve Kabul

- 5.1. Teslim edilen yakıt miktarı, tanker sayaç göstergesi ile birlikte hastane yetkilisinin gözetiminde kontrol edilecektir.
- 5.2. İdare gerekli gördüğü takdirde teslim edilen motorinden numune alabilir.
- 5.3. Numune analizinde TS EN 590 standardına aykırılık tespit edilmesi halinde tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 5.4. Standartlara uygun olmayan yakıt kabul edilmeyecek ve yüklenici tarafından derhal değiştirilecektir.

6. Belgeler

Yüklenici aşağıdaki belgeleri idareye sunacaktır:

- EPDK lisansı veya lisans sahibi dağıtıcı ile bayilik sözleşmesi,
- Güncel vergi levhası,
- Ticaret Sicil Gazetesi,
- İmza sirküleri,
- Gerekli görüldüğünde ürün kalite belgesi veya analiz raporu.

7. İş Sağlığı ve Güvenliği

- 7.1. Dolum sırasında yüklenici gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- 7.2. Dolum personeli uygun kişisel koruyucu donanım kullanacaktır.
- 7.3. Dolum sırasında yangın söndürme ekipmanı bulundurulacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Mücahit YILMAZ

TKY

7.4. Ateş, kıvılcım oluşturabilecek ekipman ve sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.

8. Garanti ve Sorumluluk

8.1. Teslim edilen motorinin teknik özelliklerinden yüklenici sorumludur.

8.2. Kalitesiz yakıt nedeniyle jeneratör, yakıt sistemi, enjektör, filtre, pompa veya motorda meydana gelebilecek her türlü arıza ve zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

8.3. Gerekli görülmesi halinde idare, oluşan zararların tazminini talep edebilir.

9. Diğer Hususlar

9.1. Teslimatlar hastanenin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

9.2. İdarenin onayı olmadan üçüncü şahıslar tarafından teslimat yapılamaz.

9.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili TS standartları, EPDK düzenlemeleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9.4. İdare, gerekli gördüğü takdirde teslimattan önce veya sonra motorinden laboratuvar analizi yaptırabilir.

9.5. Nakliye, boşaltma, personel, ekipman, sigorta ve diğer tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY