



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-323147735
Konu : Teklife Davet

29.07.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **300 LİTRE YANGINA DAYANIKLI BOYA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.08.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YANGINA DAYANIKLI BOYA	LİTRE	300		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A02B81EB-BAFC-41D3-B8DB-D1C582A5D10D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



MALZEME DAHİL ÇATI YÜZEYLERİNE 120 DAKİKA YANGINA DAYANIMLI İNTUMESAN BOYA UYGULANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, İdareye ait bina ve tesislerin çatılarında bulunan çelik, betonarme, ahşap ve benzeri yapı elemanlarının yangına karşı korunması amacıyla minimum 120 (yüz yirmi) dakika yangın dayanımı sağlayan intumesan (genleşen) özellikli yangın geciktirici boya sisteminin temini, taşınması, yüzey hazırlıklarının yapılması, uygulanması, kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve işin eksiksiz olarak teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsamaktadır.

İş, malzeme ve işçilik dahil anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek olup, yüklenici işin yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme, ekipman, iskele, manlift, personel, ulaşım araçları, güvenlik ekipmanları ve yardımcı ekipmanları temin etmekle yükümlüdür.

2. UYGULANACAK STANDARTLAR

Kullanılacak yangına dayanımlı boya sistemi aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- TS EN 13501-2 Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması,
- TS EN 13381-8 Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemi,
- İlgili Türk Standartları (TS), Avrupa Normları (EN) ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri.

Kullanılan ürünlerin ilgili standartlara uygunluğu akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmiş test raporları ile belgelendirilecektir.

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kullanılacak yangına dayanımlı boya;

- Su bazlı ve tek komponentli olacaktır.
- Yangın anında genleşerek koruyucu karbon tabakası oluşturan intumesan özellikte olacaktır.
- Minimum 120 dakika yangın dayanımı sağlayacaktır.
- Çelik, beton ve ahşap yüzeylerde uygulanabilir olacaktır.
- Buhar geçirgen özelliğe sahip olacaktır.
- İnsan sağlığına ve çevreye zararlı solvent içermeyecektir.
- Üretici firma tarafından kullanım amacına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır.
- Ürüne ait Teknik Veri Föyü (TDS), Güvenlik Bilgi Formu (SDS/MSDS), ürün kataloğu ve test raporları bulunacaktır.



Teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan eşdeğer veya daha üstün teknik özelliklere sahip ürünler kabul edilecektir.

4. UYGULAMA ALANLARI

Yangına dayanımlı boya uygulaması;

- Çatı çelik konstrüksiyonları,
- Çelik kolon ve kirişler,
- Ahşap çatı taşıyıcıları,
- Betonarme çatı elemanları,
- Yangına karşı korunması gereken diğer çatı bileşenleri,

üzerinde İdarenin göstereceği alanlarda gerçekleştirilecektir.

5. YER GÖRME VE KEŞİF

5.1. İsteklilerin teklif vermeden önce uygulama yapılacak alanları yerinde incelemeleri esastır.

5.2. Teklif veren istekliler uygulama yapılacak alanları görmüş ve mevcut şartları değerlendirmiş sayılır.

5.3. Yer görmeden kaynaklanabilecek maliyet artışları nedeniyle sonradan herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

5.4. Yüklenici işe başlamadan önce uygulama yapılacak alanlarda keşif yapacak, metraj doğrulamasını gerçekleştirecek ve hazırladığı uygulama planını İdarenin onayına sunacaktır.

6. UYGULAMA ALANI VE MİKTARI

6.1. Uygulama yapılacak alanlar İdare tarafından gösterilecektir.

6.2. Yaklaşık uygulama alanı 1300 m² olup kesin miktarlar yerinde yapılacak ölçümler sonucunda belirlenecektir.

6.3. Tahmini kullanılacak boya 300 litre olacaktır. İş bitiminde kalan boya Teknik Servise teslim edilecektir.

6.4. İdare, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş artışı veya iş eksilişi yapma hakkını saklı tutar.

7. YÜZEY HAZIRLIĞI

7.1. Uygulama öncesinde tüm yüzey hazırlıkları yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

7.2. Yağ, kir, pas, toz, gevşek boya kalıntıları ve aderansı azaltacak tüm yabancı maddeler temizlenecektir.

7.3. Paslı metal yüzeylerde gerekli mekanik temizlik yapılarak uygun antikoroziyon astar uygulanacaktır.

7.4. Ahşap ve beton yüzeylerde üretici tavsiyelerine uygun astar kullanılacaktır.

7.5. Yüzey hazırlıkları tamamlanmadan boya uygulamasına başlanmayacaktır.

8. UYGULAMA ESASLARI

8.1. Uygulamalar üretici firma teknik talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

8.2. Boya uygulaması fırça, rulo veya uygun püskürtme ekipmanları ile yapılacaktır.

8.3. Uygulama sonucunda elde edilen kuru film kalınlığı minimum 120 dakika yangın dayanımını sağlayacak seviyede olacaktır.

8.4. Dış ortam şartlarına maruz kalan yüzeylerde üretici tarafından önerilen koruyucu son kat uygulanacaktır.

8.5. Uygulama sırasında mevcut yapılara, tesisatlara veya ekipmanlara verilecek zararlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

9. UYGULAMA KALINLIĞI VE SARFIYAT

9.1. Uygulanacak boya sistemi minimum 120 dakika yangın dayanımı sağlayacak kuru film kalınlığında uygulanacaktır.

9.2. Kuru film kalınlığı üretici teknik dokümanlarında belirtilen değerlere uygun olacaktır.

9.3. Yüklenici uygulama öncesinde hedef kuru film kalınlığı ve sarfiyat değerlerini İdarenin onayına sunacaktır.

9.4. Kullanılan boya miktarları kayıt altına alınacaktır.

10. YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE UYGULAMA PLANI


10.1. Yüklenici işe başlamadan önce çalışma programını ve uygulama planını İdarenin onayına sunacaktır.

10.2. Çatı çalışmalarına ilişkin Yüksekte Çalışma Planı hazırlanacaktır.

10.3. Yaşam hattı, ankraj noktaları, emniyet kemerleri ve düşmeye karşı koruma sistemleri yüklenici tarafından kurulacaktır.

10.4. Çalışmalar hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde yürütülecektir.

11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



11.1. Yklenici 6331 Sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edecektir.

11.2. Personellere gerekli tm kiřisel koruyucu donanımlar saėlanacaktır.

11.3. Kullanılacak iskele, platform ve manliftler yrrlkteki mevzuata uygun olacaktır.

11.4. Risk deėerlendirmesi, alıřma izinleri ve gerekli gvenlik tedbirleri iře bařlamadan nce tamamlanacaktır.

11.5. İř kazaları ve nc řahıslara verilebilecek zararlarla ilgili tm sorumluluk ykleniciye ait olacaktır.

12. YANGIN GVENLİėİ TEDBİRLERİ

12.1. Hastanenin mevcut yangın gvenlik sistemlerine zarar verilmeyecektir.

12.2. alıřma alanlarında yeterli sayıda yangın sndrme cihazı bulundurulacaktır.

12.3. Yangın riski oluřturabilecek faaliyetlerde gerekli tm tedbirler alınacaktır.

13. HASTANE ORTAMINDA ALIřMA KURALLARI

13.1. Hasta, hasta yakınları ve alıřanların gvenliėi n planda tutulacaktır.

13.2. Grlt, toz ve evresel etkiler en aza indirilecektir.

13.3. alıřma alanları gerekli gvenlik nlemleri alınarak izole edilecektir.

13.4. Oluřan tm atıklar yklenici tarafından mevzuata uygun řekilde uzaklařtırılacaktır.



14. TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAK BELGELER

İstekliler teklif dosyalarında ařaėıdaki belgeleri sunacaklardır:

- Teknik Veri Fy (TDS),
- rn Kataloėu,
- Gvenlik Bilgi Formu (SDS/MSDS),
- Yangın dayanım test raporları,
- Akreditasyon belgeleri,
- retici veya yetkili satıcı belgeleri (varsa).

Sunulacak test raporları TRKAK tarafından akredite edilmiř laboratuvarlar veya uluslararası akreditasyon kuruluřlarınca akredite edilmiř baėımsız kuruluřlar tarafından dzenlenmiř olacaktır.

Teklif edilen rnn minimum 120 dakika yangın dayanımı saėladıėını gsteren test raporlarında rn adı aıka belirtilmiř olacaktır.



Bu belgelerden herhangi birinin sunulmaması veya teklif edilen ürünü doğrulamaması halinde teklif teknik açıdan uygun kabul edilmeyecektir.

15. PERSONEL YETERLİLİĞİ

15.1. Uygulamada görev alacak personel yangına dayanımlı boya uygulamaları konusunda deneyimli olacaktır.

15.2. Çatı üzerinde çalışacak personelin yüksekte çalışma eğitimleri güncel olacaktır.

15.3. İdarenin talebi halinde eğitim belgeleri ve diğer yeterlilik belgeleri sunulacaktır.

16. KURU FİLM KALINLIĞI KONTROLÜ

16.1. İdare gerekli gördüğü takdirde uygulama sırasında veya sonrasında kuru film kalınlığı ölçümü yaptırabilecektir.

16.2. Şartname ve üretici teknik verilerine uygun olmayan bölgeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yeniden uygulanacaktır.

16.3. Ölçüm sonuçları kabul dosyasına eklenecektir.

17. UYGULAMA SONRASI TESLİM DOSYASI

Yüklenici iş bitiminde aşağıdaki belgeleri içeren teslim dosyasını İdareye sunacaktır:

- Teknik veri föyleri,
- SDS/MSDS belgeleri,
- Yangın dayanım test raporları,
- Kullanılan malzeme miktarlarını gösteren kayıtlar,
- Kuru film kalınlığı ölçüm sonuçları,
- Uygulama öncesi ve sonrası fotoğraflar,
- Garanti belgesi.

18. MUAYENE VE KABUL

18.1. İşin tamamlanmasını müteakip İdare tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır.

18.2. Kullanılan malzemelerin uygunluğu, uygulama kalitesi, boya kalınlığı ve sunulan belgeler kontrol edilecektir.

18.3. Tespit edilen eksiklikler yüklenici tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin giderilecektir.

18.4. İdarenin talep ettiği tüm belgeler teslim edilmeden iş kabul edilmeyecektir.

19. GARANTİ

19.1. Yüklenici uygulanan boya sistemi ve işçilik için kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garanti verecektir.

19.2. Garanti süresi içerisinde oluşabilecek kabarma, dökülme, soyulma, çatlama, ayrılma veya aderans kaybı gibi uygulama kaynaklı kusurlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.


20. DİĞER HUSUSLAR

20.1. Yüklenici uygulama sonunda fotoğraflı uygulama raporu hazırlayacaktır.

20.2. İş sonunda çalışma alanları temizlenerek eksiksiz şekilde İdareye teslim edilecektir.

20.3. Nakliyat ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

20.4. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri, Türk Standartları, Kamu İhale Mevzuatı ve İdarenin talimatları esas alınacaktır.

Yusuf Tekintan


Abdurrazzak
Gökboğa



DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR BAYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA