

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi

KONTAKTÖR, ELEKTRİKLİ BASINÇ ŞALTERİ, OTOMATİK SİGORTA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.AC Kontaktör (85 A,220V AC Bobin Gerilimli): TSE standartlarına uygun veya dengi olmalıdır.
Açılmamış ambalajda tedarik, nakliye, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
- 2.AC Kontaktör (38 A,220V AC Bobin Gerilimli): TSE standartlarına uygun veya dengi olmalıdır.
Açılmamış ambalajda tedarik, nakliye, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
- 3.Elektrik Basınç Şalteri: TSE standartlarına uygun veya dengi olmalıdır.
Açılmamış ambalajda tedarik, nakliye, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
- 4.C6 Otomatik Sigorta: TSE standartlarına uygun veya dengi olmalıdır.
Açılmamış ambalajda tedarik, nakliye, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Deniz Taylan ERHAN Sağ.Mem. 	Mehmet POLAT V.H.K.i 	Uzm.Dr. Behiye ŞAHBAZ Patnos İlçe Sağlık Müdürü 
--	---	--