

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 882
KONU : Teklife Davet

11/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **YANGIN ALGILAMA ALARMI İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19/08/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ADRESLİ GAZ DEDKTÖRÜ	1	ADET		
2	ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ	10	ADET		
3	ADRESLİ ISI DEDKTÖRÜ	5	ADET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

MALZEME TEKNİK SARTNAMESİ

ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ SARTNAMESİ

- 1.HASTANEDE BULUNAN MARKAYA UYUMLU OLACAKTIR.
- 2.ÜZERİNDE 360 DERECE GÖRÜLE BİLEN 2 ADET LET OLACAKTIR.
- 3.DUMAN DEDEKTÖRÜ HASTANEDE BULUNAN TİP DEDEKTÖRÜN AYNISI OLACAKTIR.
4. MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ OLACAKTIR.
- 5.ADRESLEME CİHAZI İLE ADRESLENE BİLME ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.
6. FABRİKASYON HATALARA KARŞI İKİ YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
7. ÜRÜN SIFIR KULLANILMAMIŞ OLAÇAKTIR.

ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

- 1.HASTANEDE BULUNAN MARKAYA UYUMLU OLACAKTIR.
- 2.ÜZERİNDE 360 DERECE GÖRÜLE BİLEN 2 ADET LET OLACAKTIR.
- 3.ISI DEDEKTÖRÜ HASTANEDE BULUNAN TİP DEDEKTÖRÜN AYNISI OLACAKTIR.
4. MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ OLACAKTIR.
- 5.ADRESLEME CİHAZI İLE ADRESLENE BİLME ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.
6. FABRİKASYON HATALARA KARŞI İKİ YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
7. ÜRÜN SIFIR KULLANILMAMIŞ OLAÇAKTIR.

ADRESLİ GAZ DEDEKTÖRÜ SARTNAMESİ

- 1.HASTANEDE BULUNAN MARKAYA UYUMLU OLACAKTIR.
- 2.ÜZERİNDE HATA,ARIZA VE YANGIN UYARISI İÇİN AYRI AYRI LET OLMALIDIR.
- 3.ADRESLİ GAZ DEDEKTÖRÜ HASTANEDE BULUNAN TİP DEDEKTÖRÜN AYNISI OLACAKTIR.
4. MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ OLACAKTIR.



5.ADRESLEME CİHAZI İLE ADRESLENE BİLME ÖZELLİĞİ OLACAKTIR.

6. FABRİKASYON HATALARA KARŞI İKİ YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

7.24 VOLT HARİCİ BELEME İLE ÇALIŞA BİLMELİDİR.

8. ÜRÜN SIFIR KULLANILMAMIŞ OLAÇAKTIR.


Mücahit YAMAN
TKY


Ahmet Emin YILMAZ
TKY