

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.08.2026

Sayı: 748

Konu: SOĞUK HAVA DEPOSU İÇİN EXPANSİON VALFİ,FİLTRE VE SOĞUTUCU GAZ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.08.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdür
V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EXPANSİON VALF (İÇ DENGİ VALFİ)			1	Adet		
2	FİLTRE			1	Adet		
3	R404A SOĞUTUCU GAZ			1	Tüp		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Tek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SOĞUK HAVA DEPOSU YEDEK PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu

Bu teknik şartname, hastanemizde bulunan soğuk hava deposunun bakım ve onarımında kullanılmak üzere Expansion Valfi (İç Denge Valfi), filtre ve R404A soğutucu gazının teminine ilişkin teknik özellikleri kapsar.

Teknik Özellikler

A- Expansion Valfi (İç Denge Valfi)

Mevcut soğutma sistemi ile tam uyumlu olacaktır.

İç denge expansion (genleşme) valfi tipinde olacaktır.

R404A soğutucu akışkan ile uyumlu olacaktır.

Korozyona dayanıklı piring veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.

B- Filtre

Mevcut sistem ile tam uyumlu olacaktır.

R404A soğutucu akışkanı ile kullanılmaya uygun olacaktır.

Nem, asit ve yabancı partikülleri tutabilecek kapasitede olacaktır.

Bakır boru bağlantısına uygun olacaktır.

Ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır.

C- R404A Soğutucu Gaz

Soğutucu gaz R404A olacaktır.

Tüp fabrika dolumlu, mühürlü ve kullanılmamış olacaktır.

Gaz, uluslararası kalite standartlarına uygun olacaktır.

Miktarı 1 tüp olacaktır.

Üretim ve son kullanma bilgileri ambalaj üzerinde okunabilir şekilde yer alacaktır.

Kasim ORUC
İdari Sorumlusu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Müşteri Hizmetleri Sorumlusu
GÜNEŞ

Ömer Öcalan

Genel Hükümler

Tüm ürünler yeni, kullanılmamış ve garantili olacaktır.

Teslim edilecek ürünler mevcut soğuk hava deposu ile tam uyumlu olacaktır.

Uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Ürünler eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilecektir.

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Ömer Özcan