

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

24.08.2026

Sayı:104

Konu: HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN MOTORİN ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.08.2026 11:00 'a AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Satın Alma Biriminin agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda. Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN ALIMI			1000	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

1 Tonluk Motorin Alımı Teknik Şartnamesi (1000 L)

Hastane bünyesinde bulunan jeneratörün kesintisiz, güvenli ve tam kapasite çalışmasını sağlamak amacıyla temin edilecek yakıtın **motorin (dizel yakıt)** olması zorunludur. Sağlanacak motorin, TS EN 590 standardına uygun, düşük kükürtlü nitelikte ve jeneratör üreticisinin belirlediği teknik gereksinimleri tam olarak karşılayan özelliklerde olmalıdır. Motorin; depolama, nakliye ve aktarım süreçlerinde su, tortu, partikül, mikrobiyolojik oluşum veya kalitesini olumsuz etkileyecek herhangi bir yabancı madde içermemelidir. Yakıtın çevresel mevzuatta belirtilen emisyon kriterlerine uyumu ve enerji verimliliğini destekleyen özellikte olması beklenmektedir.

Tedarikçi, her teslimat öncesinde motorine ait analiz raporlarını, kalite sertifikalarını ve uygunluk belgelerini idareye sunmakla yükümlüdür. Teslimde kullanılacak tankerlerin ve ekipmanların temizliği, mühür kontrolü ve nakliye süresince yakıt bütünlüğünün korunması tedarikçinin sorumluluğundadır. Motorin, hastanenin mevcut yakıt tanklarına güvenlik prosedürlerine uygun şekilde aktarılmalı; doldurma sürecinde statik elektrik, dökülme ve parlayıcı ortam risklerini önleyici tüm tedbirler eksiksiz uygulanmalıdır.

Teslim edilen motorine ilişkin herhangi bir kalite sorunu tespit edilmesi hâlinde tedarikçi, jeneratörün çalışmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli düzeltici işlemleri yapmak ve gerekirse yakıtın tamamını yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Teslim miktarının doğruluğu, kalibrasyonu yapılmış ölçüm ekipmanları ile teyit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Hastanenin kesintisiz hizmet yükümlülüğü gereği, motorin tedariki talep edildiğinde kısa sürede sağlanabilecek lojistik kapasite ile gerçekleştirilmelidir.

Yakıt ikmali sürecinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam uyum sağlanmalı; tesis içinde gerçekleştirilen aktarımlarda gerekli uyarı işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar ve güvenli çalışma yöntemleri uygulanmalıdır. Olası sızıntı ve dökülmelere karşı gerekli müdahale ekipmanlarının bulundurulması ve çevresel risklerin önlenmesi de tedarikçinin sorumluluğundadır. Jeneratörün ihtiyaç duyduğu her durumda yüksek performansla devreye girebilmesi için motorin tedarikine ilişkin tüm teknik ve operasyonel gerekliliklerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi esastır.

Serdar TOKA
Teknik Birim Sorumlusu

Bekir Toka
Teknik Sorumlusu