



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-327034302
Konu : Teklife Davet

01.09.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM ASANSÖR MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **09.09.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASANSÖR FOTOSEL TAKIMI	ADET	2		
2	ASANSÖR KAPI HALATI (2 METRE)	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D93023FB-01DD-49C0-A060-15ED9F8269E1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

ASANSÖRÜ TAM BOY IŞIK PERDESİ (FOTOSEL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşbu şartnamenin konusu; bünyesinde faaliyet gösteren asansörlerin kabin kapılarına, yolcu ve sedye emniyetini sağlamak amacıyla **Tam Boy Işık Perdesi (Multibeam / Light Curtain Fotosel)** sisteminin temin edilmesi, mevcut arızalı veya eski sistemlerin sökülmesi ve yerine 1. sınıf kalitede yenilerinin montaj edilerek çalışır vaziyette teslim edilmesidir.

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip ve Model: Fotoseller, nokta fotosel şeklinde değil, kabin kapısı yüksekliği boyunca koruma sağlayan **Tam Boy Işık Perdesi (Light Curtain)** tipinde olacaktır.

Işıkın/Işın Sayısı ve Yoğunluğu: Kapı açıklığında en az [örn: 94 – 154 arası] diyot/ışın huzmesine sahip olacak, böylece kabin eşiğinden tavan seviyesine kadar küçük cisimlerin dahi algılanması sağlanacaktır.

Algılama Mesafesi: En az 0 ila 3-4 metre arası çalışma mesafesini destekleyecek ve farklı kapı genişliklerine uyumlu olacaktır.

Çalışma Voltajı: Bina ve asansör kumanda panosu besleme kriterlerine uygun olarak genellikle 24V DC veya 110V/220V AC uyumlu besleme üniteleri ile birlikte verilecektir.

Hastane Koşulları: Hastane yoğunluğuna ve hijyen şartlarına uygun olarak sık açılıp kapanma döngülerine (yüksek yoğunluklu trafiğe) dayanıklı olacaktır.

Optik Filtreleme: Güneş ışığına, hastane içi floresan/LED aydınlatma parlamalarına ve elektromanyetik alanlara (EMC) karşı korumalı/filtreli olacak, yalancı sinyal vererek kapının açılıp kapanmasını engellemeyecektir.

Kasa Yapısı: Alüminyum veya darbelere dayanıklı sağlam profilden imal edilmiş olacak, asansör kabin kapısı kanatlarına kolayca monte edilebilecektir.

ASANSÖR KAPI HALATI

İŞİN KONUSU

İşbu şartnamenin konusu; [Hastane Adı] bünyesinde bulunan asansörlerin kabin ve kat kapısı tahrik mekanizmalarında kullanılan, zamanla aşınan, liflenen veya kopma riski oluşturan **kapı halatları**.

Malzeme Kalitesi: Kapı halatları yüksek kaliteli, galvanizli çelik tel halat veya üretici standartlarına uygun yüksek mukavemetli çelik özlü poliüretan/kauçuk kapı tahrik kayışından mamul olacaktır.

Dayanıklılık: Hastane asansörlerinin yoğun açılıp kapanma döngülerine (yüksek trafik) tam dayanıklı olacak; sürtünmeye, bükülmeye ve kopmaya karşı yüksek mukavemet gösterecektir.

Ölçü ve Uyumluluk: Kullanılacak halat/kayış, ilgili asansörün marka ve modeline (kabin kapı motoru ve kasnak çaplarına) birebir uyumlu çap ve esneklikte olacaktır. Standart dışı veya uyumsuz malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yusuf Tekinhançacı

Adnan Kılıç

İDRİS BOZBOĞA
Elektrik Tek.