

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

03.09.2026

Sayı:

Konu: Morg Üniteleri İçin 3 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.09.2026 10:00 'a TUTAK DEVLET HASTANESİ Satın Alma Birimine ait tutakdhsatinalma@outlook.com e-posta adresine gönderilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MORG SOĞUTMA KOMPRESÖRÜ	1	Adet		
2	KOMPRESÖR KURUTUCUSU	1	Adet		
3	DİJİTAL AKIM KORUMALI PRİZ	10	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Morg Soğutma Kompresör Şartnamesi

- 3/4 hp güce sahip olmalı.
- EMKO ESM 3711 CN marka model morg cihazına uyumlu olacaktır.
- R404A gaz ile çalışmalı
- 220-240 V voltaj ile çalışmalı
- Emiş bağlantısı iç çapı 8.1 mm bakır olmalı
- Basma bağlantısı iç çapı 6.1 mm bakır olmalı
- Proses bağlantısı iç çapı 6.1 mm bakır olmalı
- Basma 14,28 cm³ olmalı
- Sigorta gücü 25 A olmalı
- Kalkış torku HST olmalı
- Çalışma Aralığı: 7,2 C° / +54,4 C° arasında olmalı
- Soğutma Kapasitesi: 2.495 W olmalı
- Hermetik pistonlu olmalı
- En az 1 yıl garantisi olmalı
- Teklif edilecek ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Kompresör Kurutucusu Dryer Şartnamesi

- Drayer katı çekirdekli filtre kurucu sisteme sahip olmalıdır.
- BNT BNM T125 marka model cihaza uyumlu olacaktır.
- HFH/HFO soğutucu akışkanlara uygun olmalı
- Maksimum çalışma basıncı 45 bar olmalı
- Bağlatılar 1/4" ODF - 3/8" olmalı
- Çalışma sıcaklığı -40° C / +80° C arası olmalı
- R404A akış kapasitesi 7kW olmalı
- Ağırlık yaklaşık 261 gr olmalı
- Drayer kaynaklı tip olmalıdır.
- Teklif verecek firma 1 yıl garanti vermelidir.
- Teklif edilecek ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Dijital Akım Korumalı Priz Şartnamesi

- Ürün, tekli, topraklı, dijital göstergeli ve aşırı/düşük gerilim korumalı priz tipinde olacaktır.
- Besleme gerilimi 220-240 V AC, frekansı 50/60 Hz olacaktır.
- Maksimum yük kapasitesi 4000 W olacaktır.
- Ürün nominal olarak 16 A akım taşıyabilecektir.
- Tek adet topraklı priz çıkışı bulunacaktır.
- Ürün üzerinde dijital voltaj göstergesi bulunacak ve şebeke geriliminin anlık olarak izlenmesine olanak sağlayacaktır.
- Ürün, şebeke geriliminin belirlenen alt ve üst gerilim sınırlarının dışına çıkması durumunda bağlı cihazın enerjisini otomatik olarak kesecektir.
- Gerilim normal çalışma aralığına döndüğünde, ayarlanabilir gecikme süresi sonunda bağlı cihaza enerjiyi yeniden verecektir.
- Koruma devresi aşırı gerilim ve düşük gerilim durumlarına karşı çalışacaktır.
- Üründe çocuk koruması bulunacaktır.
- Priz gövdesi beyaz renkte olacaktır.
- Ürün iç mekân kullanımına uygun olacaktır.
- Ürün üzerinde koruma devresinin aktif olduğunu gösteren LED/ışıklı gösterge bulunacaktır.
- Ürün topraklama bağlantısına sahip olacaktır.
- Ürünün boyutları yaklaşık 85 × 70 × 40 mm, ağırlığı yaklaşık 86 g olacaktır.
- Ürün Türkiye'de kullanıma uygun 220-240 V AC şebeke ile çalışacaktır.
- Ürün, üretici tarafından belirtilen güvenlik ve elektriksel koruma standartlarını sağlayacaktır.
- Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.

Ali Cengiz ÇİFTÇİ
Teknisyen

Yusuf Altın