

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.09.2026

Sayı:

801

Konu: Hastanemiz Elektrik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Adet 6Lı 5M Uzatma Kablolü Priz Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.09.2026 saat 11:00 'a kadar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminin satinalma004@gmail.com adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	5 Metre 6 lı Priz			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

6'LI PRİZ (5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alınacak ürün 6 çıkışlı, çoklu priz olacaktır.

Çoklu prizin kablo uzunluğu 5 metre olacaktır.

Ürün topraklı tipte olacaktır.

Priz üzerinde açma-kapama anahtarı bulunacaktır.

Çoklu priz 230 V AC şebeke gerilimine uygun olacaktır.

Ürünün anma akımı en az 16 A olacaktır.

Kablo, kullanım şartlarına uygun, en az 3 x 1,5 mm² kesitinde olacaktır.

Priz gövdesi darbeye ve günlük kullanıma dayanıklı, kaliteli yalıtkan malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Fiş ve priz bağlantılarında topraklama hattı bulunacaktır.

Ürün üzerinde CE işareti bulunacak ve yürürlükteki ilgili standartlara uygun olacaktır.

Çoklu priz, hastanemizin teknik personeli tarafından kontrol edilerek uygunluk onayı alındıktan sonra teslim alınacaktır.

Ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.

Teslim sırasında ürünlerde kırık, çatlak, deformasyon veya üretim hatası bulunmayacaktır.

Cemal Kılıç
M. B.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Emrah Pektin
en