



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-327959063
Konu : TEKLİFE DAVET

08.09.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **Dizel Yakıt / Motorin** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.09.2026 tarih ve saat 10:00'a kadar dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİZEL YAKIT / MOTORİN	LİTRE	250		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MUHAMMET RIZA KAYALI

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C1D88E21-A5EA-4F70-A31D-D239A1740D2D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



numune verilecektir.

2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.

3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

13. Verilen teklifler 30 gün süreyle geçerli sayılacaktır.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Muhammet Rıza KAYALI
Başhekim v.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C1D88E21-A5EA-4F70-A31D-D239A1740D2D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

03/09/2026

Veysi KIZILARSLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi





TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

YAY.TAR: 21.11.2024

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Tarih:

3.09.2026

Sayı:

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-04-02-02-11	DİZEL YAKIT / MOTORİN	250	LİTRE
2					
3					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE RAPORU YAZI EKİNDE SUNULMUŞTUR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

VEYSİ KIZILARSLAN

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İletişim Tel No:

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

030926

030926

Taşınır Kayıt Yetkilisinin
Adı Soyadı ve İmzası

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DİZEL YAKIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, jeneratör gruplarında kullanılmak üzere temin edilecek dizel yakıtın teknik özelliklerini, kalite şartlarını, teslimat, numune alma, kontrol ve kabul esaslarını kapsar.

2. YAKITIN TANIMI

Temin edilecek yakıt, dizel motorlu jeneratör gruplarında kullanıma uygun, standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun motorin olacaktır.

Yakıt; jeneratör motorlarında güvenli, verimli ve sürekli çalışmayı sağlayacak nitelikte, temiz, homojen ve herhangi bir su, tortu, yabancı madde veya yakıt sistemine zarar verebilecek kirleticiler içermeyecektir.

3. UYGULANACAK STANDARTLAR

Dizel yakıt, teslim tarihinde yürürlükte bulunan ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.

Yakıtın temel kalite kriterleri, TS EN 590 – Otomotiv yakıtları – Dizel – Gerekler ve deney yöntemleri standardının jeneratör yakıtı olarak uygulanabilir hükümlerini karşılayacaktır.

Yakıt ayrıca yürürlükteki EPDK mevzuatı ve ilgili çevre mevzuatına uygun olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Temin edilecek dizel yakıt aşağıdaki genel özellikleri sağlayacaktır:

Yakıt tipi: Motorin / Dizel yakıt

Kullanım amacı: Dizel motorlu jeneratör grupları

Yakıt standardı: TS EN 590 veya teslim tarihinde yürürlükte bulunan eşdeğer standart

Kükürt içeriği: İlgili mevzuat ve standartlarda belirtilen sınır değerleri aşmayacaktır.

Yakıt içerisinde serbest su bulunmayacaktır.

Yakıt içerisinde tortu, pas, sediment ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.

Yakıt, jeneratör üreticisinin belirlediği yakıt özellikleriyle uyumlu olacaktır.

Yakıtın oksidasyon kararlılığı ve depolama stabilitesi, standartların öngördüğü sınırlar içerisinde olacaktır.

Yakıt, yakıt pompaları, enjektörler, filtreler ve diğer yakıt sistemi elemanlarında korozyon veya aşırı tortu oluşumuna neden olmayacaktır.

Yakıtın yoğunluk, viskozite, setan sayısı, damıtma özellikleri, parlama noktası ve soğuk akış özellikleri ilgili standart limitleri içerisinde olacaktır.

5. YAKITIN KALİTESİ VE TEMİZLİĞİ

Yakıt teslimatı sırasında yakıtın temiz ve kullanılabilir durumda olması zorunludur.

Yakıt içerisinde;

Su,

Çamur,

Tortu,

Metal parçacıkları,

Pas,

Organik veya inorganik yabancı maddeler,

Yakıt sistemine zarar verebilecek diğer kirleticiler bulunmayacaktır.

Teslim edilen yakıtın depolama tanklarında aşırı tortu ve su birikmesine neden olacak nitelikte olmaması gerekmektedir.

6. TESLİMAT ŞARTLARI

Yakıt, idarenin belirleyeceği teslim noktasındaki jeneratör yakıt tankına veya gösterilecek depolama tankına teslim edilecektir.

Yakıt taşımada kullanılan tankerler temiz, sızdırmaz ve yakıt taşımaya uygun olacaktır. Tankerin daha önce taşımış olduğu ürün nedeniyle yakıtın kirlenmesine veya özelliklerinin bozulmasına izin verilmeyecektir.

Teslimat sırasında idarenin yetkili personeli tarafından teslim edilen yakıt miktarı kontrol edilebilecektir.

7. MİKTAR VE ÖLÇÜM

Teslim edilen yakıt miktarı litre cinsinden belirlenecektir.

Gerek görülmesi halinde yakıt miktarı;

Tanker sayaçları,

Kalibre edilmiş ölçüm sistemleri,
Jeneratör yakıt tankı seviye ölçümleri
veya idarenin kabul edeceği diğer ölçüm yöntemleriyle kontrol
edilebilecektir.

Ölçüm cihazlarının geçerli kalibrasyon belgeleri yüklenici
tarafından ibraz edilecektir.

8. NUMUNE ALMA VE ANALİZ

İdare, teslim edilen yakıttan gerektiğinde numune alma ve analiz
yaptırma hakkına sahiptir.

Numune alma işlemi, yakıtın teslim edildiği partiyi temsil
edecek şekilde gerçekleştirilecektir. Numuneler uygun kaplarda,
mühürlü ve etiketli olarak muhafaza edilecektir.

Gerek görülmesi halinde yakıt numunesi akredite bir
laboratuvara gönderilerek analiz yaptırılabilir.

Analiz sonucunda yakıtın ilgili standart veya bu teknik
şartnamede belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde,
uygunsuz yakıt kabul edilmeyecektir.

9. KALİTE BELGESİ

Yüklenici, talep edilmesi halinde teslim edilen yakıta ilişkin
aşağıdaki belgeleri idareye sunacaktır:

- Ürün kalite/analiz sertifikası,
- Üretici veya tedarikçi uygunluk belgesi,
- İlgili mevzuata uygunluk belgeleri,
- Sevk irsaliyesi ve teslimat belgeleri,
- Gerekli olması halinde akredite laboratuvar analiz raporu.

10. UYGUNSUZ YAKIT

Teslim edilen yakıtın standartlara veya teknik şartname
hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde idare yakıtı
reddetme hakkına sahiptir.

Uygunsuz olduğu tespit edilen yakıt, yüklenici tarafından
idarenin talimatı doğrultusunda herhangi bir ilave bedel talep
edilmeksizin uygun yakıt ile değiştirilecektir.

Uygunsuz yakıt nedeniyle jeneratör, yakıt tankı, yakıt pompaları,
filtreler, enjektörler veya motorun diğer parçalarında meydana

gelebilecek zararların sorumluluğu, uygunsuzluğun yükleniciden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde yükleniciye ait olacaktır.

11. İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

Yakıtın taşınması, boşaltılması ve teslimi sırasında yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uyulacaktır.

Yakıt dökülmesi veya sızıntısı meydana gelmesi halinde gerekli müdahale derhal yapılacak ve oluşabilecek çevresel kirlenmenin önlenmesi sağlanacaktır.

12. KABUL ESASLARI

Yakıtın kabulü;

Teslim edilen miktarın kontrol edilmesi,

Yakıtın görsel olarak kontrol edilmesi,

Gerekli görülmesi halinde numune alınması,

İlgili standart ve şartname hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi

esaslarına göre yapılacaktır.

İdare gerekli gördüğü durumlarda analiz sonuçlarını kabul kriteri olarak kullanabilir.

13. DİĞER HUSUSLAR

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda teslim tarihinde yürürlükte bulunan ilgili Türk Standartları, mevzuat hükümleri ve jeneratör üreticisinin yakıt kullanımına ilişkin teknik gereklilikleri esas alınacaktır.

Yüklenici, teslim edeceği yakıtın jeneratör motorlarında kullanıma uygunluğunu garanti edecektir.

14. YÜRÜRLÜK

Bu teknik şartname, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup yakıtın temini ve kabulü süresince geçerlidir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Yönetici KIZILARSLAN
Sınır Kayıt Yetkilisi

GEREKÇE RAPORU

İdaremiz bünyesinde bulunan dizel yakıtlı jeneratörlerin, elektrik kesintileri ve acil durumlarda kesintisiz ve güvenli şekilde çalıştırılabilmesi için yeterli miktarda dizel yakıt bulundurulması gerekmektedir.

Mevcut yakıt stoklarının yetersiz kalmaması ve jeneratörlerin her an çalışmaya hazır durumda tutulabilmesi amacıyla dizel yakıt alımına ihtiyaç duyulmuştur.

Temin edilecek yakıtın jeneratör motorlarına uygun, ilgili standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun kalitede olması gerekmektedir.

Bu nedenle, jeneratörlerin işletme sürekliliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan miktarda dizel yakıt satın alınmasının uygun ve gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

03/09/2026

Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi